



**DET KONGELIGE
OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT**

Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091 Majorstuen
0301 OSLO

Deres ref
200705371

Vår ref
08/3092-

Dato
9 JUL 2014

Tillatelse for Rauma Energi AS til bygging av nytt Verma kraftverk i Rauma kommune, Møre og Romsdal

Det vises til Olje- og energidepartementets brev av 27.1.2014.

./. Vedlagt oversendes 50 avtrykk av konsesjonsdokumentet for ovennevnte konsesjon, samt kopi av departementets brev av i dag til konsesjonæren.

NVE har myndighet til å godkjenne planer, jf. vilkårenes post 4 (Godkjenning av planer, landskapsmessige forhold, tilsyn mv.) Ved NVEs godkjenning av detaljplanene må de tekniske inngrepene få en så god miljømessig utforming som mulig. Departementet vil bemerke at størrelsen på magasinet må utredes nærmere på detaljnivå og den endelige løsning skal godkjennes av NVE. Videre skal detaljerte planer for arealbruk og konsekvenser ved massetak og deponier utredes nærmere og avklares under NVEs godkjenning av detaljplanene. Det er viktig at jordverninteressene ivaretas. Ved vurdering av flytting av jord bør prinsippene i Bioforsk Rapport nr. 181 2012 legges til grunn. Vilkåret vil også omfatte tidligere inngrep innenfor områder som nå blir berørt og NVE kan derfor vurdere behovet for opprydding og landskapstilpasning ved disse inngrepene.

Videre har NVE myndighet til å foreta utarbeidelse av pålegg, samt tilsyn med utførelse og senere vedlikehold av terskler, jf. vilkårenes post 9 (Terskler mv.). Departementet vil bemerke at en heving av vannspeilet i inntaksmagasinet kan innebære en viss risiko for økt erosjon mot naturreservatet. Det legges derfor til grunn at NVE pålegger de tiltak som finnes hensiktsmessig for å forebygge erosjon i magasinet.

NVE er også gitt myndighet til å treffe bestemmelser av hydrologiske observasjoner etter vilkårenes post 10 (Hydrologiske observasjoner, kart mv.), samt å gi pålegg om etterundersøkelser, jf. vilkårenes post 11 (Etterundersøkelser).

NVE har myndighet til å føre kontroll med overholdelsen av vilkårene, jf. vilkårenes post 13. For å sikre at vedtak i medhold av vassdragslovgivningen blir gjennomført, kan den ansvarlige pålegges tvangsmulkt til staten. NVE kan gi pålegg om retting og om nødvendig pålegge stans i pågående virksomhet. NVE kan også ilegge overtredelsesgebyr, eller straff i medhold av vannressursloven dersom konsesjon eller konsesjonsvilkårene eller pålegg fastsatt med hjemmel i vannressursloven overskrides.

Med hilsen



P. H. Høisveen (e.f.)
ekspedisjonssjef



Anne Haug
seniorrådgiver



**DET KONGELIGE
OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT**

Rauma Energi AS
Postboks 214
6301 ÅNDALSNES

Deres ref

Vår ref
08/3092-

Dato

9 JUL 2014

Tillatelse for Rauma Energi AS til bygging av nytt Verma kraftverk i Rauma kommune, Møre og Romsdal

- ./. Under henvisning til Olje- og energidepartementets brev av 27.1.2014 oversendes vedlagt 40 avtrykk av konsesjonsdokumentet for ovennevnte tillatelse.

Departementet har følgende kommentarer til konsesjonsvilkårene:

I henhold til vilkårenes post 1 er det fastsatt vilkår om reguleringsgrenser og vannslipping. De fastsatte reguleringsgrenser og bestemmelser bes iaktatt. Departementet bemerker at tillatelsen til økt damhøyde primært gis av hensyn til isproblematikken i inntaksmagasinet og ikke for å kunne øke reguleringsmuligheten. På grunn av økt fare for erosjon mot naturreservatet skal sommervannstanden holdes så jevn som mulig. Det er ikke aktuelt å tillate effektkjøring da kraftverket har utløp i et nasjonalt laksevassdrag. Det er ikke fastsatt eget manøvreringsreglement for Nye Verma kraftverk. Det er reglement for reguleringen av Vermevatn og overføringen av avløpet fra Langvatn til Verma som er gjeldende. Departementet bemerker at gjeldende reglement til enhver tid må overholdes.

Arbeidet må påbegynnes innen fem år fra konsesjonens dato og fullføres innen ytterligere fem år, jf. vilkårenes post 2 (Byggefrister mv.)

Vilkåret om konsesjonærens ansvar ved anlegg/drift mv. bes iaktatt, jf. vilkårenes post 3.

NVE har myndighet til å godkjenne planer, jf. vilkårenes post 4 (Godkjenning av planer, landskapsmessige forhold, tilsyn mv.). Dersom ikke planer allerede er sendt NVE for godkjenning, ber en om at dette snarest blir gjort. Departementet bemerker at isproblematikken bør være avgjørende når det gjelder størrelsen på selve magasinet og ikke totalt arealbeslag. Det er derfor ikke fastsatt noen eksakt størrelse på magasinet. Dette må

utredes nærmere på detaljnivå der endelig løsning skal godkjennes av NVE. Detaljerte planer for arealbruk og konsekvenser ved massetak og deponier skal utredes nærmere og avklares under NVEs godkjenning av detaljplanene. Det er viktig at jordverninteressene ivaretas. Vilkåret vil også omfatte tidligere inngrep innenfor områder som nå blir berørt. Eventuelle uttak av masser fra gamle og nye tipper kan bare gjøres etter godkjent plan.

Saker i forbindelse med vilkårenes post 5 (Naturforvaltning) hører inn under Miljødirektoratet. Departementet bemerker at pålegg i medhold av dette vilkåret må være relatert til skader forårsaket av en utbygging av Nye Verma kraftverk og stå i rimelig forhold til tiltakets størrelse og virkninger. Det forutsettes at konsesjonæren observerer om det er fare for at den rødlistede ulvelaven, som er lokalisert på en furugadd på en mindre morenerygg i tilknytning til inntaksmagasinet, kan gå tapt som følge av potensiell erosjon. I så fall skal konsesjonæren kontakte Fylkesmannens miljøvernavdeling for å få vurdert behovet og mulighet for eventuell flytting av furugadden med forekomsten av ulvelaven til et annet og mer egnet sted innenfor reservatet.

Saker i forbindelse med post 6 (Automatisk fredete kulturminner) hører inn under Møre og Romsdal fylkeskommune. Departementet bemerker at kulturminnemyndighetene må involveres dersom det er behov for arkeologisk registrering langs deler av den planlagte kabeltraseen. Det forutsettes at utbygger tar nødvendig kontakt med kulturminnemyndighetene for å klarere forhold til kulturminneloven § 9 før innsendelse av detaljplan.

NVE er gitt myndighet til å foreta utarbeidelse av pålegg, samt føre tilsyn med utførelse og senere vedlikehold av terskler, jf. vilkårenes post 9 (Terskler mv.). Departementet vil bemerke at NVE kan pålegge de tiltak som vassdragsmyndigheten finner hensiktsmessig for å forebygge erosjon i magasinet.

NVE har myndighet til å treffe bestemmelser om hydrologiske observasjoner etter vilkårene post 10 (Hydrologiske observasjoner, kart mv.) samt gi pålegg om etterundersøkelser, jf. vilkårenes post 11 (Etterundersøkelser). I medhold av vilkårenes post 13 har NVE rett til å treffe enhver bestemmelse som måtte anses påkrevd etter konsesjonsbetingelsene og kontrollen med at vilkårene etterleves.

Vilkårene for konsesjonen kan tas opp til alminnelig revisjon samtidig med reguleringskonsesjonene i vassdraget. Første revisjonstidspunkt blir da 30 år fra 19. juni 1992 og deretter hvert 30. år, jf. vilkårenes post 14 (Revisjon av vilkår).

Med hilsen



P. H. Høisveen (e.f.)
ekspedisjonssjef



Anne Haug
seniorrådgiver