

Mosjøen: 25.06.2013
Vår ref: 13-3872
Arkiv:
Deres ref:

Norges vassdrags- og energidirektorat NVE
Postboks 5091, Majorstua
0301 OSLO

Høringsuttalelse til Ranakraft AS sin søknad om konsesjon for bygging av Gubbeltåga kraftverk og Sølvbekken kraftverk i Rana kommune

HelgelandsKraft AS har følgende uttalelse til ovennevnte konsesjon (det poengteres at uttalelsen kun gjelder forholdet til nettilknytning av kraftverkene):

Det er ikke kapasitet i eksisterende 22 kV distribusjonsnett til å ta imot produksjon fra ovennevnte kraftverk.

Ranakraft AS har i sin søknad lagt ved – *Nettanalyse – tilknytting av kraftverk i øvre Dunderlandsdal*, som er utarbeidet av Norconsult på oppdrag fra utbyggere og netteiere i området. Analysen viser foretrukne alternativ for tilknytning av kraftverk i aktuelle område. HelgelandsKraft vurderer at konklusjonen i rapporten er aktuell også i dag.

I forbindelse med høringen har HelgelandsKraft i brev datert 4.6.2013, bedt Mo Industripark (MIP) som eier av 132 kV linjen i området, om å se på muligheten for tilknytning av planlagte kraftverk til deres nett. HelgelandsKrafts vurdering er at en evt. tilknytning til distribusjonsnettet ikke er samfunnsmessig rasjonelt og at det for dette tilfellet er MIP som har tilknytningsplikten.

Med vennlig hilsen
HelgelandsKraft AS
Nettdivisjonen

Hugo Lenningsvik

Kopi til: