

Norges vassdrags- og energidirektorat  
Postboks 5091 Majorstuen  
0301 OSLO  
Norge

POSTADRESSE:  
Statkraft Energi AS  
Postboks 200 Lilleaker  
0216 OSLO

BESØKSADRESSE:  
Fykan  
8160 GLOMFJORD

TLF:  
+47 24 06 70 00

FAX:  
+47 24 06 70 01

INTERNETT:  
[www.statkraft.no](http://www.statkraft.no)

E-POST:  
[post@statkraft.com](mailto:post@statkraft.com)

Org.nr.: NO-987 059 729

DERES REF./DATO:  
/04.07.2013

VÅR REF.:  
201201670-8

STED/DATO:  
Glomfjord - PPG, 16.08.2013

## **SØLVBEEKKEN OG GUBBELTÅGA KRAFTVERK. HØRING AV KONSESJONSSØKNAD. MERKNAD FRA STATKRAFT ENERGI AS.**

Det vises til offentlig høring av konsesjonssøknad for Gubbeltåga og Sølvbekken kraftverk i Rana kommune mottatt på e-post den 04.07.2013.

Begge kraftverk er planlagt lokalisert like ovenfor vårt inntak av Gubbeltåga. Dette gjør at tiltakene kommer i direkte berøring med vår eksisterende installasjoner på stedet, og vi velger derfor å kommentere begge søknadene samlet.

### **Plassering av kraftverk med utløp.**

Vi er bekymret for at utløpet kommer for nær vårt eksisterende bekkeinntak og at dette kan påvirke inntaket vårt negativt. Vi må derfor be om at utløpet legges så langt unna som praktisk mulig, og i alle tilfeller utenfor vår eiendom - gnr 147 bnr 23.

### **Sedimenter.**

Ved gravearbeider i vassdraget oppstrøms vårt inntak vil det trolig bli økt massetransport i elven som igjen vil føres videre ned til vårt inntak. Dette kan skape driftsproblemer for oss ved at vi risikerer tilstopping av inntaksrist med påfølgende overløp og vanntap. Særlig om det også er bygningsavfall innblandet (materialbiter, plast, presenninger, pappesker, osv.) Økt massetransport med vannet vil også medføre økt behov for tømning av sandfang. Ekstra kostnader til dette må i tilfelle dekkes av konsesjonssøker.

### **Atkomstvei og bruk av Statkrafts grunn i anleggsperioden.**

Det forutsettes at konsesjonssøker kommer til enighet med Statkraft om en avtale som regulerer bl.a. midlertidig bruk av arealer i byggefasen og forhold knyttet til bruken av vår anleggsvei fra; Randalsvollen til inntaket ved Gubbeltåga - gnr 147 bnr 24.

### **Forurensing.**

Det er svært kort avstand fra anleggsområde / kraftverkstomt til vårt eksisterende bekkeinntak. Ved et evt. utslipp av forurensende stoffer fra anleggsvirksomheten, eller i driftsfasen, vil en ha en kort strekning, og kort tid, til å fange dette opp før det forsvinner ned i inntaket, og med det overføres til nye vassdrag. Det blir derfor veldig viktig at konsesjonssøker har en god plan for å ivareta den miljømessige sikkerheten både i anleggsfasen og i driftsfasen.

**Luftutblåsing.**

Vi gjør oppmerksom på at det til tider kan forekomme kraftig utblåsing av luft fra bekkeinntaket. Statkraft tar ikke ansvar for eventuelle skader eller ulemper som konsesjonssøker måtte få som følge av dette.

**Eksisterende sperredammer i Sølvbekken.**

Statkraft vedlikeholder sine anlegg i samsvar med eget behov og gjeldende forskrifter. Vi tar ikke ansvar for de følger dette måtte få for konsesjonssøker. Herunder f.eks. vanntap som følge av vedlikeholdsarbeider på sperredammer eller andre forhold som medfører at sperredammene ikke virker som normalt.

**Eksisterende tipp.**

Dersom vår eksisterende steintipp ved Gubbeltåga blir berørt av tiltaket, må dette skje i samråd med Vassdragsmyndigheten og Statkraft, og på en slik måte at Statkraft ikke får økte kostnader eller økt ansvar knyttet til tippen.

**Veibygging.**

Etablering av vei nedstrøms inntak gjøres på eget ansvar og i forståelse av at den vil bli utsatt for stor vannføring når det er overløp på sperredam ved inntak.

**Oppsummering.**

For Statkraft er det svært viktig at det omsøkte tiltaket ikke medfører driftsproblemer for vårt eksisterende bekkeinntak i Gubbeltåga. Herunder nevnes bl.a.; lengst mulig avstand til vårt inntak, vanntap som følge av tiltaket må forhindres, økt sediment-/ massetransport med elvevannet må forhindres/minimaliseres, forurensing må ikke forekomme. Vi forutsetter at det etableres en avtale mellom konsesjonssøker og Statkraft for å regulere alle praktiske forhold knyttet til bl.a. vei- og arealbruk.

Med vennlig hilsen  
for Statkraft Energi AS

  
Tormod Kristiansen  
Seksjonsleder

  
Svein-Arne Normann  
Saksbehandler