



forum for
natur og
friluftsliv
Nordland

Fauske, 10. mars, 2014

Norges Vassdrags- og Energidirektorat
Postboks 5091 Majorstua
0301 Oslo
E-post: nve@nve.no

Høringsuttalelse søknad om bygginga av Messingåga kraftverk i Rana kommune

Forum for Natur og Friluftsliv i Nordland, FNF Nordland, er et nettverk for 14 natur- og friluftslivsorganisasjoner i Nordland, med til sammen over 20 000 medlemskap. FNF Nordland arbeider for å sette friluftslivet og dets behov på dagsorden og øke bevisstheten om helse og livskvalitet samt viktigheten av å ta vare på naturen og miljøet rundt oss. FNF Nordland arbeider også for å sikre arealer for et aktivt friluftsliv. De frivillige natur- og friluftslivsorganisasjonene er med sin demokratiske styreform og åpne medlemsadgang et talerør for de store grupper av allemannsrettighetshavere i norsk utmark.

Nøkkeldata om det omsøkte tiltaket

Messingåga kraftverk vil utnytte et fall på 178 m fra inntaket på kote 408 ned til kraftstasjonen som får utløp på kote 230. Inntaksdammen er tenkt som en 20 m lang og 5 m høy platedam i betong. Vannet i Messingåga skal føres til kraftstasjonen gjennom et 2 km langt nedgravd rør. Eksisterende skogsbilveg opprustes og forlenges (500 m) for å sikre tilkomst til inntaket. Det søkes også om bygging av ny permanent vei til kraftstasjonen (400 m).

Middelvannføringen ved inntaket er 2,35 m³/s, og kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på 3,4 m³/s. Kraftverket vil ha en installert effekt på 5 MW, og vil etter planene gi en årsproduksjon på 16,8 GWh. Utbyggingen vil føre til redusert vannføring på en 2 km lang strekning i Messingåga. For å bøte på dette har søker planlagt å slippe en differensiert minstevannføring lik 5-persentilen på 476 l/s om sommeren og 29 l/s om vinteren.

Elva danner en bekkekløft mellom kote 295 og kote 165 som er avmerket som verdifull naturtype, særlig for området nedenfor kote 225, der jernbanen krysser elva.

Kraftstasjonsutløp er derfor plassert ovenfor jernbanen. Messingåga er en sideelv til Ranaelva og ligger like nedstrøms planlagte Hjartås kraftverk. Messingåga planlegges å knytte seg til bygging av ny 132kV linje i forbindelse med Hjartås kraftverk, og en utbygging av Messingåga vil bare gjennomføres dersom Hjartås kraftverk blir bygget.

Forum for Natur og Friluftsliv i Nordland

Storgt. 39, 8200 Fauske

Tlf: 908 06 146

www.fnf-nett.no/nordland

nordland@fnf-nett.no

Medlemmer i FNF Nordland: Turistforeningene i Nordland, KFUM/ KFUK Speidere på Helgeland, Norges speiderforbund i Salten, Norges Jeger og Fiskeforbund Nordland, Nordland Orienteringskrets, 4H Nordland, Naturvernforbundet i Nordland, NOF Nordland, Sykklistenes Landsforening Bodø, Salten Naturlag, Leknes Padlekubb, Polarsirkelen Friluftsråd, Ofoten Friluftsråd, Vesterålen Friluftsråd

FNF Nordlands vurdering og konklusjon

Som følge av at en utbygging av Messingåga er avhengig av at Hjartås kraftverk blir utbygd, så viser vi til vår høringsuttalelse til Hjartås kraftverk. Vi mener det omfattende utbyggingspresset i Rana og den samlede belastningen på vassdragsnaturen er for stor til å tillate inngrep som vil, eller kan ha negative konsekvenser for viktige naturverdier. For Hjartås kraftverk er det særlig for potensialet for utvidet anadrom strekning ved opprustning av laksetrappa i Reinforsen, og naturtypene Fossesprøytsone og Bekkekløfter, er for stor til at inngrepene bør tillates.

For FNF Nordland

Erling Solvang
Styreleder

Gisle Sæterhaug
Daglig leder

Kopi til

Rana kommune
Nordland fylkeskommune, Plan og miljø
Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelingen
Reindriftsforvaltningen i Nordland
Sametinget
Friluftslivets fellesorganisasjon

