



DET KONGELIGE
OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT

Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091 Majorstuen
0301 OSLO

Deres ref
200706653-153

Vår ref
15/820-

Dato
2 DES 2015


SFE Produksjon AS - tillatelse til planendring for bygging av Østerbø kraftverk med reguleringer og overføringer i Høyanger kommune


- ./. Under henvisning til Olje- og energidepartementets brev av 20. november 2015 oversendes vedlagt 20 avtrykk av tillatelsen til planendring i konsesjon for bygging av Østerbø kraftverk og manøvreringsreglementet for regulering av Nykjevatn med overføringer.

Tillatelsene er gitt på vilkår i konsesjon fastsatt ved kgl. res. 7. juni 2013. Departementets kommentarer til konsesjonsvilkårene fremgår av Olje- og energidepartementets brev av 27. juni 2013.

Når det gjelder det nye manøvreringsreglementet, jf. reguleringsvilkårenes post 14 (Manøvreringsreglement mv.), er normalvannstanden i Nykjevatnet fastsatt til kote 614. Vannstanden i Nykjevatnet skal permanent senkes til kote 610 (HRV) av hensyn til flytting av bekkeinntaket i Randalen Sør til kote 610. Nedre reguleringsgrense for Nykjevatnet er kote 538 (LRV).

Med hilsen


Trond Ulven Ingvaldsen (e.f.)
avdelingsdirektør


Kjell Alstad
avdelingsdirektør