

Tillatelse

for

SFE Produksjon AS

TIL PLANENDRING I KONSESJON FOR BYGGING AV ØSTERBØ KRAFTVERK MED REGULERINGER OG OVERFØRINGER I HØYANGER KOMMUNE

Ved kongelig resolusjon av 20. november 2015 er bestemt:

SFE Produksjon AS gis tillatelse til planendring i konsesjon for bygging av kraftverk med regulering av Nykjevatnet og overføringer i Østerbøvassdraget og regulering av Strudefossvatnet i Mjølsvikvassdraget i samsvar med vedlagte forslag.

1. I medhold av vassdragsreguleringsloven § 8 gis SFE Produksjon AS tillatelse til omsøkt planendring til regulering av Nykjevatnet med overføring av elvene Fessene Vest, Fessene Øst, Randalen Nord, Randalen Sør, Rustelvane Nord og Rustelvane Sør i Østerbøvassdraget, samt regulering og overføring av Strudefossvatnet i Mjølsvikvassdraget i Høyanger kommune.
2. I medhold av vannressursloven § 8 gis SFE Produksjon AS tillatelse til omsøkt planendring for bygging av Østerbø kraftverk.
3. I medhold av forurensningsloven § 11 gis SFE Produksjon AS tillatelse til ovennevnte reguleringer, overføringer og utbygging.
4. Tillatelsene gis på vilkårene i konsesjon fastsatt ved kgl.res. 7. juni 2013.
5. Det fastsettes nytt manøvreringsreglement for regulering av Nykjevatn.

Manøvreringsreglement

for regulering av Nykjevatt, Høyanger kommune, Sogn og Fjordane fylke

(Fastsatt ved kgl.res. av 20. november 2015. Erstatte manøvreringsreglement fastsatt ved kgl.res. av 7. juni 2013)

1.

Reguleringer

Magasin	Naturlig vannst. kote	Reg.grenser		Oppd. m	Senkn. m	Reg. høyde m
		Øvre kote	Nedre kote			
Nykjevatt	614,0	610,0	538,0	0	72,0	72,0

Høydene refererer seg til SKs høydesystem (NN 1954).

Nykjevattnet tillates permanent senket 4 m. Reguleringsgrensene skal markeres med faste og tydelige vannstandsmerker som det offentlige godkjenner.

Overføringer

Avrenningen fra Strudefossvatt overføres til Nykjevatt. Vannstanden i Strudefossvatt kan reguleres maksimalt 1 m med utgangspunkt i normalvannstanden på kote 877,4.

Inntak

Nedbørfeltene Fessene Øst, Fessene Vest, Randalen Nord, Randalen Sør (totalt 4,2 km²), Rustelvane Nord og Rustelvane Sør (totalt 6,3 km²) tas inn på driftstunnelen for Østerbø kraftverk og kan overføres til Nykjevatt.

2.

Ved manøvreringen skal det tas for øyet at vassdragets naturlige flomvannføring nedenfor magasinene og overføringsstedene såvidt mulig ikke økes.

I perioden 1. juni - 30. september slippes en tilsigs-avhengig minstevannføring på 100 l/s fra Strudefossvattnet.

Ved bekkeinntak Randalen Sør slippes en tilsigs-avhengig minstevannføring på 80 l/s hele året til Brekkeelva.

Forøvrig kan tappingen skje etter kraftverkseiers behov.

3.

Det skal påses at flomløp og tappeløp ikke hindres av is eller lignende og at reguleringsanleggene til enhver tid er i god stand. Det føres protokoll over manøvreringen og avleste vannstander. Dersom det forlanges, skal også nedbørmengder, temperaturer, snødybde mv. observeres og noteres. NVE kan forlange å få tilsendt utskrift av

protokollen som regulanten plikter å oppbevare for hele reguleringsperioden.

4.

Viser det seg at slippingen etter dette reglementet medfører skadelige virkninger av omfang for allmenne interesser, kan Kongen uten erstatning til konsesjonæren, men med plikt for denne til å erstatte mulige skadevirkninger for tredjemann, fastsette de endringer i reglementet som finnes nødvendige.

Forandringer i reglementet kan bare foretas av Kongen etter at de interesserte har hatt anledning til å uttale seg.

Mulig tvist om forståelsen av dette reglementet avgjøres av Olje- og energidepartementet.