



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

N V E

Til adresseliste

Middelthuns gate 29

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Telefon: 22 95 95 95
Telefaks: 22 95 90 00
E-post: nve@nve.no
Internett: www.nve.no

Org.nr.:
NO 970 205 039 MVA
Bankkonto:
7694 05 08971

Vår dato: **30 MAR 2009**

Vår ref.: NVE 200707199-4 ki/vhst

Arkiv: 312 /025.AA

Deres dato:

Deres ref.:

Saksbehandler:

Vegard Hotvedt Strømsvåg

22 95 94 85

Kleivan kraft A/S - Søknad om å få bygge Kleivan kraftverk i Kvinesdal kommune, Vest-Agder fylke - høring

NVE har mottatt søknad fra Kleivan kraft A/S, datert 17.02.2009, om tillatelse til regulering av Djupevann med 1 meter og bygging av Kleivan kraftverk. Prosjektet ligger i Kvinesdal kommune.

Kleivan kraftverk er planlagt bygget i Kleiveåna på Moi i Kvinesdal kommune. Kraftverket vil ha en brutto fallhøyde på 241 m mellom inntak på kote 354 og utløp på kote 113. Rørgata vil være nedgravd og ha en lengde på 1400 m. Det vil ikke være behov for nye veier i forbindelse med tiltaket. Middelvannføringen i vassdraget er ved inntaket på ca. 500 l/s. Kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på 920 l/s. Installert effekt i kraftverket vil være 1,7 MW og årlig produksjon vil være ca. 6,4 GWh.

Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av Kleivan kraftverk med tilhørende koplingsanlegg og kraftlinje.

Søknaden skal behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter vannressursloven § 8. Søknaden med vedlegg blir lagt ut på www.nve.no/smaakraft, og den blir kunngjort av NVE. Kopi av kunngjøringen er vedlagt. Hvis høringspartene ønsker papirutgave av søknaden, kan dere kontakte Jan Ove Øksendal på tlf. 908 92 558 eller e-post: joe@smakraftkonsult.no.

Vi ber Kvinesdal kommune om å legge to eksemplarer av søknaden ut til offentlig gjennomsyn på servicekontoret på rådhuset i Kvinesdal kommune frem til **11.05.2009**. Det ene eksemplaret kan, om nødvendig, lånes ut for kortere tid (2-3 dager). Det andre må ikke fjernes fra utleggingsstedet.


Vi viser ellers til vedlagte informasjonsark som forklarer saksbehandlingen fra søknaden blir sendt på høring frem til endelig vedtak. Av dette går det fram hvilken tilbakemelding vi ønsker.


NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk via www.nve.no/smaakraft så snart som mulig og senest innen **11.05.2009**. I tillegg kan uttalelser sendes per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette



Med hilsen


Øystein Grundt
seksjonssjef


Vegard Hotvedt Strømsvåg
avdelingsingeniør

Vedlegg: Søknad til kommunen
Kunngjøringstekst
Informasjonsark
Adresseliste

Adresseliste for: Bygging av Kleivan kraftverk

Behandles etter: Vannressursloven

Kunngjøres av NVE ved CIA Media Marketing 1 gang i: Agder og Fædrelandsvennen

Antall søknader	Navn/adresse
3	Kvinesdal kommune, Nesgata 11, 4480 Kvinesdal
	Fylkesmannen i Vest-Agder, serviceboks 513, 4605 Kristiansand
	Vest-Agder fylkeskommune, serviceboks 517, 4605 Kristiansand
	Statens vegvesen, Region sør, serviceboks 723, 4808 Arendal
	Naturvernforbundet i Vest-Agder, postboks 718, 4666 Kristiansand
	NJFF Vest-Agder, Skippergt. 21, 4611 Kristiansand
	Flekkefjord og Oplands turistforening, postboks 190, 4401 Flekkefjord
	Forum for natur og friluftsliv v/Torbjørn Fredriksen, Grøngjelveien 33, 4514 Mandal
	Agder energi nett AS, serviceboks 634, 4809 Arendal
1	KM /TSO
1	ER/KEST
1	KD/OYN
1	EN/HSF
1	SVA/SSM



- KUNNGJØRING -

Kleivan kraft A/S – Søknad om tillatelse til å regulere Djupevann med 1 m og bygge Kleivan kraftverk i Kleiveåna i Kvinesdal kommune

NVE har mottatt søknad fra Kleivan kraft A/S om tillatelse til regulering av Djupevann med 1 m og bygging av Kleivan kraftverk i Kvinesdal kommune.

Kleivan kraftverk er planlagt bygget i Kleiveåna på Moi i Kvinesdal kommune. Kraftverket vil ha en brutto fallhøyde på 241 m mellom inntak på kote 354 og utløp på kote 113. Rørgata vil være nedgravd og ha en lengde på 1400 m. Det vil ikke være behov for nye veier i forbindelse med tiltaket. Middelvannføringen i vassdraget er ved inntaket på ca. 500 l/s. Kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på 920 l/s. Installert effekt i kraftverket vil være 1,7 MW og årlig produksjon vil være ca. 6,4 GWh.

Søknaden behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven, og gjelder tillatelse etter § 8 i samme lov. Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn på servicekontoret på rådhuset i Kvinesdal kommune og på NVEs nettsider www.nve.no/smaakraft fram til høringsfristen går ut. Dersom du ønsker å få tilsendt papirutgave av søknaden, ta kontakt med Jan Ove Øksendal på tlf.: 908 92 558 eller e-post: joe@smakraftkonsult.no.

NVE foretrekker at uttalelser sendes oss elektronisk via www.nve.no/smaakraft så snart som mulig og senest innen **11.05.2009**. I tillegg er det mulig å sende uttalelser per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser blir referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.



SAKSBEHANDLINGSRUTINER VED SØKNAD OM KONSESJON ETTER VANNRESSURSLOVEN § 8 DER NVE KAN GI TILLATELSE

Generelt

NVE har hjemmel til å gi tillatelse i saker som ikke gjelder kraftproduksjon og i saker som gjelder små kraftverk (installert effekt under 10 MW). Tillatelse til større kraftutbygginger gis av Kongen i statsråd.

Denne orienteringen gjelder saker der NVE kan gi tillatelse og retter seg mot høringsinstansene med den hensikt å gi det en samlet oversikt over hva som ønskes vektlagt i uttalelsene fra de offentlige forvaltningsmyndigheter.

Behandling av søknaden fram til endelig avgjørelse

NVE publiserer søknaden med vedlegg på www.nve.no/smaakraft når saken blir sendt på høring.

NVE sender samtidig ut et høringsbrev til berørte kommuner, fylkesmenn (FM), fylkeskommuner (FK) og interesseorganisasjoner, ev. også til berørte statlige forvaltningsorgan. Saken blir kunngjort i en eller flere aviser i distriktet, og kommunen legger søknaden ut på ett eller flere offentlig kontorer hvor den kan studeres, eventuelt lånes. Vedlagte adresseliste viser hvilke høringsinstanser som mottar høringsbrevet.

Søker får anledning til å kommentere innkomne uttalelser før NVE foretar sin sluttbehandling. Som et ledd i denne inngår en sluttbefaring der de som har uttalt seg inviteres til å delta.

Ved helhetsvurderingen står NVE fritt til å vurdere om tillatelse skal gis og i hvilken utstrekning. Søknaden og innkomne uttalelser er viktige grunnlag for NVEs vurdering.

Dersom NVE gir tillatelse, kan det knyttes vilkår til denne, jf. vrl. § 26. Vilkårene kan omfatte bestemmelser om byggefrister, reguleringshøyder, vannslipping, godkjenning av planer mht miljø og sikkerhet, terskler, erosjon, naturforvaltning, fornminner og sanksjonsbestemmelser ved eventuelle brudd på vilkårene.

NVEs avgjørelse kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt underretning er kommet fram til parten.

Dersom det er søkt om tillatelse etter energiloven for elektriske anlegg i kraftverk og/eller for høyspent overføringsanlegg, vil NVE gi nødvendige konsesjoner samtidig med at vannressurslovsaken er endelig avgjort.

Hva forventes av høringsinstansene?

Hensikten med høringen er å få synspunkter på de foreliggende planene. Det er ønskelig med begrunnede synspunkter på om planene bør gjennomføres, ev. valg av alternativ eller begrensninger i planene. NVE ønsker også begrunnede forslag til avbøtende tiltak som kan redusere skadene ved gjennomføring av planene, samt forslag til ev. vilkår.

NVE forventer at kommunen spesielt omtaler forhold knyttet til kommuneplanen. I tillegg bør kommunen gi en oversiktlig framstilling av forholdet mellom den omsøkte plan og de lokale interessene.

FM bør i sin uttalelse vektlegge forhold omkring forurensning, landbruk og miljø (herunder biologisk mangfold). FK bør tilsvarende legge vekt på kulturminner.

Vi foretrekker at uttalelser sendes oss elektronisk via www.nve.no/smaakraft. I tillegg er det mulig å sende uttalelser per post, NVE, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo, eller e-post til nve@nve.no.