



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Til adresseliste

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Telefon: 22 95 95 95
Telefaks: 22 95 90 00
E-post: nve@nve.no
Internett: www.nve.no

Org.nr.:
NO 970 205 039 MVA
Bankkonto:
7694 05 08971

Vår dato: **12 JAN 2010**
Vår ref.: NVE 200707458-5 ki/auko
Arkiv: 312 /113
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Auen Korbøl
22 95 93 44

Kårøyan Kraft AS - Søknad om bygging av Fjellbekken kraftverk i Hemne kommune, Sør-Trøndelag - høring

NVE har mottatt søknad fra Kårøyan Kraft AS, datert 11.12.2009, om tillatelse til å bygge Fjellbekken kraftverk i Hemne kommune.

Søker ønsker å bygge ut fallet i Fjellbekken mellom kote 490 og 265. Fjellbekken og Kårøyan ligger i Hemne kommune i Sør-Trøndelag, ca. 10 km fra Vinjeøra. Det er planlagt å overføre Snipmyrbekken til hovedinntaket i Fjellbekken og inntak av Seterbekken på rørgaten som kommer fra hovedinntaket. Fra hovedinntaket og ned til kraftstasjonen skal det legges en nedgravd vannvei på ca. 2,5 km. Det er omsøkt å anlegge en vei langs rørgata og opp til hovedinntaket. Det planlegges slipp av minstevannføring i alle de berørte vannstrengene. Installert effekt blir ca. 2 MW, og midlere årsproduksjon vil bli ca. 7,2 GWh/år.

Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av Fjellbekken kraftverk med tilhørende koplingsanlegg og kraftlinje.

Søknaden skal behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter vannressursloven § 8. Søknaden med vedlegg blir lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker, og den blir kunngjort av NVE. Kopi av kunngjøringen er vedlagt. Hvis høringspartene ønsker papirutgave av søknaden, kan dere kontakte Endre Sæther på tlf. 40 29 05 99 eller e-post: endre@hydroplan.no

Vi ber Hemne kommune om å legge to eksemplarer av søknaden ut til offentlig gjennomsyn på rådmannskontoret og teknisk etat frem til **01.03.2010**. Det ene eksemplaret kan, om nødvendig, lånes ut for kortere tid (2-3 dager). Det andre må ikke fjernes fra utleggingsstedet.

Vi viser ellers til vedlagte informasjonsark som forklarer saksbehandlingen fra søknaden blir sendt på høring frem til endelig vedtak. Av dette går det fram hvilken tilbakemelding vi ønsker.

NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen **01.03.2010**. I tillegg kan uttalelser sendes per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.

Med hilsen

Gry Berg
for Øystein Grundt
seksjonssjef

Auen Korbøl
Auen Korbøl
rådgiver

Vedlegg: Kunngjøringstekst
Informasjonsark om saksbehandlingsrutiner
Adresseliste

Adresseliste for: Bygging av Fjellbekken kraftverk

Behandles etter: Vannressursloven

Kunngjøres av NVE ved CIA Media Marketing 1 gang i: "Sør-Trøndelag" og "Søvesten"

Antall søknader	Navn/adresse
3	Hemne kommune, Trondheimsveien 1, 7200 KYRKSÆTERØRA
	Rindal kommune, 6657 RINDAL
	Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Statens Hus, 7468 TRONDHEIM
	Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Fylkeshuset, 6404 MOLDE
	Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Fylkeshuset Erlin Skakkesgt. 25, 7004 TRONDHEIM
	Møre og Romsdal fylkeskommune, Postboks 6404, MOLDE
	Trønderenergi Nett AS, 7496 TRONDHEIM
	Hemne Kraftlag A/L, Postboks 8, 7201 KYRKSÆTERØRA
	Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag, Sandgata 30, 7012 TRONDHEIM
	NJFF-Sør-Trøndelag, Haakon VII's gt. 23C, 7041 TRONDHEIM
	Hemne JFF v/ Kjetil Spjøtvoll, 7200 KYRKSÆTERØRA
	FNF Sør-Trøndelag, Sandgata 30, 7012 TRONDHEIM
	NOF avd. Sør-Trøndelag, Postboks 139, 7401 TRONDHEIM
	NOF Hemne-lokallag v/ Eivind Hellandsjø, Grindbakken 10, 7206 HELLANDSJØEN
	Kristiansund og Nordmøre Turistforening, postboks 476, 6501 KRISTIANSUND
	Norges padleforbund, Serviceboks 1 Ullevål stadion, 0840 OSLO
1	KM - ias
1	KD - dab
1	ER - jsl

- KUNNGJØRING -

Kårøyan Kraft AS – Søknad om tillatelse til bygging av Fjellbekken kraftverk i Fjellbekken i Hemne kommune

NVE har mottatt søknad fra Kårøyan Kraft AS om tillatelse til å bygge Fjellbekken kraftverk i Hemne kommune.

Søker ønsker å bygge ut fallet i Fjellbekken mellom kote 490 og 265. Fjellbekken og Kårøyan ligger ca. 10 km fra Vinjeøra. Det er planlagt å overføre Snipmyrbekken til hovedinntaket i Fjellbekken og inntak av Seterbekken på rørgaten fra hovedinntaket. Fra hovedinntaket og ned til kraftstasjonen skal det legges en nedgravd vannvei på ca. 2,5 km. Det er omsøkt å anlegge en vei langs rørgata opp til hovedinntaket. Det planlegges slipp av minstevannføring i alle de berørte vannstrengene. Installert effekt blir ca. 2 MW, og midlere årsproduksjon vil bli ca. 7,2 GWh/år.

Søknaden behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven, og gjelder tillatelse etter § 8 i samme lov. Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn på rådmannskontoret og teknisk etat i Hemne kommune og på NVEs nettsider www.nve.no/konsesjonssaker fram til høringsfristen går ut. Dersom du ønsker å få tilsendt papirutgave av søknaden, ta kontakt med Endre Sæther på tlf. 40 29 05 99 eller e-post: endre@hydroplan.no

NVE foretrekker at uttalelser sendes oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen **01.03.2010**. I tillegg er det mulig å sende uttalelser per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser blir referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.



Orientering til høringspartene

Generelt

NVE har hjemmel til å gi tillatelse i saker som gjelder utbygging av småkraftverk (inntil 10 MW), og andre vassdragstiltak. Tillatelse til større kraftutbygginger gis av Kongen i statsråd.

Fra 1. januar 2010 er fylkeskommunen delegert myndighet for kraftverk med installert effekt inntil 1 MW. Dette gjelder bl.a. ikke saker i vernede vassdrag.

Denne orienteringen gjelder saker der NVE kan gi tillatelse etter vannressursloven § 8.

Behandling av søknaden fram til endelig vedtak

NVE sender informasjon om høringen til berørte kommuner, fylkesmenn (FM), fylkeskommuner (FK), statlige forvaltningsorgan og interesseorganisasjoner. Høringsperioden er minst 6 uker. Saken blir kunngjort i minst én avis i distriktet, og kommunen legger søknaden ut til offentlig gjennomsyn, ev. utlån. I tillegg legges søknaden ut på www.nve.no/konsesjonssaker med adgang til å sende inn høringsuttalelse elektronisk.

Søker får anledning til å kommentere innkomne uttalelser, før NVE gjennomfører befarung i området.

I helhetsvurderingen står NVE fritt til å vurdere om tillatelse skal gis og i hvilken utstrekning, jf. vannressursloven § 25. Søknaden og innkomne uttalelser er viktige grunnlag for NVEs vurdering.

Dersom NVE gir tillatelse, kan det knyttes vilkår til denne, jf. vannressursloven § 26. Vilkårene kan omfatte byggefrister, vannslipping, naturforvaltning, fornminner og sanksjoner ved ev. brudd på vilkårene.

NVEs vedtak kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt underretning er kommet frem til parten.

Dersom det er søkt om tillatelse etter energiloven for elektriske anlegg i kraftverk/ høyspent overføringsanlegg, vil NVE gi nødvendige konsesjoner samtidig med at vedtaket fattes. De fleste høyspentanlegg med linjer kan bygges innenfor lokal netteiers områdekonsesjon.

Hva forventes av høringsinstansene?

Kommunen bør gi begrunnede synspunkter på om planene bør gjennomføres, ev. valg av alternativ. Vi ber kommunen informere om hvorvidt kjente allmenne interesser (f.eks. landskap, friluftsliv, fisk og vilt) blir berørt av tiltaket, og ev. andre forhold som kan få betydning for gjennomføringen. NVE ønsker forslag til vilkår eller avbøtende tiltak som kan redusere ev. skader ved gjennomføring av planene. NVE forventer at kommunen omtaler forhold knyttet til kommuneplanen og andre kommunale planer.

FM bør vektlegge forhold omkring miljø, herunder fisk og biologisk mangfold, og vurdere tiltaket i forhold til sektorlovgivningen.

FK bør legge vekt på kulturminner og friluftsliv som særlige ansvarsområder. Det skal redegjøres for tiltakets status og antatte konfliktnivå i fylkesdelplan for småkraftverk, dersom slik plan er utarbeidet.

Innsigelses- og klagerett

I ny plan- og bygningslov er forholdet mellom konsesjonsbehandling og planbehandling av energianlegg endret for å sikre en mer effektiv saksbehandling. Det er ikke krav om reguleringsplan. For å ivareta innsigelsesadgangen som kommuner og statlige fagetater har hatt til reguleringsplaner, er det innført bestemmelser i energi- og vassdragslovgivningen om innsigelse og klagerett. NVE understreker at en ev. innsigelse må reises i høringsperioden. Vi viser til våre nettsider for mer informasjon: www.nve.no/konsesjonssaker.