



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Til adresseliste

Middelthuns gate 29

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Telefon: 22 95 95 95
Telefaks: 22 95 90 00
E-post: nve@nve.no
Internett: www.nve.no

Vår dato: **03 JUN 2009**

Vår ref.: NVE 200707950-4/200707949-5 ki/kha

Arkiv: 312 /113.512Z

Deres dato:

Deres ref.:

Saksbehandler:

Kristin Haugen

22 95 94 23

Org.nr.:
NO 970 205 039 MVA
Bankkonto:
7694 05 08971

Engdal Kraft SUS - Søknad om Øvre og Nedre Engdal kraftverk i Halså kommune, Møre og Romsdal - høring

NVE har mottatt to søknader fra Engdal Kraft SUS, om tillatelse til Øvre og Nedre Engdal kraftverk, begge i Halså kommune.

Øvre Engdal kraftverk vil utnytte et fall på 155 m i Engdalselva og overføre vann fra Tverrbekken til Engdalselva ved kote 263. Overføringsledningen vil bli 280 m lang. Det er ikke planlagt veg til inntaket i Tverrbekken. Hovedinntaket er planlagt på kote 260 der det vil bygges en dam med en høyde på 4 m og en lengde på 30 m. Det er behov for å oppgradere og forlenge eksisterende traktorvei ca. 600 m for adkomst til inntaket. Nedgravd rørgate på 1250 m er planlagt på vestsiden av elva. Kraftstasjonen er planlagt bygd på vestsiden av elva på kote 105, og det må bygges vei fra eksisterende vei og bru over Engdalselva, ca. 50 m. Det planlegges en installasjon på 1,4 MW som vil produsere 4,4 GWh i et midlere år. Det planlegges slipp av minstevannføring på 39 l/s i perioden 1. mai til 31. september fra hovedinntaket.

Nedre Engdal kraftverk vil utnytte et 57 m høyt fall i Engdalselva. Det er planlagt bygget en 4 m høy, 50 m lang dam ved kote 72. Total lengde på rørgata blir 800 m, og den vil graves ned i hele sin lengde. Kraftstasjonen er planlagt bygd på østsiden av Engdalselva på kote 15. Det planlegges en installasjon på 0,9 MW med en årlig middelproduksjon på 2,7 GWh. Det er planlagt 250 m ny veg inn til kraftstasjonen fra eksisterende avkjørsel på E39, mens det er planlagt lagd en avkjørsel med parkering ved eksisterende vei ved inntaket. Det planlegges slipp av minstevannføring på 70 l/s hele året.

Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av Øvre og Nedre Engdal kraftverk med tilhørende koplingsanlegg og kraftlinjer.

Søknadene skal behandles etter reglene i kapittel 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter vannressursloven § 8. Søknadene med vedlegg blir lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker, og de blir kunngjort av NVE. Kopi av kunngjøringen er vedlagt. Hvis høringspartene ønsker papirutgave av søknadene, kan dere kontakte Per Steinar Husby på tlf.: 901 57 992 eller e-post: per.steinar@hydroplan.no.

Vi ber Halså kommune om å legge to eksemplarer av hver av søknadene ut til offentlig gjennomsyn ved Serviceavdelingen frem til **20.08.2009**. Et eksemplar av hver søknad kan, om nødvendig, lånes ut for kortere tid (2-3 dager). Det andre må ikke fjernes fra utleggingsstedet.

Vi viser ellers til vedlagte informasjonsark som forklarer saksbehandlingen fra søknadene blir sendt på høring frem til endelig vedtak. Av dette går det fram hvilken tilbakemelding vi ønsker.

NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen **20.08.2009**. I tillegg kan uttalelser sendes per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsene er lange, er det derfor en fordel om det utarbeides sammendrag som kan brukes til dette.

Med hilsen

Gry Berg
for Øystein Grundt
seksjonssjef

Kristin Haugen
Kristin Haugen
avdelingsingeniør

Vedlegg: Søknader til kommunen
 Kunngjøringstekst
 Informasjonsark
 Adresseliste

Adresseliste for: Bygging av Øvre og Nedre Engdal kraftverk

Behandles etter: Vannressursloven

Kunngjøres av NVE ved CIA Media Marketing 1 gang i: Tidens Krav og Driva

Antall søknader av hver	Navn/adresse
3	Halsa kommune, Liabø, 6683 VÅGLAND
	Lokalutvalget for Engdal/Rodal krets, v/John Folde Engdal, 6686 Valsøybotn
	Møre og Romsdal fylke, Fylkeshuset, 6404 MOLDE
	Svorka Energi AS, Postboks 43, 6656 SURNADAL
	Istad Nett AS, Plutovegen 5, 6405 MOLDE
	FNF Møre og Romsdal, Per Amdals vei 1A, 6413 MOLDE
	Statens vegvesen, Region midt, Fylkeshuset, 6404 MOLDE
	Naturvernforbundet i Møre og Romsdal v/Øystein Folden, 6630 TINGVOLL
	Halsa jeger- og fiskeforening v/Johnny Henden, Betna, 6683 VÅGLAND
	Molde og Romsdals Turistforening, Postboks 486, 6401 MOLDE
1	RM – Tore Olav Sandnæs
1	ER – Seming Skau
1	KD – Dag Bachke
1	SVA – Sylvia Smith-Meyer

- KUNNGJØRING -

Engdal Kraft SUS – Søknad om tillatelse til Øvre og Nedre Engdal kraftverk i Engdalselva i Halså kommune

NVE har mottatt søknader fra Engdal Kraft SUS om tillatelse til å bygge Øvre og Nedre Engdal kraftverk i Halså kommune.

Øvre Engdal kraftverk vil utnytte et fall på 155 m i Engdalselva og overføre vann fra Tverrbekken til Engdalselva ved kote 263. Overføringsledningen vil bli 280 m lang. Det er ikke planlagt veg til inntaket i Tverrbekken. Hovedinntaket er planlagt på kote 260 der det vil bygges en dam med en høyde på 4 m og en lengde på 30 m. Det er behov for å oppgradere og forlenge eksisterende traktorvei ca. 600 m for adkomst til inntaket. Nedgravd rørgate på 1250 m er planlagt på vestsiden av elva. Kraftstasjonen er planlagt bygd på vestsiden av elva på kote 105, og det må anlegges veg og bru over Engdalselva, ca. 50 m fra eksisterende veg. Det planlegges en installasjon på 1,4 MW som vil produsere 4,4 GWh i et midlere år. Det planlegges slipp av minstevannføring på 39 l/s i perioden 1. mai til 31. september fra hovedinntaket.

Nedre Engdal kraftverk vil utnytte et 57 m høyt fall i Engdalselva. Det er planlagt bygget en 4 m høy, 50 m lang dam ved kote 72. Total lengde på rørgata blir 800 m, og den vil graves ned i hele sin lengde. Kraftstasjonen er planlagt bygd på østsiden av Engdalselva på kote 15. Det planlegges en installasjon på 0,9 MW med en årlig middelproduksjon på 2,7 GWh. Det er planlagt 250 m ny veg inn til kraftstasjonen fra eksisterende avkjørsel på E39, mens det er planlagt lagd en avkjørsel med parkering ved eksisterende veg ved inntaket. Det planlegges slipp av minstevannføring på 70 l/s hele året.

Søknadene behandles etter reglene i kapittel 3 i vannressursloven, og gjelder tillatelse etter § 8 i samme lov. Søknadene med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn ved Serviceavdelingen i Halså kommune og på NVEs nettsider www.nve.no/konsesjonssaker fram til høringsfristen går ut. Dersom du ønsker å få tilsendt papirutgave av søknadene, ta kontakt med Per Steinar Husby på tlf.: 901 57 992 eller e-post: per.steinar@hydroplan.no.

NVE foretrekker at uttalelser sendes oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen **20.08.2009**. I tillegg er det mulig å sende uttalelser per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.



SAKSBEHANDLINGSRUTINER VED SØKNAD OM KONSESJON ETTER VANNRESSURSLOVEN § 8 DER NVE KAN GI TILLATELSE

Generelt

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har hjemmel til å gi tillatelse til vassdragsinngrep som ikke gjelder kraftproduksjon og i saker som gjelder små kraftverk (installert effekt under 10 MW). Tillatelse til større kraftutbygginger gis av Kongen i statsråd.

Denne orienteringen gjelder saker der NVE kan gi tillatelse. Hensikten er å gi høringsinstansene en samlet oversikt over hva vi ønsker at offentlige forvaltningsmyndigheter legger vekt på i sine uttalelser.

Behandling av søknaden fram til endelig avgjørelse

NVE publiserer søknaden med vedlegg på www.nve.no/konsesjonssaker når saken blir lagt ut til offentlig gjennomsyn.

Vi sender samtidig ut et høringsbrev til berørte kommuner, fylkesmenn, fylkeskommuner, interesseorganisasjoner og berørte statlige forvaltningsorganer. Saken blir kunngjort i én eller flere aviser i distriktet, og kommunen legger søknaden ut på ett eller flere offentlig kontorer hvor den kan studeres og eventuelt lånes. Vedlagte adresseliste viser hvilke høringsinstanser som mottar dette høringsbrevet.

Søkeren får anledning til å kommentere høringsuttalelsene før NVE foretar sin sluttbehandling. I sluttbehandlingen inngår en sluttbefaring der de som har uttalt seg til saken inviteres til å delta.

NVE skal foreta en helhetsvurdering, og står fritt til å vurdere om tillatelse skal gis og i hvilken utstrekning. Søknaden og innkomne uttalelser er viktige grunnlag for vår vurdering.

Dersom NVE gir tillatelse, vil vi knytte vilkår til denne, jf. vannressursloven § 26. Vilkårene kan omfatte bestemmelser om byggefrister, reguleringshøyder, vannslipping, godkjenning av planer når det gjelder miljø og sikkerhet, terskler, erosjon, naturforvaltning, fornminner og sanksjonsbestemmelser ved eventuelle brudd på vilkårene.

NVEs avgjørelse kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunktet underretningen er kommet fram til parten.

Dersom det er søkt om tillatelse etter energiloven for elektriske anlegg i kraftverk og/eller for høyspent overføringsanlegg, vil vi gi nødvendige konsesjoner samtidig med at vannressurslovsaken blir endelig avgjort.

Hva forventer NVE av høringsinstansene?

Hensikten med høringen er å få synspunkter på de foreliggende planene. Vi ønsker begrunnede synspunkter på om planene bør gjennomføres, ev. valg av alternativ eller forslag til begrensinger i planene. Vi ønsker også begrunnede forslag til avbøtende tiltak som kan redusere skadene ved gjennomføring av planene, samt forslag til ev. vilkår.

Kommunen bør spesielt omtale forhold knyttet til kommuneplanen. I tillegg bør de gi en oversiktlig framstilling av forholdet mellom planen og de lokale interessene.

Fylkesmannen bør i sin uttalelse vektlegge forhold omkring forurensning, landbruk, miljø (herunder biologisk mangfold) og beredskap. Fylkeskommunen bør tilsvarende legge vekt på kulturminner.

Vi foretrekker at uttalelser sendes oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker. I tillegg er det mulig å sende uttalelser per post til NVE, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo, eller e-post til nve@nve.no