

NOTAT

Prosjekt	Kommentar til høringsuttalelser Øvre og Nedre Engdal.
Dato:	15.09.09
Til:	NVE v/Kristin Haugen
Notat ført av:	Endre Sæther

Det vises til høringsuttalelser mottatt på e-post 01.09.09.

Øvre Engdal:

Møre og Romsdal fylke	Automatisk freda kulturminne. Fylkesarkeologen vil involveres i forbindelse med detaljplanlegging av tiltaket, og dermed etterkommer innvendingen. Biologisk mangfold. Etter som vurderingene av det biologiske mangfoldet ikke konkluderer klart med behov for minstevannføring i vinterhalvåret, er det heller ikke lagt til grunn i søknaden. Dersom det vurderes som nødvendig må alminnelig lavvannsføring / 5-persentil legges til grunn. Landskap og friluftsliv. Kommentaren til opprusting av eksisterende traktorveg anses ikke som en problematisering av tiltaket, men en kommentar til at beskrivelsen i søknaden er mangelfull. Eventuelle særlige krav til utforming av veien antas å bli fanget opp av detaljplaner for tiltaket. Inntak i Tverrbekken: Inntaket som beskrevet på et nivå nødvendig for overføringen. Det største fossefallet vil ikke påvirkes av tiltaket.
Halsa kommune	Ingen kommentarer.
Istad Nett AS	Ingen kommentarer.
Karin Hagen Lian og Tore Lian	Ingen kommentar ut over at det trolig vil være bedre å bore etter vann for å sikre vann med god kvalitet.
Kolbjørn Hagen	Minstevannføring og restvannføring må anses tilstrekkelig for drikkevann.
Lars Halse	Privat kraftverk. Det er ikke forelagt avtale om bygging av dette kraftverket, og i konsesjonssøknaden er det derfor valgt å se bort fra dette forhold. Om det pålegges å slippe vann til dette kraftverket, kan det ikke under noen omstendighet være snakk om annet enn til denne hyttas behov når den er i bruk. Det er heller ikke umulig å sørge for strømforsyning på dette nivå med solceller eller vindmølle. Drikkevann. Det er mulig å ta drikkevann fra inntakskummen for overføringen. Produksjonsberegninger. Tiltaket er beregnet i de samme modeller som er brukt på flere anlegg som er satt i drift. Bergningene er også etterprøvet av kompetent fagmiljø, og de vil fortsatt legges til grunn for tiltaket.

Nedre Engdal

Møre og Romsdal fylke	Fisk. Flytting av inntak lenger opp i Engdalselva for å redusere konflikten i forhold til anadrom fisk. Prosjektet tåler ikke redusert fallhøyde. Det vil da gi for svak økonomi. Fylket påpeker krav om omløpsventil. Det kan legges til rette for ettermontering av slik, dersom vandringsforholdene for fisk tilsier at det er et behov. Dimensjonering av slik vil gjøres med støtte i fiskefaglig miljø. Minstevannføring økt fra 70 l/s til 83 l/s kan også etterkommes.
Halsa kommune	Kommentar til minstevannføring anses imøtekommet. Se ovenfor.
Istad Nett AS	Ok.

Oppsummering.

Vi merker oss også at Naturvernforbundet i Møre og Romsdal ikke har kommet med høringsuttalelse til Øvre og Nedre Engdal, noe vi velger å tolke som en indikasjon på at tiltakene ikke vurderes som konfliktfylte.

Øvre Engdal.

De tyngste innvendinger anses imøtekommet med en minstevannføring på nivå med 5-persentil.

Det er å merke seg at ingen av de andre som eier og benytter seter- og hytteeiendommer i området har kommentert eller problematisert forhold til vannforsyningen.

Nedre Engdal.

De tyngste innvendingene anses som ivare tatt med en økning av minstevannføring samt å tilrettelegge for ettermontering av omløpsventil for det tilfelle at vandringsforholdene fra sjøen og opp i Engdalselva gjenopprettes.

Fra lokalt hold (grunneierne) hevdes det at det ikke har gått opp fisk fra sjøen i løpet av de siste tjue årene. Dette pga endringer i elvemunningen, hvor det har bygd seg opp et platå eller delta. Her er det ikke tillatt å foreta inngrep for eventuelle justering av fiskens oppgangsforhold.

Med hilsen

Endre Sæther

Tlf 40 29 05 99
