

Sørfjord Vindpark AS
Postboks 55
8501 NARVIK

Vår dato: 20.12.2016
Vår ref.: 200708012-139
Arkiv: 511
Deres dato: 17.11.2016
Deres ref.: URH

Saksbehandler:
Marte Lundsbakken
22 95 90 38/many@nve.no

Sørfjord Vindpark AS - Sørfjord vindkraftverk i Tysfjord kommune, Nordland fylke - Vedtak om endret trasé for nettilknytning og plassering av transformatorstasjon

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til søknad fra Sørfjord Vindpark AS (SV) datert 17.11.2016. Søknaden er behandlet i medhold av energiloven § 3-1.

Søknad

SV søker om å endre traseen for nettilknytningen til Sørfjord vindkraftverk og plassering av 22/132 kV transformatorstasjon i planområdet til vindkraftverket. I konsesjonssøknaden var det planlagt en 22/132 kV transformatorstasjon ved demningen til Brynvatnet. Denne plasseringen er ikke lenger optimal, fordi arealer ved Tverrhalsen nå er tatt ut av planområdet. SV vil i stedet etablere transformatorstasjonen mellom Middagsfjellet og Brynvatnet sentralt i det gjenværende planområdet.

Konsesjonsgitt trasé for nettilknytningen innebærer at eksisterende 22 kV linje skal saneres og erstattes med en ny 132 kV-linje. I følge søknaden er det ikke lenger aktuelt å sanere 22 kV-linjen, av hensyn til forsyningssikkerheten i området. SV søker derfor om å etablerer ny 132 kV-ledning tilsvarende nettilknytningsalternativ to i meldingen for vindkraftverket.

Bakgrunn

NVE ga den 20.12.2012 Nordkraft Vind AS konsesjon for å bygge og drive Sørfjord vindkraftverk i Tysfjord kommune. Vedtaket ble påklaget, og Olje- og energidepartementet (OED) ga endelig konsesjon 6.11.2015. Konsesjonen er senere overført til Sørfjord Vindpark AS Vind. Gjeldende anleggskonsesjon er datert 23.6.2016.

Innkommne merknader

Nordland fylkeskommune skriver i brev av 30.11.2016 til tiltakshaver at det ikke er behov for ytterligere kulturminneregistreringer i området for den reviderte traseen. **Sametinget** skriver i brev av 8.12.2016 de ikke har merknader til den omsøkte endringen av nettilknytning. **Fylkesmannen i Nordland** skriver i e-post av 9.12.2016 at den reviderte traseen ikke medfører vesentlige negative virkninger for kjente forekomster av biologisk verdi, men den øvre delen som går over fjellryggen

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst
Vangsvæien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

nordøst for Brynvatnet vil medføre betydelige landskapsvirkninger. Fylkesmannen anmoder NVE om å vurdere en parallellføring med eksisterende 22 kV-linje som et alternativ.

Tilleggsopplysninger

NVE ba i e-post av 12.12.2016 tiltakshaver om å vurdere parallellføring med eksisterende 22 kV-linje. Tiltakshaver skriver i e-post av 15.12.2016 at en parallellføring ikke er å foretrekke, da det vil kreve at linjen kables på to punkter hvor den krysser adkomstveien og medføre utfordringer for drift av 22 kV-linjen i anleggsfasen. Tiltakshaver peker også på at det er beredskapsmessige fordeler ved å ha litt avstand mellom linjene dersom det skulle gå ras etc. i området. For å redusere virkningene for landskap har tiltakshaver lagt frem et revidert forslag til trasé der linja er trukket ned fra fjellryggen (vedlegg 1). Tiltakshaver skriver at det kan være behov for å justere denne traseen noe innenfor feltet som er markert med en grønn ring i kartet i detaljplanleggingen, for å sikre tilstrekkelig klaring til vei som skal brukes til transport av vindturbinkomponenter.

NVEs vurdering

NVE konstaterer at det har skjedd endringer siden konsesjonstidspunktet for Sørfjord vindkraftverk slik at konsesjonsgitt utbyggingsløsning ikke lenger er hensiktsmessig. NVE slutter seg til tiltakshavers vurdering av at parallellføring med eksisterende 22 kV-linje ikke er en teknisk-økonomisk optimal løsning, men mener det er positivt at tiltakshaver har revidert den omsøkte traseen for ny 132 kV-linje for å få en bedre tilpasning til landskapet. Etter NVEs vurdering medfører ikke denne traseen og den omsøkte plasseringen av 22/132 kV transformatorstasjon mellom Middagsfjellet og Brynvatnet vesentlige endrede tredjepartsvirkninger.

Jf. vilkår nr. 6 og 8 i gjeldende anleggskonsesjonene skal Sørfjord Vindpark AS legge fram en detaljplan og en miljø-, transport- og anleggsplan for NVE som viser tiltakenes endelige utforming. Disse planene skal godkjennes av NVE for anleggsarbeidet kan igangsettes. Mindre justeringer av planene, herunder justering av traseen for ny 132 kV-linje i området hvor den krysser adkomstveien, kan godkjennes av NVE ved behandling av detaljplan/MTA. Vi viser i den forbindelse til NVE Veileder 2/2016 «*Rettleiar for utarbeiding av detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) for vindkraftverk*» som er tilgjengelig på våre nettsider: http://publikasjoner.nve.no/veileder/2016/veileder2016_01.pdf.

NVE viser til forskrift om systemansvaret i kraftsystemet. Konsesjonæren plikter å informere systemansvarlig i tråd med kravene i gjeldende forskrift. Nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg kan ikke idriftsettes uten etter vedtak fra systemansvarlig. Plikten til å informere systemansvarlig gjelder også ved senere endringer av anlegget som ikke utløser behovet for ny anleggskonsesjon.

NVEs vedtak

I medhold av energiloven § 3-1 gir NVE i dag under henvisning til søknad av 17.11.2016 konsesjon til Sørfjord Vindpark AS for endret trasé for 132 kV-linje og plassering av 22/132 kV transformatorstasjon i Sørfjord vindkraftverk i Tysfjord kommune, Nordland fylke.

Plassering av anleggene skal i det vesentligste være som vist i kart merket "Kart over trasé for ny 132 kV-linje og plassering av 22/132 kV transformatorstasjon - Sørfjord Vindkraftverk".

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 22.1.2017, jf. fvl. kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.



NVE ber konsesjonær orientere grunneiere og rettighetshavere om vedtaket og klagefristen og sende kopi av underretningen til NVE.

Med hilsen

Rune Flatby
avdelingsdirektør

Arne Olsen
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg:

Kopi til:

Fylkesmannen i Nordland
Nordkraft AS v/Ulf Ragnar Hanssen
Nordkraft Vind AS v/Torkjell Lund
Nordland fylkeskommune
Samediggi/Sametinget
Tysfjord kommune
Unna Tjerusj Sameby