



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

N V E

adresseliste

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Telefon: 22 95 95 95
Telefaks: 22 95 90 00
E-post: nve@nve.no
Internett: www.nve.no

Org.nr.:
NO 970 205 039 MVA
Bankkonto:
7694 05 08971

Vår dato: **02 MAR 2010**

Vår ref.: NVE 200708021-4 ki/gbe

Arkiv: 312/053. C2B

Deres dato: 15.2.2010

Deres ref.:

Saksbehandler:

Gry Berg

22 95 92 20

Gjønaelva Kraftverk AS — Søknad om tillatelse til bygging av Gjønaelva kraftverk i Gjønaelva i Fusa kommune, Hordaland

NVE har mottatt søknad fra Gjønaelva Kraftverk AS, datert 15.2.2010, om tillatelse til å bygge Gjønaelva kraftverk i Fusa kommune.

Kraftverket skal utnytte et nedbørfelt på 6,27 km² i et fall på 236 m, og er planlagt med inntak på kote 292 og kraftstasjon på kote 56. Vannveien med total lengde på 1100 m er planlagt i tunnel de øverste 350 m og videre med nedgravd rørgate. Middelvannføringen i vassdraget er 0,78 m³/s og kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på 1,64 m³/s. Installert effekt er maks. 3,2 MW og beregnet produksjon er 10,12 GWh i et midlere år. Utbygginga vil medføre redusert vannføring på en 1290 m lang strekning av Gjønaelva. Det er videre planlagt en 350 m lang jordkabel bort til eksisterende 22 kV linje. Søker foreslår å slippe minstevannføring tilsvarende 125 l/s i perioden 16. september – 30. november og 31 l/s i perioden 1. desember – 15. september.

Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av Gjønaelva kraftverk med tilhørende koplingsanlegg og kraftlinje.

Søknaden behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven, og gjelder tillatelse etter § 8 i samme lov. Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn i ekspedisjonen på kommunetunet i Eikelandsosen og på NVEs nettsider www.nve.no/konsesjonssaker fram til høringsfristen går ut. Dersom du ønsker å få tilsendt papirutgave av søknaden, ta kontakt med Gjønaelva Kraftverk AS v/Torfinn Kolle på tlf.: 97 55 60 73 eller e-post: torfinn.kolle@skl.as


Vi ber Fusa kommune om å legge to eksemplarer av søknaden ut til offentlig gjennomsyn i ekspedisjonen på kommunetunet i Eikelandsosen frem til **10.5.2010**. Det ene eksemplaret, kan om nødvendig lånes ut for kortere tid (2-3 dager). Det andre må ikke fjernes fra utleggingsstedet.

Vi viser ellers til vedlagte informasjonsark som forklarer saksbehandlingen fra søknaden blir sendt på høring frem til endelig vedtak. Av dette går det fram hvilken tilbakemelding vi ønsker.

NVE foretrekker at uttalelser sendes oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen 10.5.2010. I tillegg er det mulig å sende uttalelser per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser blir referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.

Med hilsen



Øystein Grundt
seksjonssjef



Gry Berg
seniorrådgiver

Vedlegg: Søknad til kommunene
Kunngjøringstekst
Informasjonsark
Adresseliste

Adresseliste for: Bygging av Gjønaelva kraftverk

Behandles etter: Vannressursloven

Kunngjøres av NVE ved CIA Media Marketing 1 gang i: [Os & Fusaposten, Bergens Tidene]

Antall søknader	Navn/adresse
3	Fusa kommune, Postboks 24, 5649 Eikelandsosen
	Fylkesmannen i Hordaland, Postboks 7310, 5020 Bergen
	Hordaland fylkeskommune, Postboks 7900, 5020 Bergen
	Statens vegvesen, Region vest, Askedalen 4, 6863 LEIKANGER
	Naturvernforbundet i Hordaland, Postboks 1201, 5811 Bergen
	NJFF Hordaland, Tverrgaten 4/6, 5017 BERGEN
	SKL AS, Postboks 24, 5401 Stord
	Bergen Turlag, Tverrgt. 4/6, 5017 BERGEN
	Fusa Kraftlag, Stallabrotvegen 119, 5640 EIKELANDSOSEN
1	KM –Ivar Sægrov
1	KD – EHY
1	ER v/Seming Skau

- KUNNGJØRING -

Gjønaelva Kraftverk AS — Søknad om tillatelse til Gjønaelva kraftverk i Gjønaelva i Fusa kommune

NVE har mottatt søknad fra Gjønaelva Kraftverk AS om tillatelse til å bygge Gjønaelva kraftverk i Fusa kommune.

Kraftverket skal utnytte et nedbørfelt på 6,27 km² i et fall på 236 m, og er planlagt med inntak på kote 292 og kraftstasjon på kote 56. Vannveien med total lengde på 1100 m er planlagt i tunnel de øverste 350 m og ellers nedgravd rørgate. Middelvannføringen i vassdraget er 0,78 m³/s og kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på 1,64 m³/s. Installert effekt er maks. 3,2 MW og beregnet produksjon er 10,12 GWh i et midlere år. Utbygginga vil medføre redusert vannføring på en 1290 m lang strekning av Gjønaelva. Det er videre planlagt en 350 m lang jordkabel bort til eksisterende 22 kV linje.

Søknaden behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven, og gjelder tillatelse etter § 8 i samme lov. Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn i ekspedisjonen på kommunetunet i Eikelandssosen og på NVEs nettsider www.nve.no/konsesjonssaker fram til høringsfristen går ut. Dersom du ønsker å få tilsendt papirutgave av søknaden, ta kontakt med Gjønaelva Kraftverk AS v/Torfinn Kolle på tlf.: 97 55 60 73 eller e-post: torfinn.kolle@skl.as

NVE foretrekker at uttalelser sendes oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen **10.5.2010**. I tillegg er det mulig å sende uttalelser per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser blir referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.