



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Adresseliste

Vår dato: **24 OKT 2012**

Vår ref.: 200708025-18 ksk/smf

Arkiv: 312 /018.A3Z

Deres dato:

Deres ref.:

Saksbehandler:

Siri Merethe Fagerheim

Songe Træsliperi AS - Søknad om Lille Lindland minikraftverk i Risør kommune, Aust-Agder - høring

NVE har mottatt søknad fra Songe Træsliperi AS, datert 8.10.2012, om tillatelse til å bygge Lille Lindland minikraftverk i Risør kommune.

Lille Lindland minikraftverk vil benytte seg av et fall på 72 m i Nærestadelva. Nærestadelva ligger i Nærestadvassdraget som inngår i vernet av Vegårsvassdraget. Tiltaket forutsetter reetablering av attholddam i Ljøsvannet, noe som vil få konsekvenser for Gjerstadvassdraget som også er vernet. Inntaket er planlagt bygget på kote 104 og kraftstasjonen på kote 32. Vannveien er på ca. 600 m og er planlagt nedgravd på sørsiden av vassdraget, med behov for en midlertidig anleggsvei i rørgaten. Det må etableres en 50 m lang ny vei fram til kraftstasjonsbygget og 300 m vei, som er under etablering, frem til Kjørsteholen vil benyttes som atkomst til rørgatetrase. Kraftverket skal med en installert effekt på 500 kW gi en årlig produksjon på 2,36 GWh. Utbyggingen vil føre til redusert vannføring på en ca. 650 m lang strekning av Nærestadelva.

Middelvannføringen i Nærestadelva er beregnet til 1,67 m³/s. Kraftverket er planlagt bygget med en maksimal slukeevne på 1,0 m³/s noe som tilsvarer 60 % av middelvannføringen. Søker har i tillegg presentert to reduserte alternativ med lavere slukeevne og installert effekt. I søknaden er det foreslått en minstevannføring på 0,01 m³/s hele året.

Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av Lille Lindland minikraftverk med tilhørende kopplingsanlegg og kraftlinje.

Søknaden skal behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter vannressursloven § 8. Søknaden med vedlegg blir lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker, og den blir kunngjort av NVE. Kopi av kunngjøringen er vedlagt. Hvis høringspartene ønsker papirutgave av søknaden, kan dere kontakte Morten Henriksen på tlf. 37 23 44 14 eller e-post: morten.henriksen@arendalsfoss.no.

Vi ber Risør kommune om å legge to eksemplarer av søknaden ut til offentlig gjennomsyn på Kommunehuset i Risør frem til 14.12.2012. Det ene eksemplaret kan, om nødvendig, lånes ut for kortere tid (2-3 dager). Det andre må ikke fjernes fra utleggingsstedet.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

Vi viser ellers til vedlagte informasjonsark som forklarer saksbehandlingen fra søknaden blir sendt på høring frem til endelig vedtak. Av dette går det fram hvilken tilbakemelding vi ønsker.

NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen **14.12.2012**. I tillegg kan uttalelser sendes per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.

Med hilsen



Øystein Grundt
seksjonssjef



Siri Merethe Fagerheim
avdelingsingeniør

Vedlegg: 4 Søknad til kommunen
Kunngjøringstekst
Informasjonsark
Adresseliste

Adresseliste for: Bygging av Lille Lindland minikraftverk

Behandles etter: Vannressursloven

Kunngjøres av NVE ved CIA Media Marketing 1 gang i: Aust Agder Blad

Antall søknader	Navn/adresse
3	Risør kommune, Postboks 158, 4952 RISØR
	Fylkesmannen i Aust-Agder, Postboks 788, 4809 ARENDAL
	Aust-Agder fylkeskommune, Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL
	Statens vegvesen, Region Sør, Postboks 723 Stoa, 4808 ARENDAL,
	Naturvernforbundet i Aust-Agder, c/o Stig Rubach, Åsveien 5, 4879 GRIMSTAD
	NJFF Aust-Agder, v/ Olav Schrøder, Idrettens hus 2, Industriveien 10, Stoa, 4848 ARENDAL
	Forum for natur og friluftsliv i Agder, Skippergata 21, 4611 KRISTIANSAND
	Friluftsrådet Sør, Postboks 324, 4803 ARENDAL
	DNT Sør, Postboks 633, 4665 KRISTIANSAND
	Aust-Agder Turistforening, Postboks 369, 4803 ARENDAL
	4H Aust-Agder, Postboks 788, Stoa, 4809 ARENDAL
	Norges padleforbund, Serviceboks 1 Ullevål Stadion, 0840 OSLO
	Direktoratet for naturforvaltning, Postboks 5672 Sluppen, 7485 TRONDHEIM
	Norsk Ornitologisk Forening avd. Aust-Agder, Postboks 249, 4802 ARENDAL
	Agder Energi Nett AS, Postboks 794 Stoa, 4809 ARENDAL
	Songe Træsliperi AS, c/o Arendals Fossekompani ASA v/Thor Gabrielsen, Postboks 280, 4803 ARENDAL
	Gården Lindland Øvre, v/Erik Lindland, Lindland Øvre, 4909 SONGE
1	KM – RS Anne Johanne Kråkenes
1	KD – Hanne Marthe Østvold
1	ER – Kjell Erik Stensby
1	SVA – Sylvia Smith Meyer

- KUNNGJØRING -

Songe Træsliperi AS – Søknad om tillatelse til Lille Lindland minikraftverk i Nærestadvassdraget i Risør kommune

NVE har mottatt søknad fra Songe Træsliperi AS om tillatelse til å bygge Lille Lindland minikraftverk i Risør kommune.

Lille Lindland minikraftverk vil benytte seg av et fall på 72 m i Nærestadelva. Nærestadelva ligger i Nærestadvassdraget som inngår i vernet av Vegårsvassdraget. Tiltaket forutsetter reetablering av attholdsdam i Ljøsvannet, noe som vil få konsekvenser for Gjerstadvassdraget som også er vernet. Inntaket er planlagt bygget på kote 104 og kraftstasjonen på kote 32. Vannveien er på ca. 600 m og er planlagt nedgravd på sørsiden av vassdraget, med behov for en midlertidig anleggsvei i rørgaten. Det må etableres en 50 m lang ny vei fram til kraftstasjonsbygget og 300 m vei, som er under etablering, frem til Kjørsteholen vil benyttes som atkomst til rørgatetrase. Kraftverket skal med en installert effekt på 500 kW gi en årlig produksjon på 2,36 GWh. Utbyggingen vil føre til redusert vannføring på en ca. 650 m lang strekning av Nærestadelva.

Middelvannføringen i Nærestadelva er beregnet til 1,67 m³/s. Kraftverket er planlagt bygget med en maksimal slukeevne på 1,0 m³/s noe som tilsvarer 60 % av middelvannføringen. Søker har i tillegg presentert to reduserte alternativ med lavere slukeevne og installert effekt. I søknaden er det foreslått en minstevannføring på 0,01 m³/s hele året.

Søknaden behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven, og gjelder tillatelse etter § 8 i samme lov. Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn på Kommunehuset i Risør og på NVEs nettsider www.nve.no/konsesjonssaker fram til høringsfristen går ut. Dersom du ønsker å få tilsendt papirutgave av søknaden, ta kontakt med Morten Henriksen på tlf.: 37 23 44 14 eller e-post: morten.henriksen@arendalsfoss.no.

NVE foretrekker at uttalelser sendes oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen **14.12.2012**. I tillegg er det mulig å sende uttalelser per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser blir referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.

Orientering til høringspartene

Generelt

NVE har hjemmel til å gi tillatelse i saker som gjelder utbygging av småkraftverk (inntil 10 MW), og andre vassdragstiltak. Tillatelse til større kraftutbygginger gis av Kongen i statsråd.

Fra 1. januar 2010 er fylkeskommunen delegert myndighet for kraftverk med installert effekt inntil 1 MW. Dette gjelder bl.a. ikke saker i vernede vassdrag.

Denne orienteringen gjelder saker der NVE kan gi tillatelse etter vannressursloven § 8.

Behandling av søknaden fram til endelig vedtak

NVE sender informasjon om høringen til berørte kommuner, fylkesmenn (FM), fylkeskommuner (FK), statlige forvaltningsorgan og interesseorganisasjoner. Høringsperioden er minst 6 uker. Saken blir kunngjort i minst én avis i distriktet, og kommunen legger søknaden ut til offentlig gjennomsyn, ev. utlån. I tillegg legges søknaden ut på www.nve.no/konsesjonssaker med adgang til å sende inn høringsuttalelse elektronisk.

Søker får anledning til å kommentere innkomne uttalelser, før NVE gjennomfører befarung i området.

I helhetsvurderingen står NVE fritt til å vurdere om tillatelse skal gis og i hvilken utstrekning, jf. vannressursloven § 25. Søknaden og innkomne uttalelser er viktige grunnlag for NVEs vurdering.

Dersom NVE gir tillatelse, kan det knyttes vilkår til denne, jf. vannressursloven § 26. Vilkårene kan omfatte byggefrister, vannslipping, naturforvaltning, fornminner og sanksjoner ved ev. brudd på vilkårene.

NVEs vedtak kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt underretning er kommet frem til parten.

Dersom det er søkt om tillatelse etter energiloven for elektriske anlegg i kraftverk/høyspent overføringsanlegg, vil NVE gi nødvendige konsesjoner samtidig med at vedtaket fattes. De fleste høyspentanlegg med linjer kan bygges innenfor lokal netteiers områdekonsesjon.

Hva forventes av høringsinstansene?

Kommunen bør gi begrunnede synspunkter på om planene bør gjennomføres, ev. valg av alternativ. Vi ber kommunen informere om hvorvidt kjente allmenne interesser (f.eks. landskap, friluftsliv, fisk og vilt) blir berørt av tiltaket, og ev. andre forhold som kan få betydning for gjennomføringen. NVE ønsker forslag til vilkår eller avbøtende tiltak som kan redusere ev. skader ved gjennomføring av planene. NVE forventer at kommunen omtaler forhold knyttet til kommuneplanen og andre kommunale planer.

FM bør vektlegge forhold omkring miljø, herunder fisk og biologisk mangfold, og vurdere tiltaket i forhold til sektorlovgivningen.

FK bør legge vekt på kulturminner og friluftsliv som særlige ansvarsområder. Det skal redegjøres for tiltakets status og antatte konfliktnivå i fylkesdelplan for småkraftverk, dersom slik plan er utarbeidet.

Innsigelses- og klagerett

I ny plan- og bygningslov er forholdet mellom konsesjonsbehandling og planbehandling av energianlegg endret for å sikre en mer effektiv saksbehandling. Det er ikke krav om reguleringsplan. For å ivareta innsigelsesadgangen som kommuner og statlige fagetater har hatt til reguleringsplaner, er det innført bestemmelser i energi- og vassdragslovgivningen om innsigelse og klagerett. NVE understreker at en ev. innsigelse må reises i høringsperioden. Vi viser til våre nettsider for mer informasjon: www.nve.no/konsesjonssaker.