

Norges vassdrags og energidirektorat
Konsesjonsavdelingen
Postboks 5091, Majorstua
0301 OSLO

Vegårshei, 9.12.12

Berørte grunneiere langs Lille Eksjø
v/ Gunnar Arne Myren
Myren
4985 Vegårshei

Høringsuttalelse – konsesjonssøknad for Lille Lindland minikraftverk

Viser til konsesjonssøknad fra Songe Træsliperi AS av 08.10.2012, der det søkes om å bygge minikraftverk i Nærestadelva.

Vi ønsker å bemerke følgende punkter:

Attholdsdam i Ljøsvann

Det vises til vedlagte brev fra Vegårshei historielag som påpeker historisk verdi av attholdsdam ved Breteberget. Elveløpet er registrert som kulturminne fra 1700-1800 tallet, og det stilles spørsmål ved om dammen bør gjenoppbygges.

Dersom attholdsdammen likevel oppgraderes må den utformes slik at den slipper vann over til Gjerstadelva i flomperioder. Med dagens vannmengder skaper vannet ved flom ulemper også i dag, da vannet blant annet går over vei til 4 husstander ved Lille Eksjø.

Dersom NVE imøtekommer søknaden fra Songe Træsliperi AS, er det ønskelig at det settes vilkår om at flomsituasjonen i vassdraget ikke må forverres fra nåværende situasjon.

Naturlig vannstand/vannspeil

Det stilles spørsmål ved hva som regnes som naturlig vannstand/vannspeil? Dersom attholdsdammen oppgraders vil mengden vann nødvendigvis økes.

Fremtidig utvidelse?

Vi er bekymret for at konsesjon i denne omgang fører til utvidelse av produksjonen i neste omgang. Det vil ha store konsekvenser for oss som bor langs vassdraget. Flere husstander har drikkevann fra Eksjø, vi har vei langs vassdraget og benytter oss av friluftslivet ved vannet.

Landbruksvirksomhet

Ved Lille Eksjø er det nylig etablert virksomhet med smågrisproduksjon, virksomheten har en omsetning på ca 2millioner og selger ca 2000 gris i året. Det må til en hver tid være mulig adkomst til gården for dyrebil, forbil, kadaverhenting, gjødselhåndtering m.m. I tillegg har gården beitedyr og jorder som grenser til vannkanten. En større flomsituasjon enn vi opplever med dagens vannstand vil være problematisk i forhold til vei og tungtransport, utmagring av jordsmonn, gjødselhåndtering m.m.

Det ligger også større eiendommer med årlig uttak av tømmer på innsiden av Lille Eksjø, mot Vierli.

Bebyggelse nær vannet

Spesielt en husstand vil med større flommengde enn dagens nivå, sannsynligvis få vann i kjelleretasje dersom mengden øker.

Ålen

Vi ønsker også å peke på den rødlistede ålen som befinner seg i vassdraget og ber om at det tas spesielt hensyn til ålen i eventuelle konsesjonsbetingelser.

Andre merknader

Fra fylkesvei 416 mot Vierli er det en bro som vannet renner gjennom, er konstruksjon og slukeevne på denne god nok, ved eventuelt økt vannmengde?

Det har vært viktig for oss å påpeke momenter rundt flom, men det er også viktig å vite at vannmengden er på dagens nivå også ved lite nedbør.

Om Lille Eksjø og kilen som den renner ut i, skulle ha lavere vannstand enn det vi opplever på sommere ved lite nedbør, vil dette også være negativt for oss. Kilen er fra før gjørmete og vil oppleves som ei sølemyr om den blir tømt ytterligere for vann.

Det er viktig for oss som berørte at alle konsekvenser ved bygging kommer frem og håper å kunne få svar på våre spørsmål før konsesjon blir gitt.

Med hilsen

berørte grunneiere, fastboende, langs Eksjø

Gunnar Arne Myren

Ellen Kristine Myren

Dag Terje Rundholt

Eilev Myren

Astrid Myhre

Jan Torgersen

Alf Eivind Myren

Tom Løvli

Osmund Rundholt

Odd Inge Nærestad

Arnold Simonstad

Kari Tveide

Kopi: Aust-Agder fylkeskommune v/miljøvern avdelingen og kulturvern avdelingen