

Manøvreringsreglement
for regulering av Åbjøravassdraget i Nordland fylke
(erstatter reglement gitt ved 15.12.2000)
(erstatter reglement gitt ved 04.06.1976)

1.Reguleringer

Magasin	Naturlig	Reg.grenser		Reg. høyde m
	vannst. kote	Øvre kote	Nedre kote	
Øvre Kalvvatn	484,0	519,0	484,0	35,0
Øvre Ringvatn	612,6	613,6	608,6	5,0
Nedre Ringvatn.....	597,0	597,0	594,5	2,5
Nilsinetjern	515,3	521,0	515,3	5,7
Kalvvatn	740,0	741,0	730,0	11,0
Kalklavdalsvatn	561,0	561,0	560,0	1,0

Reguleringsgrensene skal markeres med faste og tydelige vannstandsmerker som det offentlige godkjenner.

Høydene for Øvre Kalvvatn refererer seg til NVEs vassdragsnivellelement FM 16 med høyde 486,099. De øvrige høydene refererer seg til Statens Kartverks høydesystem.

Overføringer

Avløpet fra følgende nedbørfelter overføres til Øvre Kalvvatn:

Nedre Ringvatn (17,0 km²), Kalvvatn kote 740 (10,1 km²), Nilsinetjern (10,7 km²), to felter i Storelva, Frøyningsdalen (6,0 km² og 19,5 km²).

To bekker (1,7 km² og 1,9km²) tas inn på overføringstunnelen mellom Nedre Ringvatn og Øvre Kalvvatn.

Avløpet fra Kalklavdalsvatn (5,4 km²) overføres til Øvre Kalvvatn og videre til Øvre Kalvvatn.

Avløpet fra to felter i Grytendalen (2,6 km² og 2,0 km²) føres inn på driftstunnelen.

2.

Ved manøvreringen skal det tas for øyet at vassdragets naturlige flomvannføring nedenfor magasinene og overføringsstedene såvidt mulig ikke økes.

Vannføringen i Åelva skal i perioden 1.juli til 31. august, så langt som mulig, ikke underskride 7 m³/s målt ved utløp av Åbjørvatn.

Forøvrig kan tappingen skje etter kraftverkseiers behov.

3.

Det skal påses at flomløp og tappeløp ikke hindres av is eller lignende og at reguleringsanleggene til enhver tid er i god stand. Det føres protokoll over manøvreringen og avleste vannstander. Dersom det forlanges, skal også nedbørmengder, temperaturer, snødybde m.v. observeres og noteres. NVE kan forlange å få

tilsendt utskrift av protokollen som regulanten plikter å oppbevare for hele reguleringstiden.

4

Viser det seg at slippingen etter dette reglementet medfører skadelige virkninger av omfang for allmenne interesser, kan Kongen uten erstatning til konsesjonæren, men med plikt for denne til å erstatte mulige skadevirkninger for tredjemann, fastsette de endringer i reglementet som finnes nødvendige.

Forandringer i reglementet kan bare foretas av Kongen etter at de interesserte har hatt anledning til å uttale seg.

Mulig tvist om forståelsen av dette reglementet avgjøres av Olje- og energidepartementet.