



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Norefjell Skisenter AS
Postboks 34
3536 Noresund

Vår dato: **27 AUG 2010**
Vår ref.: NVE 200708958-8 rs/ansk
Arkiv: 311
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Anders Skalleberg
33 37 23 08

Vannuttak og vannreservoar for snøproduksjon på Norefjell, Krødsherad kommune, Buskerud - tiltaket er vurdert ikke konsesjonspliktig

Vi viser til melding av 15.09.2007 om vannuttak og vannreservoar for snøproduksjon på Norefjell og til brev fra Krødsherad kommune vedrørende endret plassering og utforming av vannreservoar. NVE skal på bakgrunn av opplysningene i meldingen avgjøre om utbyggingen medfører slike skader eller ulemper for allmenne interesser at tiltaket må ha konsesjon etter vannressursloven § 8.

Orientering om tiltaket

Tiltaket gjelder bygging av et vannreservoar på for snøproduksjon. Det er planlagt å ta vann fra bekken Veslebølingen. Inntaksdammen blir ca 2 m høy med anordning for å sikre minstevannsføring. Fra inntaksdammen går vannet i 300 mm rørledning til reservoaret.

Vannuttaket ligger innenfor vernet vassdrag: Norefjellområdet 012/3. Verneformålet er friluftsliv

Tiltaket har tidligere, med en annen plassering av vannreservoaret, blitt behandlet og vurdert ikke konsesjonspliktig i vedtak av 01.04.2008. Det søkes nå om å plassere vannreservoaret nærmere vannuttaket og rett syd-vest for heishuset til Ravnåsheisen.

TILSIG	Hovedalternativ	
Nedbørfelt	km ²	0,6
Middelvannføring	l/s	20
Alminnelig lavvannføring	l/s	2
Planlagt minstevannføring	l/s	2

VASSDRAGSANLEGGET

Inntak	moh	950
Avløp	moh	930

E-post: nve@nve.no, Internett: www.nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Telefaks: 22 95 90 00

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Drammensveien 211
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER
Telefon: 72 89 65 50

Region Nord
Kongens gate 14-18
Postboks 394
8505 NARVIK
Telefon: 76 92 33 50

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG
Telefon: 33 37 23 00

Region Vest
Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE
Telefon: 57 83 36 50

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR
Telefon: 62 53 63 50

Inntaksmagasinetts volum	m ³	200
Dimensjon overføringsrør	mm	300
Total maksimal kapasitet på rør	l/s	100

RESRVOAR

Magasinivolum	m ³	70 000
---------------	----------------	--------

Høring

Fylkesmannen har tidligere vurdert at saken ikke vil ha vesentlige virkninger for allmenne interesser. I forbindelse med endret plassering av vannreservoaret uttaler Fylkesmannen at tiltaket ikke vil ha ytterligere konsekvenser for allmenne interesser, landskapsbildet, eller andre deler av vårt ansvarsområde. Det er imidlertid viktig at terrenginngrep begrenses i størst mulig grad både i drifts- og anleggsfasen.

Kommunen må videre vurdere om saken kan ha negative virkninger for lokale miljøverdier eller lokale interesser. Vi har tillit til at kommunen vurderer alle relevante forhold i saken og at lokale miljøverdier og lokale interesser i tilstrekkelig grad blir ivaretatt.

Under forutsetning av at tiltaket er innenfor de samme rammer som ble vurdert som konsesjonsfritt i 2008 og at forutsetningene i vedtaket fra NVE i april 2008 oppfylles, har Fylkesmannen ingen ytterligere kommentarer til tiltaket.

NVEs vurdering

Vannuttaket skjer fra et lite felt på 0,6 km² i et område som er tilrettelagt for alpinanlegg. Det blir bare overført vann til reservoaret når vannføringen i bekken er større enn 2 l/s (alminnelig lavvannføring). Reservoaret må anordnes slik vannet føres tilbake til bekken ved overfylling av reservoaret.

Reservoaret er flyttet nærmere Veslebølingen og vannuttaket. Reservoaret skal sprenges ned i fjellgrunn og det blir ikke fyllingsdam som i den opprinnelige planen. Utsprengte masser skal brukes internt i alpinanlegget for å bedre kvaliteten på løypene.

NVE viser til Fylkesmannens uttalelse og finner at utbyggingen ikke berører allmenne interesser i nevneverdig grad når forutsetningene og intensjonen i planen følges opp.

Vannuttak i dette feltet vil ikke redusere de verdier som ligger til grunn for vassdragsvernet.

NVEs vedtak

Med hjemmel i vannressursloven § 18 og delegering til NVE fra Olje- og energidepartementet av 19. desember 2000, vedtar NVE at tiltaket ikke trenger konsesjon etter vannressursloven § 8.

Vedtaket forutsetter at tiltaket gjennomføres i samsvar med framlagte planer. Dersom planene endres, må tiltaket vurderes på nytt. Iverksetting av konsesjonspliktig tiltak uten nødvendig konsesjon er straffbart etter vannressursloven § 63.

Vi gjør oppmerksom på at selv om tiltaket ikke er konsesjonspliktig etter vannressursloven, gjelder aktsomhetsregelen i vannressursloven § 5 og vannressursloven § 41 om nedlegging av vassdragsanlegg.

Denne avgjørelsen gjelder under forutsetning av at tiltaket settes i gang senest innen tre år fra vedtakets dato, jf. vannressursloven § 27. Det kan søkes om utsettelse én gang.

Med vannuttaket i drift skal det til enhver tid slippes forbi inntaket en minstevannføring tilsvarende alminnelig lavvannføring, oppgitt i meldingen til 2 l/s. Dersom tilsiget er mindre enn fastsatt minstevannføring, skal hele tilsiget slippes forbi inntaket.

Videre saksbehandling

NVEs konklusjon bygger på de opplysningene som er gitt i meldingen med tillegg. Ved endringer i planene må ny melding sendes, slik at NVE kan vurdere konsesjonsplikten på nytt.

Vi understreker at dette vedtaket ikke gir tillatelse til bygging. Tiltaket som ikke trenger konsesjon etter vannressursloven, skal bygges etter reglene i plan- og bygningsloven. Kommunen skal først vurdere utbyggingen i forhold til gjeldende arealplan for området, og fastsette om det må lages ny reguleringsplan for området eller om det kan gis dispensasjon fra gjeldende arealplan. Tiltaket må så behandles som byggesak i kommunen. Tiltakshaver må selv ta kontakt med kommunen for nødvendige avklaringer og for å få de nødvendige tillatelser.

Videre gjør vi oppmerksom på at tiltakshaver selv må avklare forholdene til de private interessene som eventuelt blir berørt som følge av tiltaket. NVE vurderer ikke de privatrettslige forholdene.

Tiltakshaver skal foreta en vurdering av bruddkonsekvenser for dam (demning) og turbinrør ved å fylle ut skjema for klassifisering. Skjema for klassifisering og "Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg" (damsikkerhetsforskriften) finnes på NVEs hjemmesider; www.nve.no. Utfylt skjema med vedlegg sendes til NVE. Vedtak om klasse blir gjort i eget brev fra NVE. Vi minner om at dam og rør i klasse 4, 3, 2 eller 1 må prosjekteres av NVE-godkjent rådgiver og i samsvar med reglene i damsikkerhetsforskriften. Arbeidet med tekniske planer bør ikke startes opp før NVE har vurdert og gjort vedtak om konsekvensklasse.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt underretningen er kommet fram til partene, jf forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes inn til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

E. Træe
for Anne Cathrine Sverdrup
regionsjef

Anders Skalleberg
Anders Skalleberg
senioringeniør

Kopi: Fylkesmannen i Buskerud
Buskerud fylkeskommune
Krødsherad kommune

