

Norefjell Skisenter AS
Postboks 34
3536 NORESUND

Region Sør
Anton Jenssens gate 7
Statens Park, Bygg B

Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Telefon: 33 37 23 00
Telefaks: 33 37 23 05
E-post: rs@nve.no
Internett: www.nve.no

Vår dato: - 1 APR 2008
Vår ref.: NVE 200708958-4 rs/hsa
Arkiv: 311 /012
Deres dato: 15.9.2007
Deres ref.: Bjørn Vikør

Saksbehandler:
Harald Sakshaug
977 21 5 21 / hsa@nve.no

Org.nr.:
NO 970 205 039 MVA
Bankkonto:
7694 05 08971

Vannuttak og vannreservoar på Norefjell, Krødsherad kommune, Buskerud - vedtak om videre saksbehandling

Vi viser til Deres melding datert 15.9.2007.

Med hjemmel i vannressursloven § 18 og delegering til NVE fra Olje- og energidepartementet av 19. desember 2000, vedtar NVE at tiltaket ikke trenger konsesjon etter vannressursloven § 8. 8. Forutsetningene er at:

- Tiltaket utføres i samsvar med de planer som er lagt fram.
- Det skal til enhver tid slippes forbi inntaksdammen en minstevannføring på 2 l/s tilsvarende alminnelig lavvannsføring. Er det naturlige tilsiget mindre, slippes tilsiget.

Denne avgjørelsen har gyldighet i tre år fra avgjørelsens dato. Det kan søkes om forlengelse en gang, deretter må eventuelt tiltaket vurderes på nytt.

NVE har i brev datert 24.1.2008 gjort vedtak om at vannreservoaret klassifiseres i klasse 1 etter forskrift om klassifisering av vassdragsanlegg.

Vi gjør oppmerksom på at selv om tiltaket ikke er konsesjonspliktig etter vannressursloven, gjelder lovens § 5 om aktsomhet og § 41 om nedlegging av vassdragsanlegg.

Se ellers avsnittet om videre saksbehandling

Bakgrunn

Norefjell skisenter har behov for en vannkilde som kan benyttes for snøproduksjon for øvre del av alpinanlegget. Det eksisterende snøproduksjonsanlegg tar vann fra Krøderen. Denne vannkilden er ikke mindre egnet fordi vanntemperaturen om vinteren ligger opp mot 8 °C, og vannet må løftes 800 m opp til øvre del av alpinbakken.

Planen går ut på å ta vann fra bekken Veslebølingen. Inntaksdammen blir ca 2 m høy og har tapperør for minstevannføringen. Fra inntaket går vannet i 300 mm rørledning ned til en flomoverløpskonstruksjon og videre i en 1000 mm rørledning bort til nytt vannreservoar med plass til 70 000 m³ vann. Reservoaret vil bli gravd ned i eksisterende skrånende terreng som medfører skjæring i bakkant og en fyllingsdam på langs av reservoaret mot dalen. Inntaket til snøkanonanlegget blir direkte i reservoaret.

Opplysninger om vannuttaket:

Nedbørfeltets størrelse:	0,6 km ²
Middelvannføring ved inntaket:	20 l/s
Alminnelig lavvannsføring:	2 l/s
Planlagt minstevannføring på berørt elvestrekning:	2 l/s
Maksimal overføringskapasitet:	100 l/s
Inntaksdam, høyde:	2-3 m
Inntaksmagasin, volum:	200 m ³
Dimensjon overføringsrør:	300 / 1000 mm
Vannreservoar, volum:	70 000 m ³
Inntak kote: 950	Reservoar kote: 914 ⁱ

Vannuttaket ligger i innenfor vernet vassdrag: Norefjellområdet 012/3.

NVE skal på bakgrunn av planene vurdere om utbyggingen medfører skader eller ulemper av slik betydning for allmenne interesser at det oppstår konsesjonsplikt etter vannressursloven § 8.

Krødsherad kommune

Krødsherad kommune har fått kopi av meldingen til orientering ved e-post datert 24.10.2007.

Vanninntaket og reservoaret ligger innenfor området for framtidig alpinanlegg i kommunedelplan for Norefjell (24.6.2004).

Kommunen får tiltaket til behandling når utbygger fremmer saken som byggesøknad etter plan- og bygningsloven.

Fylkesmannen sin vurdering

Fylkesmannen har gitt uttalelse til saken ved e-post datert 29.2.2008. Fylkesmannen innstiller på at tiltaket ikke er konsesjonspliktig eller kommer i konflikt med "Lov om laksefisk og innlandsfisk". Konklusjonen begrunnes med at dette gjelder et lite felt og at det ikke er spesielle allmenne interesser knyttet til dette feltet.

Begrunnelse

NVE viser til fylkesmannens uttalelse og finner at utbyggingen ikke berører allmenne interesser i vassdraget i nevneverdig grad når våre forutsetninger i vedtaket er oppfylt. Vannuttaket skjer fra et lite felt på 0,6 km² i et område som allerede er tilrettelagt for alpinanlegg. Det blir bare overført vann til reservoaret når vannføringen i bekken er større enn 2 l/s. Det er flere sidebekker som kommer til litt nedenfor inntaksdammen.

Vannuttaket i dette feltet vil ikke redusere de verdier som ligger til grunn for vassdragsvernet.

Videre saksbehandling

I forholdet til private interesser

- NVE vurderer ikke de privatrettslige forholdene. Det er utbygger har ansvar for å avklare om private interesser kan bli skadelidende eller direkte berørt som følge av tiltaket.

I forhold til NVE

- NVE skal vurdere utbyggingen på nytt dersom planene endres. Det gjelder spesielt planendringer som angår overføringskapasitet, minstevannføring og/eller plassering av inntak og reservoar.
- Reservoardam ved Veslebølingen er klassifisert i klasse 1. Anleggseier må sørge for at dette følges opp i henhold til krav i klassifiseringsforskriften. Ref. vårt brev datert 24.1.2008.

I forhold til Krødsherad kommune og Buskerud fylkeskommune

- Tiltak i vassdrag som ikke trenger konsesjon etter vannressursloven, skal bygges etter kravene i plan- og bygningsloven. Utbygger må ta kontakt med kommunenes byggesaksavdeling, for eksempel gjennom å be om en forhåndskonferanse, for å få avklart vilkårene for å få byggetillatelse. Kommunen vil da ta stilling til om tiltaket ligger innenfor planformålet i gjeldene arealplan, eller om det må søkes dispensasjon. Det kan uansett være en fordel om vannreservoaret blir vist med eget formål ved evt. planrevisjon eller framtidig reguleringsplan.
- Eventuelle konflikter i forhold til kulturminner må avklares med fylkeskommunen i forbindelse med saksbehandlingen etter plan- og bygningsloven.


Klagerett

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt underretningen er kommet fram til partene, jf. forvaltningslovens Kap. VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes gjennom NVE.

Med hilsen



Einar Beheim
Regionsjef



Harald Sakshaug
senioringeniør

Kopi: Krødsherad kommune, 3536 NORESUND
Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernabdelingen, Postboks 1604, 3007 DRAMMEN

¹ Intern kartkoordinatreferanse, UTM sone 33 (EUREF 89 som datum)

Koordinater inntak overføring, Øst: 19 88 96, Nord: 66 89 65 0

Koordinater vannreservoar, Øst: 19 90 98, Nord: 66 89 08 7