



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Til adresseliste

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Telefon: 22 95 95 95
Telefaks: 22 95 90 00
E-post: nve@nve.no
Internett: www.nve.no

Org.nr.:
NO 970 205 039 MVA
Bankkonto:
7694 05 08971

Vår dato: **15 SEPT 2009**

Vår ref.: NVE 200709033-4 ki/vhst

Arkiv: 312 /098.50

Dykkar dato:

Dykkar ref.:

Sakshandsamar:

Vegard Hotvedt Strømsvåg

22 95 94 85

Småkraft AS – Søknad om løyve til å byggje Ljøen kraftverk i Stranda kommune, Møre og Romsdal – Høyring

NVE har motteke ein søknad frå Småkraft AS, datert 28.08.2009, om løyve til å byggje Ljøen kraftverk i Stranda kommune.

Ljøen kraftverk er planlagt bygget i Ljøelva ved Sunnysfjorden i Stranda kommune. Kraftverket vil ha ei brutto fallhøgde på 500 m mellom inntak på kote 620 og utlaup på kote 120. Det søkjast også om løyve til å overføre tre bekkar til inntaket. Rørtraseen vil bli om lag 1400 m og vil i sin heilskap vere nedgraven. Frå eksisterande veg må det anleggast ny permanent veg på om lag 260 m fram til kraftstasjonen. Middelvassføringa i vassdraget er på ca. 300 l/s inkludert overføringa av dei tre sidebekkane og kraftverket er planlagt med ei maksimal slukeevne på 550 l/s. Installert yting vil vere på om lag 2,3 MW og midlare årleg produksjon vil vere på om lag 7,9 GWh. Søkjar legg opp til slepp av minstevassføring på 20 l/s i perioden 15. mai til 15. september og drift utan slipp av minstevassføring resten av året.

Det er òg søkt om løyve etter energilova for bygging og drift av Ljøen kraftverk med tilhøyrande koplingsanlegg og kraftline.

Søknaden skal handsamast etter reglane i kap. 3 i vassressurslova og gjeld løyve etter vassressurslova § 8. Søknaden med vedlegg vert lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker, og den vert kunngjort av NVE. Kopi av kunngjeringa ligg ved. Viss de ønskjer papirutgåve av søknaden, kan de kontakte Småkraft AS v/Kari Seim på tlf. 55 12 73 24 eller e-post: kari.seim@smaakraft.no.

NVE ber Stranda kommune leggje to eksemplar av søknaden ut til offentleg ettersyn på servicekontoret i rådhuset på Stranda samt i Sparebankens Møre avdeling på Hellesylt fram til **01.12.2009**. Det eine eksemplaret kan, om naudsynt, lånast ut for kortare tid (2-3 dagar). Det andre må ikkje fjernast frå utleggingsstaden.

Vi syner elles til vedlagde informasjonsark som forklarar sakshandsaminga frå saka vert sendt på høyring til endeleg vedtak. Av dette går det fram kva for tilbakemelding vi ønskjer.

NVE føretrekkjer at fråsegner sendast oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mogeleg og seinast innan **01.12.2009**. I tillegg kan ein sende fråsegner per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelinga, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Fråsegner eller delar av fråsegna vert referert i eit endeleg vedtak. Om fråsegna er lang, er det difor ein fordel om det utarbeidas eit samandrag som kan brukast til dette.

Med helsing



Øystein Grundt
seksjonssjef



Vegard Strømsvåg
Vegard Hotvedt Strømsvåg
avdelingsingeniør

Vedlegg: Søknad til kommunen
 Kunngjeringstekst
 Informasjonsark
 Adresseliste

Adresseliste for: Bygging av Ljøen kraftverk

Handsamast etter: Vassressurslova

Vert kunngjort av NVE ved CIA Media Marketing 1 gong i: Sunnmøringen og Sunnmørsposten

Tal på søknadar	Namn/adresse
4	Stranda kommune, postboks 264, 6201 Stranda
	Møre og Romsdal fylke, Fylkeshuset, 6404 Molde
	Statens vegvesen, Region midt, Fylkeshuset, 6404 Molde
	Naturvernforbundet i Møre og Romsdal v/Øystein Folden, 6630, Tingvoll
	FNF Møre og Romsdal, Per Amdams vei 1A, 6413 Molde
	NJFF Møre og Romsdal, Per Amdams vei 1A, 6413 Molde
	Ålesund-Sunnmøre Turistforening, postboks 250, 6001 Ålesund
	Istad Nett AS, Plutovegen 5, 6405 Molde
	Stranda Energiverk AS, Ødegårdsvegen 123, 6200 Stranda
	Destinasjon Geirangerfjord – Trollstigen, 6216 Geiranger
	Hellesylt Næringslag, 62 18 Hellesylt
1	KD/OMØ
1	ER/SHS
1	KM/TOS



- KUNNGJERING -

Småkraft AS – Søknad om løyve til å byggje Ljøen kraftverk i Ljøelva i Stranda kommune

NVE har motteke ein søknad frå Småkraft AS om løyve til å byggje Ljøen kraftverk i Stranda kommune.

Ljøen kraftverk er planlagt bygget i Ljøelva ved Sunnylvsfjorden i Stranda kommune. Kraftverket vil ha ei brutto fallhøgde på 500 m mellom inntak på kote 620 og utlaup på kote 120. Det søkjast også om løyve til å overføre tre bekkar til inntaket. Røyrtraseen vil bli om lag 1400 m og vil i sin heilskap vere nedgraven. Frå eksisterande veg må det anleggast ny permanent veg på om lag 260 m fram til kraftstasjonen. Middelvassføringa i vassdraget er på ca. 300 l/s inkludert overføringa av dei tre sidebekkane og kraftverket er planlagt med ei maksimal slukeevne på 550 l/s. Installert yting vil vere på om lag 2,3 MW og midlare årleg produksjon vil vere på om lag 7,9 GWh. Søkjar legg opp til slepp av minstevassføring på 20 l/s i perioden 15. mai til 15. september og drift utan slipp av minstevassføring resten av året.

Søknaden vert handsama av NVE etter reglane i kap. 3 i vassressurslova, og gjeld løyve etter § 8 i same lov. Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentleg ettersyn på servicekontoret i rådhuset på Stranda samt i Sparebanken Møres avdeling på Hellesylt og på NVE sine nettsider www.nve.no/konsesjonssaker fram til høyringsfristen går ut. Om du ønskjer papirutgåve av søknaden, ta kontakt med Småkraft AS v/Kari Seim på tlf.: 55 12 73 24 eller e-post: kari.seim@smaakraft.no.

NVE føretrekkjer at fråsegner sendast oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mogeleg og seinast innan **01.12.2009**. I tillegg kan ein sende fråsegner per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelinga, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Fråsegner eller delar av fråsegna vert referert i eit endeleg vedtak. Dersom fråsegna er lang, er det difor ein fordel om det utarbeidast eit samandrag som kan nyttast til dette.



RUTINER FOR SAKSHANDSAMING VED SØKNAD OM KONSESJON ETTER VASSRESSURSOVA § 8 DER NVE KAN GI LØYVE

Generelt

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har heimel til å gi løyve i saker som ikkje gjeld kraftproduksjon og i saker som gjeld små kraftverk (installert effekt under 10 MW), medan løyve til større kraftutbyggingar vert gjeve av Kongen i statsråd.

Denne orienteringa gjeld saker der NVE kan gi løyve. Føremålet er i gi høyringsinstansane ei samla oversikt over kva vi ønskjer at offentlege forvaltningsmyndigheiter legg vekt på i deira fråsegn.

Handsaming av søknaden fram til endeleg avgjerd

NVE publiserer søknaden med vedlegg på www.nve.no/konsesjonssaker når saka vert lagt ut til offentlig gjennomsyn.

Vi sender samstundes høyringsbrevet til dei kommunane, fylkesmenn, fylkeskommunar, interesseorganisasjonar og statlege forvaltningsorgan som saka vedkjem. Saka vert kunngjort i ei eller fleire aviser i distriktet, og kommunen legg søknaden ut på eit eller fleire offentlege kontor der den kan studerast og eventuelt lånast. Vedlagte adresseliste viser kva for høyringsinstansar som mottek dette høyringsbrevet.

Søkjaren får høve til å gi kommentar til innkomne fråsegner før NVE avsluttar handsaminga. Som eit ledd i handsaminga følgjar ei synfaring der dei som har uttala seg til saka inviterast til å delta.

NVE skal foreta ei vurdering av alle sider ved saka, og står fritt til å vurdere om løyve skal gis og i kva for ein grad. Søknaden og innkomne fråsegner er viktige grunnlag for denne vurderinga.

Dersom NVE gjev løyve, vil vi knytte vilkår til dette, jf. vassressurslova § 26. Vilkåra kan omfatte føresegner om byggefristar, reguleringshøgder, slepp av minstevassføring, godkjenning av planar med omsyn til miljø og tryggleik, tersklar, erosjon, naturforvaltning, fornminne og sanksjonsbestemmingar ved eventuelle brot på vilkåra.

NVE si avgjerd kan påklagast til Olje- og energidepartementet innan tre veker frå det tidspunkt underretninga er kome fram til parten.

Dersom det er søkt om løyve etter energilova for elektriske anlegg i kraftverk og/eller for høgspent overføringsanlegg, vil vi gi naudsynte konsesjonar samstundes med at saka etter vassressurslova avgjerast endeleg.

Kva forventar NVE av høyringsinstansane ?

Føremålet med høyringa er å få synspunkt på dei framlagde planane. Vi ønskjer grunngitte synspunkt på om planane bør gjennomførast, eventuelt val av alternativ eller forslag til avgrensingar i planane. NVE ønskjer òg grunngitte forslag til avbøtande tiltak som kan redusere skadane ved gjennomføring av planane, og forslag til eventuelle vilkår.

Kommunen bør spesielt omtale tilhøve knytt til kommuneplanen. I tillegg bør de gi ei oversiktleg framstilling av tilhøvet mellom den framlagde planen og dei lokale interessa.

Fylkesmannen bør i si fråsegn legge særleg vekt på tilhøva omkring forureining, landbruk, miljø (medrekna biologisk mangfald) og beredskap. Fylkeskommunen bør tilsvarende leggje vekt på kulturminne.

Vi føretrekkjer at fråsegner sendast oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker. I tillegg er det mogleg å sende fråsegner per post, NVE, postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo, eller e-post til nve@nve.no