



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Adresseliste

Middelthuns gate 29

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Telefon: 22 95 95 95
Telefaks: 22 95 90 00
E-post: nve@nve.no
Internett: www.nve.no

Vår dato: **20 APR 2009**
Vår ref.: NVE 200709188-4 kv/inst
Arkiv: 312 /204.92
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Inger Staubo
22 95 98 27

Org.nr.:
NO 970 205 039 MVA
Bankkonto:
7694 05 08971

Bentsjord kraft AS - Søknad om bygging av Bentsjord kraftverk, Storfjord kommune, Troms - høring

NVE har mottatt en søknad fra Bentsjord kraft AS datert 14. april 2009 om tillatelse til kraftutbygging i Bentsjordelva i Storfjord kommune.

Bentsjord kraft AS vil utnytte fallet i Bentsjordelva. Ytelsen er beregnet til 3,3 MW, og midlere produksjon til 6,2 GWh/år, med inntak ved kote 560 og kraftstasjon ved kote 12 mellom 22 kV-linja og E6, et fall på 548 m. Rørgaten blir 2150 m lang med rørdiameter 600 mm, og skal graves ned på nordsiden av elva. Anleggsveien vil følge rørgata. Det planlegges minstevannføring i elva på 0,024 m³/s om sommeren, og 0,014 m³/s om vinteren.

Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av Bentsjord kraftverk med tilhørende koplingsanlegg og kraftlinje.

Søknaden blir behandlet etter kap. 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter § 8. Søknaden blir kunngjort av NVE og kopi av kunngjøringen er vedlagt.

Søknaden med vedlegg er lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker og den blir kunngjort av NVE i Nordlys og Framtid i Nord. Kopi av kunngjøringen er vedlagt. Hvis høringspartene ønsker papirutgave av søknaden, kan dere kontakte Sigmund Jarnang på tlf. 905 85 486 eller e-post: sigmund@hydropool.no.

Vi ber Storfjord kommune om å legge to eksemplarer av søknaden til offentlig gjennomsyn på Storfjord rådhus og på ICA i Skibotn **fram til 30. mai 2009**. Det ene eksemplaret kan, om nødvendig, lånes ut for kortere tid (2-3 dager). Det andre må ikke fjernes fra utleggingsstedet. Vi ønsker også at saken legges ut på kommunens nettsider.


Vi viser ellers til vedlagte informasjonsark som forklarer saksbehandlingen fra søknaden blir sendt på høring fram til endelig vedtak. Av dette går det fram hvilken tilbakemelding vi ønsker.

Uttalelser eller deler av uttalelser blir referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.

Med hilsen



Øystein Grundt
seksjonssjef



Inger Staubo
rådgiver

Vedlegg: Adresseliste
 Kunngjøringstekst
 Informasjonsark

Kopi: HydroPool AS, Kjellstadveien 5, 3400 Lier

Adresseliste for: Offentlig høring av søknad om konsesjon for bygging av Bentsjord kraftverk

Behandles etter: Vannressursloven og energiloven

Blir kunngjort av NVE ved Mediedge:cia Norway AS en gang i avisene Framtid i Nord og Nordlys

Antall søknader	Navn/adresse
6	Storfjord kommune, Hatteng, 9046 OTEREN
	Fylkesmannen i Troms, Postboks 6105, 9291 TROMSØ
	Troms fylkeskommune, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
	Statens vegvesen Region Nord, Dreyfushammarn 31, 8012 BODØ
	Sametinget, Ávjovágeaidnu 50, 9730 Karasjok/Kárášjohka
	Reindriftsforvaltningen Troms, Postboks 1183, 9326 BARDUFOSS
	Helligskogen Reinbeitedistrikt v/Ole-Thomas Baal Galgu, 9143 SKIBOTN
	Troms Kraft Nett AS, 9291 TROMSØ
	Forum for natur og friluftsliv, FMLA, Postboks 6105, 9291 TROMSØ
	Naturvernforbundet i Troms, Postboks 924, 9251 TROMSØ
	DNT Troms Turlag, Postboks 284, 9253 TROMSØ
	NJFF Troms, 9470 GRATANGEN
	Vestre Storfjord og Lyngen Jff v/ Svein Arild Larsen, Rasteby, 9046 Oteren
	Tromsø Museum, Universitetsmuseet, 9037 TROMSØ
	Troms Kraft Nett AS, 9291 Tromsø
	Kystverket Troms og Finnmark, Fiskeriveien 3, 9750 Honningsvåg

- KUNNGJØRING -

Bentsjord kraft AS – Søknad om tillatelse til bygging av Bentsjord kraftverk i Bentsjordleva i Storfjord kommune

NVE har mottatt søknad fra Bentsjord Kraft AS v. HydroPool om tillatelse til å bygge Bentsjord kraftverk i Storfjord kommune.

Bentsjord kraft AS vil utnytte fallet i Bentsjordelva. Ytelsen er beregnet til 3,3 MW, og midlere produksjon til 6,2 GWh/år, med inntak ved kote 560 og kraftstasjon ved kote 12 mellom 22 kV-linja og E6, et fall på 548 m. Rørgaten blir 2150 m lang med rørdiameter 600 mm, og skal graves ned på nordsiden av elva. Anleggsveien vil følge rørgata. Det planlegges minstevannføring i elva på 0,024 m³/s om sommeren, og 0,014 m³/s om vinteren.

Søknaden behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven, og gjelder tillatelse etter § 8 i samme lov. Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn i Storfjord rådhus og på ICA i Skibotn og på kommunens og NVEs nettsider www.nve.no/konsesjonssaker fram til høringsfristen går ut 30. mai 2009. Dersom du ønsker å få tilsendt papirutgave av søknaden, ta kontakt med Sigmund Jarnang på tlf.: 905 85 486 eller e-post: sigmund@hydropool.no

NVE foretrekker at uttalelser sendes oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen **30. mai 2009**. I tillegg er det mulig å sende uttalelser per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser blir referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.



SAKSBEHANDLINGSRUTINER VED SØKNAD OM KONSESJON ETTER VANNRESSURSLOVEN § 8 DER NVE KAN GI TILLATELSE

Generelt

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har hjemmel til å gi tillatelse til vassdragsinngrep som ikke gjelder kraftproduksjon og i saker som gjelder små kraftverk (installert effekt under 10 MW). Tillatelse til større kraftutbygginger gis av Kongen i statsråd.

Denne orienteringen gjelder saker der NVE kan gi tillatelse. Hensikten er å gi høringsinstansene en samlet oversikt over hva vi ønsker at offentlige forvaltningsmyndigheter legger vekt på i sine uttalelser.

Behandling av søknaden fram til endelig avgjørelse

NVE publiserer søknaden med vedlegg på www.nve.no/konsesjonssaker når saken blir lagt ut til offentlig gjennomsyn.

Vi sender samtidig ut et høringsbrev til berørte kommuner, fylkesmenn, fylkeskommuner, interesseorganisasjoner og berørte statlige forvaltningsorganer. Saken blir kunngjort i én eller flere aviser i distriktet, og kommunen legger søknaden ut på ett eller flere offentlig kontorer hvor den kan studeres og eventuelt lånes. Vedlagte adresseliste viser hvilke høringsinstanser som mottar dette høringsbrevet.

Søkeren får anledning til å kommentere høringsuttalelsene før NVE foretar sin sluttbehandling. I sluttbehandlingen inngår en sluttbefaring der de som har uttalt seg til saken inviteres til å delta.

NVE skal foreta en helhetsvurdering, og står fritt til å vurdere om tillatelse skal gis og i hvilken utstrekning. Søknaden og innkomne uttalelser er viktige grunnlag for vår vurdering.

Dersom NVE gir tillatelse, vil vi knytte vilkår til denne, jf. vannressursloven § 26. Vilkårene kan omfatte bestemmelser om byggefrister, reguleringshøyder, vannslipping, godkjenning av planer når det gjelder miljø og sikkerhet, terskler, erosjon, naturforvaltning, fornminner og sanksjonsbestemmelser ved eventuelle brudd på vilkårene.

NVEs avgjørelse kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunktet underretningen er kommet fram til parten.

Dersom det er søkt om tillatelse etter energiloven for elektriske anlegg i kraftverk og/eller for høyspent overføringsanlegg, vil vi gi nødvendige konsesjoner samtidig med at vannressurslovsaken blir endelig avgjort.

Hva forventer NVE av høringsinstansene?

Hensikten med høringen er å få synspunkter på de foreliggende planene. Vi ønsker begrunnede synspunkter på om planene bør gjennomføres, ev. valg av alternativ eller forslag til begrensinger i planene. Vi ønsker også begrunnede forslag til avbøtende tiltak som kan redusere skadene ved gjennomføring av planene, samt forslag til ev. vilkår.

Kommunen bør spesielt omtale forhold knyttet til kommuneplanen. I tillegg bør de gi en oversiktlig framstilling av forholdet mellom planen og de lokale interessene.

Fylkesmannen bør i sin uttalelse vektlegge forhold omkring forurensning, landbruk, miljø (herunder biologisk mangfold) og beredskap. Fylkeskommunen bør tilsvarende legge vekt på kulturminner.

Vi foretrekker at uttalelser sendes oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker. I tillegg er det mulig å sende uttalelser per post til NVE, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo, eller e-post til nve@nve.no