



## Statens vegvesen

### Notat

Til: Jøsok Prosjekt AS  
Fra: Region midt,  
Bru- og ferjekaiseksjonen  
Kopi: Sør-Trøndelag distrikt

Saksbehandler/innvalgsnr:  
Arne Gussiås - 73582654  
Vår dato: 27.02.2009  
Vår referanse: 2009036247-02

### **Nærføring: 16-1431 Melhusbrua Rv. 708 hp 01 km 0,777-1,177 i Melhus kommune - Søknad om kryssing med høyspentkabel. Uttalelse fra Bru- Og ferjekaiseksjonen**

Vi viser til henvendelse angående tillatelse for nærføring av høyspentledning ved 16-1431 Melhusbrua Rv. 708 hp 01 km 0,777-1,177 i Melhus kommune.

Statens vegvesen ved Bru- og ferjekaiseksjonen har ingen innvendinger beskrevne nærføring på brua forutsatt at:

- Avtale inngås mellom Trønder Energi Nett AS og Statens vegvesen, Sør-Trøndelag distrikt basert på Statens vegvesens Blankett 66, Vann- og kloakkledninger o.l. samt renner av alle slag ved offentlige veger (Jfr. veglovens §§ 32 og 57) E R K L Æ R I N G, før arbeidene med nærføring startes opp.
- At alle arbeider gjennomføres ihht gjeldene lover og forskrifter, samt Statens vegvesens regelverk
- Statens vegvesen, Sør-Trøndelag distrikt godkjenner nærføring av nærføring av høyspentledning ved Rv 708.
- Trønder Energi Nett AS må bekoste og forestå alle arbeider med prosjektering av innfestingen av ledningen. Det forutsettes at endelig løsning blir utvendig opphengt i dekket, alternativt i brukassen. Beskrivelser med detaljtegninger og beregninger må oversendes Statens vegvesen.
- Prosjekterte løsninger må godkjennes av Statens vegvesen før arbeidene med nærføring startes opp.
- Når arbeidet er utført, settes vegen i forsvarlig stand etter anvisning av vegvesenet. Eventuell mangelfull istandsetting av vegbane, grøfter, skråninger etc. kan Statens vegvesen etter forutgående varsel utføre for eierens/brukerens regning.
- Mulig ulempe for ledningsanlegget ved Statens vegvesens vedlikeholds-, reparasjons- og utbedringsarbeider er vegvesenet uvedkommende.
- Trønder Energi Nett AS er ansvarlig for all skade som ved ledningsanlegget måtte påføres vegområdet eller tredjemann. Søkeren er forpliktet til selv å henvende seg til telegrafbestyreren på stedet, elektrisitetsverk, vannverk m.v. for å få påvist mulige

Postadresse  
Statens vegvesen  
Region midt  
Fylkeshuset  
6404 Molde

Telefon: 815 44 040  
Telefaks: 71 27 41 01  
firmapost-midt@vegvesen.no  
Org.nr: 971032081


Kontoradresse  
Prinsensgate 1  
7468 TRONDHEIM

Fakturaadresse  
Statens vegvesen  
Regnskap  
Båtsfjordveien 18  
9815 VADSØ  
Telefon: 78 94 15 50  
Telefaks: 78 95 33 52

kabler som kan bli skadet ved gravingen, idet vegvesenet fraskriver seg ethvert ansvar for slik skade.

- Trønder Energi Nett AS er forpliktet til for egen regning å foreta de endringer med ledningsanlegget eventuelt fjerne det som Statens vegvesens senere måtte finne nødvendig, idet vegvesenets tillatelse bare er gitt midlertidig.
- Endelig erklæring blir å tinglyse på Trønder Energi Nett AS kostnad som hefte på eiendommen.
- Arbeidet må ikke settes i gang før tinglyst foreligger. Heller ikke kan arbeidet igangsettes før Statens vegvesens eller politiet er varslet og har sørget for å kontrollere at arbeidsstedet er avsperrert og varslet som foreskrevet i pkt. 1.
- Som bygd tegninger av ledningen med plan og snitt sendes til oss etter at arbeide er ferdigstilt.

Med hilsen



Arne Gussiås

Bru- og ferjekaiseksjonen