



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

NVE

adresseliste

Middelthuns gate 29

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Telefon: 22 95 95 95
Telefaks: 22 95 90 00
E-post: nve@nve.no
Internett: www.nve.no

Org.nr.:
NO 970 205 039 MVA
Bankkonto:
7694 05 08971

Vår dato: **02 MAR 2009**
Vår ref.: NVE 200709326-4 ki/elha
Arkiv: 312 /026.D1A0
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Ellen Lian Halten
22 95 91 93

Liemyr kraftverk AS - Søknad om å bygge Liemyr kraftverk i Sirdal kommune, Vest-Agder fylke - høring

NVE har mottatt søknad fra Liemyr kraftverk AS, datert 1.2.2009, om tillatelse til å bygge Liemyr kraftverk i Sirdal kommune.

Kraftverket vil ha en ytelse på 1,4 MW og gi en produksjon på cirka 4 GWh, noe som tilsvarer strømforbruket til cirka 200 husstander. Liemyr kraftverk vil utnytte et fall i Espetveitåna på omtrent 30 meter. Inntaket skal plasseres på kote 232 og kraftstasjonen skal plasseres på kote 202. Vannet vil bli ført ned til kraftverket i rør, og rørgata blir cirka 400 meter lang og rørene skal graves ned. Det er behov for sprenging i den øvre delen av rørgatetraseen. Det er ikke søkt om tillatelse til veibygging. Kraftverket skal tilknyttes allerede eksisterende kraftlinje med en 200 meter lang jordkabel. Espetveitåna går i to løp på utbyggingsstrekningen og søker planlegger å slippe en minstevannføring på 255 l/s i det østre elveløpet.

Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av Liemyr kraftverk med tilhørende koplingsanlegg og kraftlinje.

Søknaden skal behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter vannressursloven § 8. Søknaden med vedlegg blir lagt ut på www.nve.no/smaakraft, og den blir kunngjort av NVE. Kopi av kunngjøringen er vedlagt. Hvis høringspartene ønsker papirutgave av søknaden, kan dere kontakte søkers konsulent Håvard Moi hos Småkraftkonsult AS på tlf: 47 39 03 70 eller e-post: hmoi@smakraftkonsult.no.

Vi ber Sirdal kommune om å legge to eksemplarer av søknaden ut til offentlig gjennomsyn på servicetorget i rådhuset på Tonstad frem til 4.5.2009. Det ene eksemplaret kan, om nødvendig, lånes ut for kortere tid (2-3 dager). Det andre må ikke fjernes fra utleggingsstedet.

Vi viser ellers til vedlagte informasjonsark som forklarer saksbehandlingen fra søknaden blir sendt på høring frem til endelig vedtak. Av dette går det fram hvilken tilbakemelding vi ønsker.

NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk via www.nve/smaakraft så snart som mulig og senest innen 4.5.2009. I tillegg kan uttalelser sendes per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette

Med hilsen



Øystein Grundt
seksjonssjef



Ellen Lian Halten
avdelingsingeniør

Vedlegg: Søknad til kommunen
Kunngjøringstekst
Informasjonsark
Adresseliste

Adresseliste for: Bygging av Liemyr kraftverk

Behandles etter: Vannressursloven

Kunngjøres av NVE ved CIA Media Marketing 1 gang i: "Sirdølen" på Tonstad, "Avisen Agder" i Flekkefjord.

Antall søknader	Navn/adresse
3	Sirdal kommune, 4440 Tonstad
	Fylkesmannen i Vest-Agder, Serviceboks 513, 4605KRISTIANSAND
	Vest-Agder fylkeskommune, Serviceboks 517, 4605 KRISTIANSAND
	Sirdal JFF v/ Arvid Tjørhom, 4443 TJØRHOM
	Naturvernforbundet i Agder v/ Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, Solbergveien 3, 4615 KRISTIANSAND
	Agder Energi Nett AS, Serviceboks 634, 4809 Arendal
	FNF Agder v/ Torbjørn Fredriksen, Grøngjelveien 33, 4514 MANDAL
	Kristiansand og Opplands Turistforening, Postboks 633, 4665 Kristiansand
4	Internt (RS-tso, ER-kest, SVA-ssm, KD-oyen)

- KUNNGJØRING -

Liemyr kraftverk AS – Søknad om tillatelse til å bygge Liemyr kraftverk i Espetveitåna i Sirdal kommune

NVE har mottatt søknad fra Liemyr kraftverk AS om tillatelse til å bygge Liemyr kraftverk i Sirdal kommune.

Kraftverket vil ha en ytelse på 1,4 MW og gi en produksjon på cirka 4 GWh, noe som tilsvarer strømforbruket til cirka 200 husstander. Liemyr kraftverk vil utnytte et fall i Espetveitåna på omtrent 30 meter. Inntaket skal plasseres på kote 232 og kraftstasjonen skal plasseres på kote 202. Vannet vil bli ført ned til kraftverket i rør. Rørgata blir cirka 400 meter lang og rørene skal graves ned. Det er behov for sprenging i den øvre delen av rørgatetraseen. Det er ikke søkt om tillatelse til veibygging. Kraftverket skal tilknyttes allerede eksisterende kraftlinje med en 200 meter lang jordkabel. Espetveitåna går i to løp på utbyggingsstrekningen og søker planlegger å slippe en minstevannføring på 255 l/s i det østre elveløpet.

Søknaden behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven, og gjelder tillatelse etter § 8 i samme lov. Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn på servicetorget i rådhuset på Tonstad og på NVEs nettsider www.nve.no/smaakraft fram til høringsfristen går ut. Dersom du ønsker å få tilsendt papirutgave av søknaden, ta kontakt med søkers konsulent Håvard Moi hos Småkraftkonsult AS på tlf.: 47 39 03 70 eller e-post: hmoi@smakraftkonsult.no.

NVE foretrekker at uttalelser sendes oss elektronisk via www.nve.no/smaakraft så snart som mulig og senest innen 4.5.2009. I tillegg er det mulig å sende uttalelser per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser blir referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.



SAKSBEHANDLINGSRUTINER VED SØKNAD OM KONSESJON ETTER VANNRESSURSLOVEN § 8 DER NVE KAN GI TILLATELSE

Generelt

NVE har hjemmel til å gi tillatelse i saker som ikke gjelder kraftproduksjon og i saker som gjelder små kraftverk (installert effekt under 10 MW). Tillatelse til større kraftutbygginger gis av Kongen i statsråd.

Denne orienteringen gjelder saker der NVE kan gi tillatelse og retter seg mot høringsinstansene med den hensikt å gi det en samlet oversikt over hva som ønskes vektlagt i uttalelsene fra de offentlige forvaltningsmyndigheter.

Behandling av søknaden fram til endelig avgjørelse

NVE publiserer søknaden med vedlegg på www.nve.no/smaakraft når saken blir sendt på høring.

NVE sender samtidig ut et høringsbrev til berørte kommuner, fylkesmenn (FM), fylkeskommuner (FK) og interesseorganisasjoner, ev. også til berørte statlige forvaltningsorgan. Saken blir kunngjort i en eller flere aviser i distriktet, og kommunen legger søknaden ut på ett eller flere offentlig kontorer hvor den kan studeres, eventuelt lånes. Vedlagte adresseliste viser hvilke høringsinstanser som mottar høringsbrevet.

Søker får anledning til å kommentere innkomne uttalelser før NVE foretar sin sluttbehandling. Som et ledd i denne inngår en sluttbefaring der de som har uttalt seg inviteres til å delta.

Ved helhetsvurderingen står NVE fritt til å vurdere om tillatelse skal gis og i hvilken utstrekning. Søknaden og innkomne uttalelser er viktige grunnlag for NVEs vurdering.

Dersom NVE gir tillatelse, kan det knyttes vilkår til denne, jf. vrl. § 26. Vilkårene kan omfatte bestemmelser om byggefrister, reguleringshøyder, vannslipping, godkjenning av planer mht miljø og sikkerhet, terskler, erosjon, naturforvaltning, fornminner og sanksjonsbestemmelser ved eventuelle brudd på vilkårene.

NVEs avgjørelse kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt underretning er kommet fram til parten.

Dersom det er søkt om tillatelse etter energiloven for elektriske anlegg i kraftverk og/eller for høyspent overføringsanlegg, vil NVE gi nødvendige konsesjoner samtidig med at vannressurslovsaken er endelig avgjort.

Hva forventes av høringsinstansene?

Hensikten med høringen er å få synspunkter på de foreliggende planene. Det er ønskelig med begrunnede synspunkter på om planene bør gjennomføres, ev. valg av alternativ eller begrensinger i planene. NVE ønsker også begrunnede forslag til avbøtende tiltak som kan redusere skadene ved gjennomføring av planene, samt forslag til ev. vilkår.

NVE forventer at kommunen spesielt omtaler forhold knyttet til kommuneplanen. I tillegg bør kommunen gi en oversiktlig framstilling av forholdet mellom den omsøkte plan og de lokale interessene.

FM bør i sin uttalelse vektlegge forhold omkring forurensning, landbruk og miljø (herunder biologisk mangfold). FK bør tilsvarende legge vekt på kulturminner.

Vi foretrekker at uttalelser sendes oss elektronisk via www.nve.no/smaakraft. I tillegg er det mulig å sende uttalelser per post, NVE, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo, eller e-post til nve@nve.no.