

Vedlegg III – Kartlagt bebyggelse langs de ulike systemløsningene

Tabell 1. Bebyggelse innenfor 100 meter fra omsøkte traseer systemløsning 1

Sted	Trase-alternativ	Type bygning	Avstand (ca. m)	Merknad
Nordvatnet	2b/e	Hytte	Ca. 100	Hytte sør for Nordvatnet Trase føres øst for hytta.
Kroktjønna	2b/e	Hytter, 2 stk	Ca. 80-90 Ca. 100-110	Ledning føres vest for hyttene
Tøttaldssetran	2b/e	Seter/hytte	Ca. 100-110	Ledning føres øst for en Tøttaldssetran.
Engesdalen	2b/e	Gård/bolig	Ca. 90-100	Gård i Engesdalen. Avstand oppgitt til gårdshus. Ledning føres øst for gården.
Holmtømtet	2b/d	Hytte	Ca. 55-65	Ledning føres vest for hytte ved Holmtømtet.
Leirvika	3a/b	Gård/bolig	Ca. 55-60	Gårdsbruk i Leirvika (155/8). Ny 132 kV ledning føres øst for gårdsbruket. Avstand oppgitt fra gårdshuset/bolig.
Leirvika	3a/b	Hytter	Ca. 95-100	Flere hytter i Leirvika. Ledning føres sørøst for hyttene. Nord-østre hytte er nærmest ledningen.
Andskaret	3a/b	Hytte	Ca. 40-45	Ombyggin til 132 kV i "eks. 66 kV trasé". Ny 132 kV ledning må antageligvis flyttes ca. 10 meter til siden. Medfører at ny 132 kV ledning kommer ca. 10 meter nærmere hytte enn dagens 66 kV ledning.
Klinga	3a/b	2boliger	ca. 100-110	2 boliger. Ledning føres over dalen i et langspenn øst for masseuttaket, steinbruddet på Klinga. Avstand til boligene (til hver side av ledningen) er ca. 100-110 m. Høyde > 30 m.
Spillum / Dummolfjellet	3a/b	Boligfelt	ca. 100-120	Ny 132 kV ledning i skråningen av Dummolfjellet (i bakkant av eks. boligfelt – sørøst for boligfelt). Gjelder ved innføring til nye Spillum trafostasjon. Eks. 66 kV ledning gjennom boligfelt rives.
Stranda	3a/b	Bolig/hytte, fra flyttet?	Avstand ca. 100-110	Fraflyttet bolig eller hus ved Stranda. Bolig ligger plassert sør for ny 132 kV ledning (på sørsiden av RV 17)
Nordre Skage/ Solberg	3a/b	Skytterhus	Avstand ca. 20-25	Ny 132 kV ledning planlegges ført mellom skytebane og skytterhus på Nordre Skage.
Brenna	2-II	Gårdshus	Ca. 90-100	Avstand til kabelendemast
Solheim	2-II	Gårdshus	Ca. 100-110	Avstand til kabelendemast
Fjellheim	2-II	Gård	Ca. 90-100	Hytte/sommerhus lengst øst på Fjellheim

Tabell 2. Bebyggelse innenfor 100 meter fra eksisterende 66 kV-ledning Bratli – Straum, systemløsning 2.

Sted	Type bygning	Avstand (ca. m)	Merknad
Brattlia	Bolig/gård	40-45	Bolighus/gårdshus nord for ledning på Brattlia (157/53). Avstanden er i dag ca. 40-45 m til senter av ledningen.
Brattlia	Bolig/gård	Ca. 70-75	Bolighus/gårdshus sør for ledning på Brattlia (157/56). Avstanden er i dag ca. 70-75 m til senter av ledningen.
Brattlia	Våningshus/ fritidsbolig	Ca. 80-85	Våningshus som brukes som fritidsbolig. Huset ligger på vestsiden av RV 17. Dagens ledning går sør for huset.
Elverum	Våningshus Enebolig	Ca. 40-45 Ca. 50-55	Gårdsbruk på Elverum. Gårdsbruk med driftsbygning, våningshus og enebolig. Ledning går nord for gårdsbruket.
Fjellvang	Bolige(r) Gårdstun	Ca. 65-70	Gårdstun på Fjellvang. Nærmeste bolig (150/22) ligger sør på gårdstunet, like nord for dagens ledning.
Bjørkli (Vassmoen)	Bolig/gård	Ca. 95-100	Enebolig (149/36) ligger sør for dagens ledning.
Tømtholet v/Gunnhildeelva	Hytte	Ca. 95-100	Hytte på nordsiden av Hopstadadalsbekken/Gunnhildeelva. Ledning går sør for hytta.

Tabell 3. Bebyggelse innenfor 100 meter fra omsøkt 66 kV-ledning Innvordfjellet - Daltrøa, systemløsning 3.

Sted	Trase-alternativ	Type bygning	Avstand (ca. m)	Merknad
Leirfjorden	1a	Bolig	Ca. 80-90	Bolighus i Leirfjorden/Leirfjordvika. Nordre hus/bygning. Ny 66 kV ledning føres vest for boligen.
Leirfjorden	1a	Gårdstun/ bolighus	Ca. 95-105	Gårdstun i Leirfjorden. Nærføring med bolig på gårdstun. Ny 66 kV ledning føres sør for boligen.
Otterdalen	1a	Gårdstun/ bolig(er)	Ca. 70-80	Gårdstun i Otterdalen. 2 stk våningshus sør for kommuneveg (767). Gårdstun nordvest på/i Hovika.
Hovik	1a	Gårdstun/ bolig(er)	Ca. 95-100	Våningshus(bolig) er ca. 95-100 meter unna ledningen. Ny 66 kV ledning føres nord for bolighuset.
Lænn	1a	Bolig(er) Gårdstun	Ca. 70-75 Ca. 95-100	Eksisterende 66 kV ledning bygges om/forsterkes. Trasé føres sørvest for boligfelt/gårdstun på Lænn. Avstand fra ledning til nordre enebolig er ca. 70-75 m. Avstand fra våningshus/bolig til ledning er ca. 95-100 m
Hals	1a	2 boliger	Ca. 21-22	66 kV ledning føres midt mellom de to boligene (forutsetter at eksisterende 22 kV-ledningen kables)
Daltrøa / Vasshus- vegen (Havikveg)	1a	Boligfelt	Ca. 65-75	66 kV ledning legges om inn til Daltrøa. Ny trasé inn til Daltrøa fra Nordøstsiden av Torskardfjellet. Ny 66 kV ledning føres nordøst for boligfelt i Vasshusvegen. Avstand fra ledning til nordre enebolig (17/1/519) er ca. 75-85 meter
Daltrøa / Havikvegen	1a	Boligfelt	Ca. 26-28	Eneboligen (17/1/57) som ligger nærmest eksisterende 66 kV ledning og Daltrøa stasjon (ca. 7 meter). Ledningen rives og avstanden til nærmeste ledning (omsøkt ledning) øker med ca. 20 meter