



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Skagerak Varme AS
Postboks 80
3901 PORSGRUNN

Vår dato: 13.06.2018
Vår ref.: 200709578-41
Arkiv: 513
Deres dato: 24.05.2018
Deres ref.: Stbj02

Saksbehandler:
Mathilde Berg
22959221/mbe@nve.no

Skagerak Varme AS - Oversendelse av revidert fjernvarmekonsesjon for fjernvarmeanlegg i Horten kommune, Vestfold fylke

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Skagerak Varme AS revidert konsesjon for fjernvarmeanlegg i Horten kommune. Tillatelsen innebærer at Skagerak Varme AS kan utvide installert effekt i Moloveien varmesentral med en 1,2 MW elkjel. Samlet installert effekt ved varmesentralen i Moloveien vil da bli 14,2 MW.

NVEs tillatelse er vedlagt. Den reviderte konsesjonen er også tilgjengelig på NVEs nettsted: www.nve.no/fjernvarme. Denne tillatelsen kan påklages, se opplysninger i konsesjonsdokumentet. Eventuelle klager vil bli sendt Skagerak Varme AS til uttalelse før saken legges frem for Olje- og energidepartementet.

Vi ber Skagerak Varme AS om å underrette berørte grunneiere/rettighetshavere om tillatelsen. Underretningen skal etter forvaltningsloven gi opplysninger om bl.a. klageadgang, klagefrist og retten til å se sakens dokumenter.

Presentasjon av søknaden

Skagerak Varme AS har i gjeldende fjernvarmekonsesjon av 12.11.2015 tillatelse til å etablere fjernvarme i Horten kommune. NVE mottok den 24.5.2018 søknad fra Skagerak Varme AS om revidert konsesjon for fjernvarmeanlegg i Horten kommune. Skagerak Varme AS søker om å installere en 1,2 MW elkjel varmesentralen i Moloveien.

Det er i dag installert gasskjeler (2 x 4,5 MW) og varmepumper (2 x 1,2 MW) i varmesentralen i Moloveien, i tillegg til at det planlegges installert en 1,6 MW varmepumpe i løpet av sommeren 2018. Med den omsøkte elkjelen på 1,2 MW, vil samlet installert effekt i varmesentralen i Moloveien bli 14,2 MW.

Den ny elkjelen er planlagt plassert i eksisterende varmesentral, og vil ikke medføre noen bygningstekniske endringer. Elkjelen skal fungere som mellomlasteffekt, og vil redusere bruken av fossil propangass.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

NVEs behandling av søknaden

NVE har behandlet søknaden i medhold av energiloven. NVE har i denne saken ikke funnet det nødvendig å gjennomføre en offentlig høring av søknaden.

NVEs vurdering av søknaden

Etter NVEs vurdering vil den omsøkte utvidelsen i varmesentralen, med installering av en 1,2 MW elkjel, medføre en effektivisering av driften og redusere fjernvarmeanleggets CO²-utslipp. NVE konstaterer at den omsøkte utvidelsen ikke medfører bygningstekniske arbeider. Etter NVEs vurdering vil installasjonen av kjelen ikke gi vesentlige tredjepartsvirkninger.

Etter NVEs vurdering vil ikke den omsøkte utvidelsen gi virkninger for kulturminner, og berører ikke naturmangfold ut over det som allerede er behandlet i tidligere vedtak. NVE har på dette grunnlag ikke vurdert saken i henhold til kulturminneloven og naturmangfoldloven.

NVEs vedtak

NVE gir i medhold av energiloven § 5-1 Skagerak Varme AS revidert konsesjon som omsøkt.

Frist for ferdigstilling av fjernvarmeanlegget er ikke endret iht. tidligere meddelt konsesjon, og er satt til 1.11.2020.

Konsesjonen meddeles med samme varighet som tidligere; 1.4.2038.

Konsesjonen er gitt med standard vilkår, og fjernvarmeanlegget skal etableres i samsvar med andre aktuelle krav etter energiloven og annen lovgivning. Blant annet nevnes;

Effektoppdekning: Konsesjonær plikter å tilfredsstille NVEs krav til effektoppdekning i fjernvarmenettet, N-1 kriteriet. I dette ligger at største produserende enhet skal kunne falle ut i høylast, uten at anlegget mister evnen til å tilfredsstille fjernvarmenettets effektbehov.

Tilsyn: NVE fører tilsyn med konsesjonspliktige fjernvarmeanlegg, herunder oppfylling av vilkår, drift og vedlikehold av anlegget og beredskap. Tilsynet er gebyrfinansiert.

Utslipp til vann og luft: Fjernvarmeanlegg må drives i samsvar med forurensningslovens krav. Konsesjonær plikter å ta kontakt med Fylkesmannen for å avklare om det er nødvendig med utslippstillatelse etter dette lovverket.

Støy: Støy fra varmesentralen ved nærmeste bebyggelse bør ikke overskride anbefalte grenseverdier fra Klima- og forurensningsdirektoratet. Fylkesmannen kan gi nærmere opplysninger om dette.

Med hilsen

Arne Olsen
seksjonssjef

Mathilde Berg
senioringeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg: Revidert fjernvarmekonsesjon



Kopi til:

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Enova SF

Fylkesmannen i Vestfold

Horten kommune

Statens vegvesen - Region sør

Vestfold fylkeskommune