



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Adresseliste

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Telefon: 22 95 95 95
Telefaks: 22 95 90 00
E-post: nve@nve.no
Internett: www.nve.no

Org.nr.:
NO 970 205 039 MVA
Bankkonto:
7694 05 08971

Vår dato: **25 MAR 2010**

Vår ref.: NVE 200709818-4 ki/auko

Arkiv: 312 /157

Deres dato:

Deres ref.:

Saksbehandler:

Auen Korbøl

22 95 93 44

Rødøy-Lurøy Kraftverk AS - Søknad om bygging av Stordalselva kraftverk i Lurøy kommune, Nordland - høring

NVE har mottatt søknad fra Rødøy-Lurøy Kraftverk AS, datert 05.03.2010, om tillatelse til å bygge Stordalselva kraftverk i Lurøy kommune.

Rødøy-Lurøy Kraftverk AS ønsker å bygge ut fallet i Stordalselva i Lurøy kommune i Nordland fylke. Det søkes om etablering av vanninntak på kote 408 med en vannvei ned til kote 250 hvor kraftstasjonen vil ligge. Vannveien blir ca. 1,9 km bestående av nedgravd/sprengt rør med diameter på 40 cm. Eksisterende veier i området blir benyttet under bygging men det må bygges 2 km adkomstvei til inntaket. Det planlegges slipp av minstevannføring i Stordalselva om sommeren på 17 l/s. Installert effekt blir ca. 1,5 MW, og midlere årsproduksjon vil bli ca. 5,8 GWh/år.

Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av Stordalselva kraftverk med tilhørende kopplingsanlegg og kraftlinje.

Søknaden skal behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter vannressursloven § 8. Søknaden med vedlegg blir lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker, og den blir kunngjort av NVE. Kopi av kunngjøringen er vedlagt. Hvis høringspartene ønsker papirutgave av søknaden, kan dere kontakte Thor Magne Hoff på tlf. 75 09 88 22 eller e-post: thor.magne.hoff@rlk.no. Søknaden vil også være tilgjengelig på hjemmesidene til Rødøy-Lurøy Kraftverk AS: www.rlk.no


Vi ber Lurøy kommune om å legge to eksemplarer av søknaden ut til offentlig gjennomsyn på Utbygging og Næringsetaten, Tonnes, frem til **14.05.2010**. Det ene eksemplaret kan, om nødvendig, lånes ut for kortere tid (2-3 dager). Det andre må ikke fjernes fra utleggingsstedet.

Vi viser ellers til vedlagte informasjonsark som forklarer saksbehandlingen fra søknaden blir sendt på høring frem til endelig vedtak. Av dette går det fram hvilken tilbakemelding vi ønsker.

NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen **14.05.2010**. I tillegg kan uttalelser sendes per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.

Med hilsen



Øystein Grundt
seksjonssjef



Auen Korbøl
rådgiver

Vedlegg: Kunngjøringstekst
Informasjonsark
Adresseliste

Adresseliste for: Bygging av Stordalselva kraftverk

Behandles etter: Vannressursloven

Kunngjøres av NVE ved CIA Media Marketing 1 gang i: Rana blad og Helgelands blad

Antall søknader	Navn/adresse
3	Lurøy kommune, 8766 LURØY
1	Lokalutvalget i Aldersund v/ Ragnar Selnes, 8735 STOKKVÅGEN
	Fylkesmannen i Nordland, Statens Hus, 8002 BODØ
	Nordland Fylkeskommune, Fylkeshuset, 8048 BODØ
	Statens vegvesen, Region nord, Dreyfushammarn 31, 8002 BODØ
	Sametinget, Avjovargeaidnu 50, 9730 KARASJOK
	Reindriftsforvaltningen Nordland, Sjøgata 78, 8200 FAUSKE
	Reinbeitedistrikt Hestmannen/Strandtindene, Kurt Jørgen Gaup, Nesnaveien 1020, 8725 UTSKARPEN
	Forum for natur og friluftsliv i Nordland, Storgt. 39, 8200 FAUSKE
	Naturvernforbundet i Nordland, Postboks 1447, 8602 MO I RANA
	NJFF Nordland, Postboks 222, 8201 FAUSKE
	Norsk ornitologisk forening Nordland v/Atle Ivar Olsen, Skogsøy, 8700 NESNA
	Polarsirkelen Friluftsråd, Moveien 24, 8700 NESNA
	Bodø og omegn turistforening, Postboks 751, 8001 BODØ
	Salten kraftsamband AS, Eliasbakken 7, 8205 FAUSKE
1	KM - mhk
1	KD - vep
1	ER - jsl

- KUNNGJØRING -

Rødøy-Lurøy Kraftverk AS – Søknad om tillatelse til bygging av Stordalselva kraftverk i Lurøy kommune

NVE har mottatt søknad fra Rødøy-Lurøy Kraftverk AS om tillatelse til å bygge Stordalselva kraftverk i Lurøy kommune.

Rødøy-Lurøy Kraftverk AS ønsker å bygge ut fallet i Stordalselva i Lurøy kommune i Nordland fylke. Det søkes om etablering av vanninntak på kote 408 med vannvei ned til kote 250 hvor kraftstasjonen vil ligge. Vannveien blir ca. 1,9 km bestående av nedgravd/sprengt rør med diameter på 40 cm. Eksisterende veier i området blir benyttet under bygging, men det må bygges 2 km adkomstvei til inntaket. Det planlegges slipp av minstevannføring i Stordalselva om sommeren på 17 l/s. Installert effekt blir ca. 1,5 MW, og midlere årsproduksjon vil bli ca. 5,8 GWh/år.

Søknaden behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven, og gjelder tillatelse etter § 8 i samme lov. Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn på Utbygging og Næringsetaten, Tonnes, og på NVEs nettsider www.nve.no/konsesjonssaker fram til høringsfristen går ut. Dersom du ønsker å få tilsendt papirutgave av søknaden, ta kontakt med Thor Magne Hoff på tlf. 75 09 88 22 eller e-post: thor.magne.hoff@rlk.no. Søknaden vil også være tilgjengelig på hjemmesidene til Rødøy-Lurøy Kraftverk AS: www.rlk.no

NVE foretrekker at uttalelser sendes oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen **14.05.2010**. I tillegg er det mulig å sende uttalelser per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser blir referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.



Orientering til høyringspartane

Generelt

NVE har heimel til å gje løyve i saker som gjeld utbygging av småkraftverk (inntil 10 MW), og andre vassdragstiltak. Løyve til større kraftutbyggingar blir gjeve av Kongen i statsråd.

Frå 1. januar 2010 har fylkeskommunen heimel til å gje løyve i saker som gjeld utbygging av kraftverk med installert effekt inntil 1 MW. Dette gjeld m.a. ikkje saker i verna vassdrag.

Denne orienteringa gjeld saker der NVE kan gje løyve etter § 8 i vassressurslova.

Handsaming av søknaden fram til endeleg avgjerd

NVE sender informasjon om høyringa til kommunar, fylkesmenn (FM), fylkeskommunar (FK), statlege forvaltingsorgan og interesseorganisasjonar som saka vedkjem. Høyringsperioden er minst 6 veker. Saka vert kunngjort i minst ei avis i distriktet og kommunen legg søknaden ut til offentliggjennomsyn, ev. utlån. Søknaden vert òg lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker med tilgang til å sende inn fråsegn elektronisk.

Søkjjar får høve til å kommentere innkomne fråsegner før NVE gjennomfører synfaring i området.

I heilskapsvurderinga står NVE fritt til å vurdere om løyve bør gjevast og i kva omfang, jf. vassressurslova § 25. Søknaden og innkomne høyringsfråsegner er viktige grunnlag for NVE si vurdering.

Dersom NVE gjev løyve, kan det bli knytt vilkår til dette, jf. vassressurslova § 26. Vilkåra kan omfatte byggjefristar, vasslepping, naturforvaltning, fornminne og sanksjonar ved ev. brot på vilkåra.

NVE si avgjerd kan påklagast til Olje- og energidepartementet innan 3 veker frå det tidspunkt underretning er kome fram til parten.

Om det er søkt løyve etter energilova for elektriske anlegg i kraftverk/ høgspenst overføringsanlegg, vil NVE gje naudsynt energikonsesjon samstundes med løyve til bygging av kraftverket. Dei fleste høgspentanlegg med linjer kan byggast innanfor lokal netteigar sin områdekonsesjon.

Kva vert forventet av høyringsinstansane?

Kommunen bør gje grunngevnne synspunkt på om planane bør gjennomførast, ev. val av alternativ. Vi ber kommunen informere om kjende allmenne interesser (t.d. landskap, friluftsliv, fisk og vilt) som tiltaket kan få følgjer for, og ev. andre tilhøve som kan få innverknad på gjennomføringa. NVE ønskjer forslag til vilkår eller avbøtande tiltak som kan redusere ev. skader ved gjennomføring av planane. NVE ventar at kommunen omtalar tilhøve til kommuneplanen og andre kommunale planar.

FM bør leggje vekt på tilhøva omkring miljø, medrekna fisk og biologisk mangfald, og vurdere tiltaket i høve til sektorlovgivinga.

FK bør leggje vekt på kulturminne og friluftsliv som er særlege ansvarsområde. Det skal gjerast greie for tiltaket sin status og mogeleg konfliktnivå i fylkesdelplan for småkraftverk, om det er utarbeidd ein slik plan.

Motsegn og klagerett

I ny plan- og bygningslov er tilhøvet mellom konsesjonshandsaming og handsaming av planar for energianlegg endra for å sikre ei meir effektiv sakshandsaming. Det er ikkje krav om reguleringsplan. For å ta hand om retten til å fremja motsegn som kommunar og statlege fagetatar har hatt til reguleringsplanar, er det teke inn reglar i energi- og vassdragslovgivinga om motsegn og klagerett. NVE understrekar at ei ev. motsegn må fremjast i høyringsperioden. NVE syner til våre nettsider for meir informasjon: www.nve.no/konsesjonssaker.