

200709826-61
KV/EMB 312

Toralf Hjartsjø
3697 Tuddal

201000661-7
KN/HJB 611

Tuddal, 21. mars. 2011

NVE – Konesjonsavdelinga
Postboks 5091 Majorstua
0301 Oslo

Deres ref.: NVE 200709826-45 kv/emb
NVE 201000661-3 kn/hjb

Høringsuttalelse/innspill til konsesjonsbehandlingen for Sauland kraftverk og Sauland Bygdekraft SA

Det vises til utsendte dokumenter fra Dem angående ovennevnte dat. 23.12.2010

Ut fra innholdet i nevnte dokumenter og senere orienteringer tillater vi oss å komme med en del faktaopplysninger og innspill til den videre behandling av konsesjonssaken.

Faktaopplysninger:

- Ved reguleringen av Hjordølavassdraget i 1957 fikk vi betydelig større vannføring i elven Hjartdøla. Dette har sammen med annet gravearbeide i nærområdene utløst mye erosjon i vassdraget.
Mye av skadene herom er rettet opp av NVE.
Det som ikke er rettet opp er elven forbi Sauland sentrum, den har gjennom årene blitt langt grunnere. Resultatet fra dette er at vi nå får ofte vanninntregning i kjellerne våre inkl. kommunehuset, samt oversvømmelse av dyrket mark.
- I året 2007 utarbeidet NVE et flomsonekart, delprosjekt Sauland.
Rapport nr. 15/2007.
Resultatet fra dette arbeidet var at vi fikk totalt byggeforbud innenfor en 200 års flomgrense.

Avbøtende tiltak:

- Ved utbygging av Sauland kraftverk vil vi miste 30m³ vann i Hjartdøla.
Dette vil hjelpe oss litt mht. vanninntregning og oversvømmelse.
Viser her til tidligere utsendte flomsonekart.
- Neste tiltak vil etter vår vurdering være å traue ut elva slik at vi får elva tilbake i det nivået den var før reguleringen i 1957.

- Det absolutt beste tiltaket vil være å dimensjonere avløpstunellen fra Sauland kraftverk slik at alle flomtoppene elimineres. Inntak bygges der tunellen krysser elva.
- Med sistnevnte tiltak ville vi også kunne få senket nevnte 200 års flomgrense slik at Sauland sentrum kan utvikles videre.
- Summen av ovennevnte tiltak vil kunne løse oss fra slitsomme problemer. Samtidig innser vi at løsningene utløser kostnader.

Forslag til oppstart på løsninger:

- NVE sammen med Hjartdal kommune innkaller berørte grunneiere og Skagerak Kraft A/S til et møte hvor vi kan oppsummere og avklare problemene.

Etter at vi nå har studert planene til Skagerak Kraft A/S og deltatt på flere greie informasjonsmøter, ønsker vi Sauland kraftverk velkommen til bygda.

Forutsetningene må være at fallerstatninger, avbøtende tiltak som minstevannføring osv. må være på plass.

Begrunnelse:

- Ved utbygging av Sauland kraftverk vil kommunen skaffe seg gode og sikre årlige inntekter. Det vises her til opplysninger på info møtet 08.03.11
- Med en investering på 1. milliard vil det klart skape store ringvirkninger i bygda. Bygda vil få et løft.
- Vi har mange flinke entreprenører i kommunen som ofte må reise ut for å skaffe seg nødvendig aktivitet. Ved nevnte utbygging er det oppgaver nok på hjemmebane.
- Videre har vi mange pendlere i kommunen som jobber i anleggsbransjen, disse vil nå få muligheter for jobb i nærmiljøet.
- Vi har også forretninger i bygda (byggevarer osv.) som også trenger et løft.
- Og så savner vi et serveringssted i bygda. Håper vi kan få etablert et slikt igjen når vi starter en anleggsperiode.
- Ved all kraftutbygging dukker det opp negative sider, også her. Men de er etter vår vurdering minimale og kan langt på vei avhjelpes med enkle tiltak.

Kort kommentar til prosjektet Sauland Bygdekraft SA

- Ut fra lokale forhold unnlater vi mange kommentarer her.
- Det er et punkt her som er tungtveiende og bør kommenteres. Avløpstunellens utløp er planlagt under 500m. fra Sauland sentrum og da med elva rennende tett opp til sentrum vil dette være en meget uheldig utbygging. Videre vil vi påpeke topografien i området som gjør at planene er uheldige. Vi vil også påstå at konsekvensutredningen er mangelfull på dette området.

Sluttkommentar:

- Undertegnede er født og oppvokst i Sauland sentrum ca. 60 m. fra elveleiet. Jeg husker godt slik elva så ut før reguleringen av Hjartdøla i 1957 og har fulgt godt med i utviklingen av elveleiet fram til dd.
- Undertegnede håper dette innspillet kan være til nytte for den videre behandling av konsesjonssaken slik at vi kommer ut med et godt resultat.

Med vennlig hilsen

Toralf Hjartsjø
Toralf Hjartsjø m/fl.

Kopi sendt: Hjartdal kommune.