



Alle på adresselista

Vår dato: **19 MAI 2010**

Vår ref.: NVE 200710157-10 ki/kima

Arkiv: 312 /148.312Z

Deres dato:

Deres ref.:

Saksbehandler:

Kirsten Marthinsen

22 95 92 34

Norsk Grønnkraft AS - Søknad om tillatelse til å bygge Fjelldalselva kraftverk i Brønnøy kommune, Nordland - høring

NVE har mottatt søknad fra Norsk Grønnkraft AS, datert 05.05.2010, om tillatelse til å bygge Fjelldalselva kraftverk i Brønnøy kommune.

Fjelldalselva kraftverk er planlagt bygget i Stillelva/Fjelldalselva. Inntaket vil ligge på ca. kote 111, like nedstrøms hengebrua ved Stivadet. Elva vil bli demmet opp 0,5 meter. Kraftverket vil få en brutto fallhøyde på 96 meter. Vannveien vil gå langs østsida av vassdraget, hovedsakelig i skogsterreng. Røret vil bli nedgravd i en lengde på ca. 800 meter og krysser elva like før kraftstasjonen. Kraftstasjonen er planlagt på vestsida av elva, like nedenfor plassen Elva. Derfra er det planlagt 2700 meter kabel, fortrinnsvis i jord, til tilknytning til eksisterende 22 kV linje på vestsida av Langfjorden. Fjelldalselva kraftverk er planlagt med maksimal slukeevne på 1,7 m³/s og installert effekt på 1,5 MW. Det vil gi en årlig middelproduksjon på ca. 5,5 GWh. Søker planlegger slipp av minstevannføring på 95 l/s om sommeren og 87 l/s om vinteren. Det må anlegges ca. 1 km. vei fra eksisterende bilvei til kraftstasjonen. Mellom kraftstasjonen og inntaket kan det enten legges vei i rørgatetraseen, eller bygges veiløst med mulighet for atkomst med terrengkjøretøy.

Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av Fjelldalselva kraftverk med tilhørende koplingsanlegg og kraftlinje.

Søknaden skal behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter vannressursloven § 8. Søknaden med vedlegg blir lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker, og den blir kunngjort av NVE. Kopi av kunngjøringen er vedlagt. Hvis høringspartene ønsker papirutgave av søknaden, kan dere kontakte Tone Hisdal på tlf. 98 22 76 83 eller e-post: tone.hisdal@norskgroennkraft.no.

Vi ber Brønnøy kommune om å legge to eksemplarer av søknaden ut til offentlig gjennomsyn på Servicekontoret på rådhuset i Brønnøysund, og på biblioteket på Hommelstø frem til **9.7.2010**. Det ene eksemplaret kan, om nødvendig, lånes ut for kortere tid (2-3 dager). Det andre må ikke fjernes fra utleggingsstedet.

E-post: nve@nve.no, Internett: www.nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Telefaks: 22 95 90 00

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor	Region Midt-Norge	Region Nord	Region Sør	Region Vest	Region Øst
Drammensveien 211 0212 OSLO	Vestre Rosten 81 7075 TILLER Telefon: 72 89 65 50	Kongens gate 14-18 Postboks 394 8505 NARVIK Telefon: 76 92 33 50	Anton Jenssensgate 7 Postboks 2124 3103 TØNSBERG Telefon: 33 37 23 00	Naustdalsvn. 1B Postboks 53 6801 FØRDE Telefon: 57 83 36 50	Vangsveien 73 Postboks 4223 2307 HAMAR Telefon: 62 53 63 50

Vi viser ellers til vedlagte informasjonsark som forklarer saksbehandlingen fra søknaden blir sendt på høring frem til endelig vedtak. Av dette går det fram hvilken tilbakemelding vi ønsker.

NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen **9.7.2010**. I tillegg kan uttalelser sendes per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.

Med hilsen



Øystein Grundt
seksjonssjef



Kirsten Marthinsen
Kirsten Marthinsen
avdelingsingeniør

Vedlegg: 4 Søknad til kommunen
Kunngjøringstekst
Informasjonsark
Adresseliste

Adresseliste for: Bygging av Fjeldalselva kraftverk

Behandles etter: Vannressursloven

Kunngjøres av NVE ved CIA Media Marketing 1 gang i: Helgeland Arbeiderblad og Brønnøysunds Avis

Antall søknader	Navn/adresse
6	Brønnøy kommune, postboks 204, 8901 BRØNNØYSUND
	Fylkesmannen i Nordland, Moloveien 10, 8002 BODØ
	Nordland fylkeskommune, Fylkeshuset, 8048 BODØ
	Statens vegvesen, Region nord, postboks 1403, 8002 BODØ
	Naturvernforbundet i Sør-Helgeland, postboks 105, 8901 BRØNNØYSUND
	Brønnøy JFF, postboks 436, 8900 BRØNNØYSUND
	Helgelandskraft AS, postboks 702, 8654 MOSJØEN
	Forum for Natur og Friluftsliv i Nordland, Storgata 39, 8200 FAUSKE
	Brønnøysund Turlag, postboks 215, 8901 BRØNNØYSUND
	Norges padleforbund, Serviceboks 1 Ullevål stadion, 0840 OSLO
	Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Karasjok / Kárášjohka
	Reindriftsforvaltningen Nordland, Sjøgata 78, 8200 FAUSKE
	Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt v/ Torstein Appfjell, Haustreis, 8680 TROFORS
1	KM –Regionalt – Trond Blomlie
1	KD – Grethe Holm Midttømme
1	ER – Jan Slapgård

- KUNNGJØRING -

Norsk Grønnkraft AS – Søknad om tillatelse til å bygge Fjelldalselva kraftverk i Fjelldalselva i Brønnøy kommune

NVE har mottatt søknad fra Norsk Grønnkraft AS om tillatelse til å bygge Fjelldalselva kraftverk i Brønnøy kommune.

Fjelldalselva kraftverk er planlagt bygget i Stillelva/Fjelldalselva. Inntaket vil ligge på ca. kote 111, like nedstrøms hengebrua ved Stivadet. Elva vil bli demmet opp 0,5 meter. Kraftverket vil få en brutto fallhøyde på 96 meter. Vannveien vil gå langs østsida av vassdraget, hovedsakelig i skogsterreng. Røret vil bli nedgravd i en lengde på ca. 800 meter og krysse elva like før kraftstasjonen. Kraftstasjonen er planlagt på vestsida av elva, like nedenfor plassen Elva. Derfra er det planlagt 2700 meter kabel, fortrinnsvis i jord, til tilknytning til eksisterende 22 kV linje på vestsida av Langfjorden. Fjelldalselva kraftverk er planlagt med maksimal slukeevne på 1,7 m³/s og installert effekt på 1,5 MW. Det vil gi en årlig middelproduksjon på ca. 5,5 GWh. Søker planlegger slipp av minstevannføring på 95 l/s om sommeren og 87 l/s om vinteren. Det må anlegges ca. 1 km vei fra eksisterende bilvei til kraftstasjonen. Mellom kraftstasjonen og inntaket kan det enten legges vei i rørgatetraseen eller bygges veiløst med mulighet for atkomst med terrengkjøretøy.

Søknaden behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven, og gjelder tillatelse etter § 8 i samme lov. Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn på Servicekontoret på rådhuset i Brønnøysund, på biblioteket på Hommelstø og på NVEs nettsider www.nve.no/konsesjonssaker fram til høringsfristen går ut. Dersom du ønsker å få tilsendt papirutgave av søknaden, ta kontakt med Tone Hisdal på tlf.: 98 22 76 83 eller e-post: tone.hisdal@norskgroennkraft.no.

NVE foretrekker at uttalelser sendes oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen **9.7.2010**. I tillegg er det mulig å sende uttalelser per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser blir referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.



Orientering til høringspartene

Generelt

NVE har hjemmel til å gi tillatelse i saker som gjelder utbygging av småkraftverk (inntil 10 MW), og andre vassdragstiltak. Tillatelse til større kraftutbygginger gis av Kongen i statsråd.

Fra 1. januar 2010 er fylkeskommunen delegert myndighet for kraftverk med installert effekt inntil 1 MW. Dette gjelder bl.a. ikke saker i vernede vassdrag.

Denne orienteringen gjelder saker der NVE kan gi tillatelse etter vannressursloven § 8.

Behandling av søknaden fram til endelig vedtak

NVE sender informasjon om høringen til berørte kommuner, fylkesmenn (FM), fylkeskommuner (FK), statlige forvaltningsorgan og interesseorganisasjoner. Høringsperioden er minst 6 uker. Saken blir kunngjort i minst én avis i distriktet, og kommunen legger søknaden ut til offentlig gjennomsyn, ev. utlån. I tillegg legges søknaden ut på www.nve.no/konsesjonssaker med adgang til å sende inn høringsuttalelse elektronisk.

Søker får anledning til å kommentere innkomne uttalelser, før NVE gjennomfører befarings i området.

I helhetsvurderingen står NVE fritt til å vurdere om tillatelse skal gis og i hvilken utstrekning, jf. vannressursloven § 25. Søknaden og innkomne uttalelser er viktige grunnlag for NVEs vurdering.

Dersom NVE gir tillatelse, kan det knyttes vilkår til denne, jf. vannressursloven § 26. Vilkårene kan omfatte byggefrister, vannslipping, naturforvaltning, fornminner og sanksjoner ved ev. brudd på vilkårene.

NVEs vedtak kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt underretning er kommet frem til parten.

Dersom det er søkt om tillatelse etter energiloven for elektriske anlegg i kraftverk/høyspent overføringsanlegg, vil NVE gi nødvendige konsesjoner samtidig med at vedtaket fattes. De fleste høyspentanlegg med linjer kan bygges innenfor lokal netteiers områdekonsesjon.

Hva forventes av høringsinstansene?

Kommunen bør gi begrunnede synspunkter på om planene bør gjennomføres, ev. valg av alternativ. Vi ber kommunen informere om hvorvidt kjente allmenne interesser (f.eks. landskap, friluftsliv, fisk og vilt) blir berørt av tiltaket, og ev. andre forhold som kan få betydning for gjennomføringen. NVE ønsker forslag til vilkår eller avbøtende tiltak som kan redusere ev. skader ved gjennomføring av planene. NVE forventer at kommunen omtaler forhold knyttet til kommuneplanen og andre kommunale planer.

FM bør vektlegge forhold omkring miljø, herunder fisk og biologisk mangfold, og vurdere tiltaket i forhold til sektorlovgivningen.

FK bør legge vekt på kulturminner og friluftsliv som særlige ansvarsområder. Det skal redegjøres for tiltakets status og antatte konfliktnivå i fylkesdelplan for småkraftverk, dersom slik plan er utarbeidet.

Innsigelses- og klagerett

I ny plan- og bygningslov er forholdet mellom konsesjonsbehandling og planbehandling av energianlegg endret for å sikre en mer effektiv saksbehandling. Det er ikke krav om reguleringsplan. For å ivareta innsigelsesadgangen som kommuner og statlige fagetater har hatt til reguleringsplaner, er det innført bestemmelser i energi- og vassdragslovgivningen om innsigelse og klagerett. NVE understreker at en ev. innsigelse må reises i høringsperioden. Vi viser til våre nettsider for mer informasjon: www.nve.no/konsesjonssaker.