



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Olje- og energidepartementet
Postboks 8148 Dep
0033 OSLO

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Telefon: 22 95 95 95
Telefaks: 22 95 90 00
E-post: nve@nve.no
Internett: www.nve.no

Org.nr.:
NO 970 205 039 MVA
Bankkonto:
7694 05 08971

Vår dato: 21 DES 2009
Vår ref.: NVE 200800084-37 kv/emb
Arkiv: 312 /021.Z
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Eilif Brodtkorb
22 95 94 49

Vedrørende planendring for Iveland kraftverk

Vi viser til brev fra Agder Energi Produksjon (AEP) vedrørende planendring for Iveland kraftverk. Det er i forbindelse med detaljprosjekteringen avdekket forhold som gjør det nødvendig å justere utbyggingen i kraftstasjonsområdet noe.

Endringene består i å justere traseen for utløpet av kraftstasjonen. De gamle tegningene fra 1940 over eksisterende anlegg har vist seg å være ukorrekte med hensyn til den virkelige plasseringen av eksisterende tilløpskanal. Dette har konsekvenser for den nye tunnelen som opprinnelig var planlagt å krysse under eksisterende tunnel og med utløp på vestsiden av nåværende utløp. Fjellkvaliteten er dårlig og en kryssning er beheftet med stor usikkerhet. Agder Energi har derfor søkt om å få legge utløpet på østsiden av eksisterende utløp.

Et nytt utløp vil kun berøre AEPs eiendom og i følge en tilleggsutredning fra SWECO datert 27.11.09 vil en slik endring ikke få vesentlige konsekvenser for forholdene i Skaiåevja eller for allmenne interesser.

Basert på ovennevnte opplysninger er NVE av den oppfatning at en justering som skissert ikke medfører virkninger for allmenne interesser som skulle tilsi behov for en ny høringsrunde. NVE anbefaler at en ev. konsesjon til utvidelse av Iveland kraftverk gis med ovennevnte løsning for tunnelutløp.

Vi viser ellers til vilkår om godkjenning av detaljplaner som vil sikre den videre oppfølging av en ev. utvidelse.

Med hilsen

Jens Aabel
seksjonssjef

Eilif Brodtkorb
senioringeniør

Kopi: Agder Energi Produksjon v/ Olav Brunvatne, Serviceboks 603, 4606 Kristiansand