



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Namdal Settefisk A/S
7819 FOSSLANDSOSEN

Vår dato: **26 AUG 2010**
Vår ref.: 200800108 - 59 ki/frjo
Arkiv: 313/138.2A
Deres dato: 02.04.2008
Deres ref.:

Saksbehandler:
Frank Jørgensen
22 95 94 31

Namdal Settefisk A/S – Søknad om økt vannuttak fra Statlandvassdraget til settefiskproduksjon, Namdalseid kommune i Nord-Trøndelag

Viser til søknad datert 02.04.2008.

NVE mener fordelene ved det omsøkte tiltaket er større enn skader og ulemper for allmenne og private interesser slik at kravet i vannressursloven § 25 er oppfylt. NVE gir Namdal Settefisk AS tillatelse etter vannressursloven § 8 til økt vannuttak fra Strupindammen i Statlandvassdraget til produksjon av settefisk. Tillatelsen gis på nærmere fastsatte vilkår.

Bakgrunn

Foruten selve vannuttaket til settefiskanlegget har forholdene lengre opp i vassdraget tidligere blitt vurdert i KI notat nr. 1/2010. Dette omfatter to reguleringsmagasiner og drift av to kraftverk.

Namdalseid kommune har i konsesjonsvedtak av 20.04.2010 fått tillatelse etter vannressursloven til å regulere Storvatnet med 3 meter og Statlandvatnet med 2,7 meter for å kunne sikre vann til settefiskproduksjon og øke kraftproduksjonen. Dette tilsvarer et reguleringsmagasin på 14,2 mill. m³. Namdalseid kommune som fallrettshaver har skrevet en privatrettslig avtale med søker der de forplikter seg til å levere vann til settefiskanlegget så lenge det er mulig under rådende natur- og nedbørforhold med en øvre grense på 60 m³/min.

Vurdering

Namdalseid kommune søkte NVE om konsesjon der endelig søknad er datert 02.04.2008 om tillatelse etter vannressursloven § 8 til regulering av Storvatnet med 3 meter og Statlandvatnet med 2,7 meter, samt reetablering av Storfossen og Lillefossen kraftverk. En del av søknaden gjaldt økt vannuttak til et

E-post: nve@nve.no, Internett: www.nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Telefaks: 22 95 90 00

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Drammensveien 211
0212 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER
Telefon: 72 89 65 50

Region Nord
Kongens gate 14-18
Postboks 394
8505 NARVIK
Telefon: 76 92 33 50

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG
Telefon: 33 37 23 00

Region Vest
Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE
Telefon: 57 83 36 50

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR
Telefon: 62 53 63 50

bygging av kraftverk og etablering av vannuttak ble sendt på høring som felles søknad. Virkningene av reguleringen av vassdraget er vurdert som grunnlag for konsesjon av 20.04.2010. Det forventes at omsøkte vannuttak til settefiskanlegget gjennomføres innenfor rammer av denne konsesjonen.

Namdalseid kommune ønsket å stå som søker for vannuttaket til settefiskanlegget, men etter NVEs syn måtte en ev. konsesjon meddeles den som reelt sett står som ansvarlig for vannuttaket. Namdal settefisk AS har nå etter avtale med Namdalseid kommune trådt inn som ev. konsesjonær for vannuttaket til settefiskanlegget og NVE kan derfor sluttbehandle og fatte vedtak også for denne delen av søknaden. NVE har i bakgrunnsnotat nr 1/2010 lagt vekt på at en tillatelse til regulering av Storvatnet og Statlandvatnet vil bl.a. bidra til å sikre vannforsyningen til settefiskanlegget innenfor dagens driftsmønster.

Inntaket til settefiskanlegget vil fortsatt ligge i Strupindammen. Nedslagsfeltet er ca. 25 km² og en middelvannføring ved inntaket på ca. 974 l/s. Alminnelig lavvannføring og 5 persentil er ikke beregnet for inntaket ved Strupindammen. Det maksimale vannbehovet til settefiskproduksjonen er i følge søker ca. 58 m³/min, tilsvarende middelvannføringen ved et normalår ca. 970 l/s, dvs. en økning av maksimalt vannuttak til settefiskanlegget på 290 % sammenlignet med eksisterende uttak på 20 m³/min. Det er planlagt en 850 meter lange sjøledning fra inntaket i Strupin og fram til settefiskanlegget. NVE har fått opplyst i ettertid at det er ønske å legge to rør med diameter på 600 mm i stedet for et på 900 mm noe som NVE ser positivt på med tanke på forsyningssikkerhet til anlegget. Ingen av høringsinstansene har spesielle kommentarer eller stiller seg negativ til økt vannuttak til settefiskanlegget. NVE kan ikke se de store konsekvensene med etablering av vannvei fra eksisterende inntak og fram til settefiskanlegget. Ved at Namdal Settefisk AS rydder i området og fjerner de gamle ledningene som ikke er i bruk mener NVE at virkningene av tiltaket kan virke positivt i denne delen av influensområdet. NVE kan gjennom konsesjonsvilkår stille krav til opprydding og fjerning av deler som ikke er i bruk.

Elvestrekningen nedenfor inntaket til settefiskanlegget er en kortere strekning som går bratt igjennom et gammelt industriområde før det ender ut i sjøen. Settefiskanlegget har tidligere ikke hatt krav om minstevannføring. Det er ikke registrert noen verdier knyttet til denne strekningen, og etter NVEs syn vil slipp av minstevannføring ha liten betydning for denne delen av vassdraget.

Med økt vannuttak og med mulighet til å benytte seg av reguleringsmagasinene i tørre perioder, vil selskapet kunne øke produksjonen av settefisk og dermed sikre arbeidsplasser. Det er her av betydning at settefiskanlegget har en god kommunikasjon med kommunen om kjøring av reguleringsmagasinet for å sikre vann i tørrår. Tiltaket vil gi positive ringvirkninger både lokalt og regionalt direkte knyttet til settefiskanlegget og indirekte ved at settefisk er grunnsteinen i en stor og viktig næring i Norge.

Oppsummering

NVE legger vekt på at tiltaket vil gi positive ringvirkninger lokalt i form av verdiskapning og næringsutvikling. Eksisterende arbeidsplasser vil sikres samtidig som det vil gi mulighet til å etablere nye. Det er ikke registrert at tiltaket vil påvirke allmenne interesser negativt.

NVEs konklusjon

Etter en helhetsvurdering av planene og de foreliggende uttalelsene mener NVE at fordelene av det omsøkte tiltaket er større enn skader og ulemper for allmenne og private interesser slik at kravet i vannressursloven § 25 er oppfylt. NVE gir tillatelse etter vannressursloven § 8 til økt vannuttak fra Strupindammen i Statlandvassdraget.

Merknader til konsesjonsvilkårene etter vannressursloven

Post 1: Vannuttak

Vannuttaket skal begrenses til maksimalt 58 m³/min. Det skal installeres vannmåler og vannuttaket skal loggføres kontinuerlig. Dataene må kunne fremvises for NVE på forespørsel.

Post 4: Godkjenning av planer, landskapsmessige forhold, tilsyn m.v.

Gamle inntaksrør skal fjernes etter at to nye 600 mm rør er etablert fra inntaket til anlegget. Detaljerte planer for nye anlegg skal forelegges og godkjennes av NVE før arbeidene settes i gang.

Post 5: Naturforvaltning

Vilkår for naturforvaltning tas med i konsesjonen selv om det i dag synes lite aktuelt å pålegge ytterligere avbøtende tiltak. Ev. pålegg i medhold av dette vilkåret må være relatert til skader forårsaket av tiltaket og stå i rimelig forhold til tiltakets størrelse og virkninger.

Post 8: Terskler m.v.

Dette vilkåret gir hjemmel til å pålegge konsesjonær å etablere terskler eller gjennomføre andre biotopjusterende tiltak dersom dette skulle vise seg å være nødvendig. På nåværende tidspunkt synes dette lite aktuelt

Annet

En nærmere begrunnelse for tillatelsen er gitt i vedlagte KI-notat nr 1/2010.


NVEs saksbehandlere i forbindelse med godkjenning av detaljplaner for miljø og sikkerhet er Pernille Bruun i seksjon for miljøtilsyn og Dag Bache i seksjon for damsikkerhet. Vi understreker at det ikke må settes i gang noe anleggsarbeid før planene for arbeidene er godkjent av NVE. Vi minner også om at tiltakshaver må sørge for at planene er i samsvar med kommunal reguleringsplan og/eller arealplan.

Vi understreker at tillatelsen etter vannressursloven gjelder inngrepets betydning for de allmenne interessene. Tillatelsen gir ikke ekspropriasjonstillatelse slik at tiltakshaver selv har ansvar for å avklare de privatrettslige forholdene til de andre rettighetshaverne i området.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt underretningen er kommet fram til partene, jf. forvaltningsloven kap. VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes inn til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen


Rune Flatby
avdelingsdirektør
Øystein Grundt
seksjonssjef

Vedlegg: Vassdragskonsesjon for økt vannuttak fra Statlandvassdraget
KI-notat 1/2010-Bakgrunnsnotat

Kopi Navn/adresse

med vedlegg: Namdalseid kommune, 7750 NAMDALSEID

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Statens Hus, 7734 STEINKJER

Nord-Trøndelag fylkeskommune, Fylkets Hus, 7725 STEINKJER

Mattilsynet, Postboks 383, 2381 Brumunddal

Fiskeridirektoratet - Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen

Saemiedigkie Sametinget, Avjovargeaidnu 50, 9730 KARASJOK

Reindrifstforvaltningen Nord – Trøndelag, 7760 Snåsa

Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag, Postboks 132, 7702 STEINKJER

NTE Nett AS, 7736 Steinkjer

Kristin Østvik Ekker, 7777 NORD-STATLAND

Terje Duklæt, Sørli, 7777 NORD-STATLAND

Otto H Ekker, Statland, 7777 Nord-Statland

Arne Skorstad, Lauvsnes, 7770 Flatanger

Hilmar Petter Klingen, Tostenv. 2, 7822 BANGSUND