



Adresseliste

Vår dato: **11 AUG 2010**
Vår ref.: NVE 200800442-3 ki/vhst
Arkiv: 312 /197.42
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Vegard Hotvedt Strømsvåg
22 95 94 85

Mjeldelva kraftverk AS (SUS) - Søknad om tillatelse til å bygge Mjeldeelva kraftverk i Tromsø kommune, Troms - Høring

NVE har mottatt søknad fra Mjeldelva kraftverk AS, datert 30.6.2010, om tillatelse til å bygge Mjeldeelva kraftverk i Tromsø kommune.

Mjeldeelva kraftverk er planlagt bygget i Mjeldeelva på Kvaløya i Tromsø kommune. Kraftverket vil ha en brutto fallhøyde på 140 m mellom inntak på kote 155 og utløp på kote 15 og vil berøre en elvestrekning på 1000 m. Vannveien vil være nedgravd og vil få en lengde på ca. 700 m. I forbindelse med etablering av rørgate og inntak må det anlegges 1300 m anleggsvei. Adkomstvei fra riksvei 862 frem til kraftstasjonen blir totalt 630 m, fordelt på oppgradering av 470 m eksisterende vei og etablering av 170 m ny vei. Det må legges 100 m jordkabel fra kraftstasjon frem til eksisterende nett. Middelvannføringen i vassdraget er på 710 l/s. Kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på 1420 l/s. Installert effekt vil være 1,6 MW og årlig produksjon er estimert til 5,25 GWh. Søker planlegger slipp av minstevannføring på 105 l/s i tidsrommet 1. mai til 30. september og 65 l/s resten av året.

Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av Mjeldeelva kraftverk med tilhørende koplingsanlegg og kraftlinje.

Søknaden skal behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter vannressursloven § 8. Søknaden med vedlegg blir lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker, og den blir kunngjort av NVE. Kopi av kunngjøringen er vedlagt. Hvis høringspartene ønsker papirutgave av søknaden, kan dere kontakte Norconsult AS v/Birger Fugle på tlf. 454 04 996 eller e-post: birger.fugle@norconsult.com.


Vi ber Tromsø kommune om å legge to eksemplarer av søknaden ut til offentlig gjennomsyn på Servicetorget i Tromsø kommune frem til **1.11.2010**. Det ene eksemplaret kan, om nødvendig, lånes ut for kortere tid (2-3 dager). Det andre må ikke fjernes fra utleggingsstedet.

Vi viser ellers til vedlagte informasjonsark som forklarer saksbehandlingen fra søknaden blir sendt på høring frem til endelig vedtak. Av dette går det fram hvilken tilbakemelding vi ønsker.

NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen **1.11.2010**. I tillegg kan uttalelser sendes per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.

Med hilsen



Øystein Grundt
seksjonssjef



Vegard Hotvedt Strømsvåg
avdelingsingeniør

Vedlegg: 4 Søknad til kommunen
Kunngjøringstekst
Informasjonsark
Adresseliste

Adresseliste for: Bygging av Mjeldeelva kraftverk

Behandles etter: Vannressursloven

Kunngjøres av NVE ved CIA Media Marketing 1 gang i: "Nordlys" og "Tromsø".

Antall søknader	Navn/adresse
2	Tromsø kommune, Rådhuset, Postboks 6900, 9299 TROMSØ
	Fylkesmannen i Troms, Postboks 6105, 9291 TROMSØ
	Troms fylkeskommune, Postboks, 6600, 9296 TROMSØ
	Statens vegvesen, Region nord, Postboks 1403, 8002 BODØ
	Norges Naturvernforbund, Grensen 9 B, 0159 OSLO
	NJFF-Troms, 9470 GRATANGEN
	Troms kraft Nett AS, 9291 TROMSØ
	Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Karasjok/Karášjohka
	Norges Ornitologiske Forening, avdeling Troms, Postboks 478, 9305 FINNSNES
	Kvaløy reinbeitedistrikt v/Per Lars Kitti, Soppsvingen 31, 9100 KVALØYSLETTA
	Reindriftsforvaltningen Troms, Postboks 1183, 9326 BARDUFOSS
	Troms Turlag, Postboks 284, 8253 Tromsø
	Blåfall Energi AS v/Åsmund Ellingsen, Postboks 61, 1324 LYSAKER
1	KD/VEP
1	ER/JSL
1	KM/TGB

- KUNNGJØRING -

Mjeldelva kraftverk AS (SUS) – Søknad om tillatelse til å bygge Mjeldeelva kraftverk i Mjeldeelva i Tromsø kommune

NVE har mottatt søknad fra Mjeldelva kraftverk AS (SUS) om tillatelse til å bygge Mjeldeelva kraftverk i Tromsø kommune.

Mjeldeelva kraftverk er planlagt bygget i Mjeldeelva på Kvaløya i Tromsø kommune. Kraftverket vil ha en brutto fallhøyde på 140 m mellom inntak på kote 155 og utløp på kote 15 og vil berøre en elvestrekning på 1000 m. Vannveien vil være nedgravd og vil få en lengde på ca. 700 m. I forbindelse med etablering av rørgate og inntak må det anlegges 1300 m anleggsvei. Adkomstvei fra riksvei 862 frem til kraftstasjonen blir totalt 630 m, fordelt på oppgradering av 470 m eksisterende vei og etablering av 170 m ny vei. Det må legges 100 m jordkabel fra kraftstasjon frem til eksisterende nett. Middelvannføringen i vassdraget er på 710 l/s. Kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på 1420 l/s. Installert effekt vil være 1,6 MW og årlig produksjon er estimert til 5,25 GWh. Søker planlegger slipp av minstevannføring på 105 l/s i tidsrommet 1. mai til 30. september og 65 l/s resten av året.

Søknaden behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven, og gjelder tillatelse etter § 8 i samme lov. Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn på Servicetorget i Tromsø kommune og på NVEs nettsider www.nve.no/konsesjonssaker fram til høringsfristen går ut. Dersom du ønsker å få tilsendt papirutgave av søknaden, ta kontakt med Norconsult AS v/Birger Fugle på tlf.: 454 04 996 eller e-post: birger.fugle@norconsult.com.

NVE foretrekker at uttalelser sendes oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen **1.11.2010**. I tillegg er det mulig å sende uttalelser per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser blir referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.



Orientering til høringspartene

Generelt

NVE har hjemmel til å gi tillatelse i saker som gjelder utbygging av småkraftverk (inntil 10 MW), og andre vassdragstiltak. Tillatelse til større kraftutbygginger gis av Kongen i statsråd.

Fra 1. januar 2010 er fylkeskommunen delegert myndighet for kraftverk med installert effekt inntil 1 MW. Dette gjelder bl.a. ikke saker i vernede vassdrag.

Denne orienteringen gjelder saker der NVE kan gi tillatelse etter vannressursloven § 8.

Behandling av søknaden fram til endelig vedtak

NVE sender informasjon om høringen til berørte kommuner, fylkesmenn (FM), fylkeskommuner (FK), statlige forvaltningsorgan og interesseorganisasjoner. Høringsperioden er minst 6 uker. Saken blir kunngjort i minst én avis i distriktet, og kommunen legger søknaden ut til offentlig gjennomsyn, ev. utlån. I tillegg legges søknaden ut på www.nve.no/konsesjonssaker med adgang til å sende inn høringsuttalelse elektronisk.

Søker får anledning til å kommentere innkomne uttalelser, før NVE gjennomfører befarung i området.

I helhetsvurderingen står NVE fritt til å vurdere om tillatelse skal gis og i hvilken utstrekning, jf. vannressursloven § 25. Søknaden og innkomne uttalelser er viktige grunnlag for NVEs vurdering.

Dersom NVE gir tillatelse, kan det knyttes vilkår til denne, jf. vannressursloven § 26. Vilkårene kan omfatte byggefrister, vannslipping, naturforvaltning, fornminner og sanksjoner ved ev. brudd på vilkårene.

NVEs vedtak kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt underretning er kommet frem til parten.

Dersom det er søkt om tillatelse etter energiloven for elektriske anlegg i kraftverk/høyspent overføringsanlegg, vil NVE gi nødvendige konsesjoner samtidig med at vedtaket fattes. De fleste høyspentanlegg med linjer kan bygges innenfor lokal netteiers områdekonsesjon.

Hva forventes av høringsinstansene?

Kommunen bør gi begrunnede synspunkter på om planene bør gjennomføres, ev. valg av alternativ. Vi ber kommunen informere om hvorvidt kjente allmenne interesser (f.eks. landskap, friluftsliv, fisk og vilt) blir berørt av tiltaket, og ev. andre forhold som kan få betydning for gjennomføringen. NVE ønsker forslag til vilkår eller avbøtende tiltak som kan redusere ev. skader ved gjennomføring av planene. NVE forventer at kommunen omtaler forhold knyttet til kommuneplanen og andre kommunale planer.

FM bør vektlegge forhold omkring miljø, herunder fisk og biologisk mangfold, og vurdere tiltaket i forhold til sektorlovgivningen.

FK bør legge vekt på kulturminner og friluftsliv som særlige ansvarsområder. Det skal redegjøres for tiltakets status og antatte konfliktnivå i fylkesdelplan for småkraftverk, dersom slik plan er utarbeidet.

Innsigelses- og klagerett

I ny plan- og bygningslov er forholdet mellom konsesjonsbehandling og planbehandling av energianlegg endret for å sikre en mer effektiv saksbehandling. Det er ikke krav om reguleringsplan. For å ivareta innsigelsesadgangen som kommuner og statlige fagetater har hatt til reguleringsplaner, er det innført bestemmelser i energi- og vassdragslovgivningen om innsigelse og klagerett. NVE understreker at en ev. innsigelse må reises i høringsperioden. Vi viser til våre nettsider for mer informasjon: www.nve.no/konsesjonssaker.