



Statens vegvesen

Norges vassdrags - og energidirektorat
NVE

Behandlende enhet:
Region midt

Saksbehandler/innvalgsnr:
Jonas Solheim - 71274112

Vår referanse:
2014/072745-002

Deres referanse:
200800678 - 12 ki/frjo

Vår dato:
19.06.2014

Uttale til søknad om bygging av Slemmås kraftverk i Rauma kommune

Viser til epost fra NVE datert 11.06.2014.

Statens vegvesen har følgende merknader:


- Avkjørselen til kraftstasjonsområdet er ikke tilfredsstillende i dag. Det må settes vilkår om at avkjørselsforholdene fra fylkesvegen må være i samsvar med N100 og V121 (tidligere HB017 og HB263). Avkjørselen må om nødvendig bygges om og sikthindringer som f.eks. vegetasjon og terreng må fjernes eller senkes før byggeaktivitet på anlegget settes i gang.
- Vi kan ikke finne detaljerte tegninger for kraftstasjonsområdet, men legger til grunn at kraftstasjon og rørlager ikke vil komme i strid med byggegrensen til fylkesvegen, 50 meter fra senterlinjen.

Lenke til våre normaler og veiledninger:

<http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker>

Plan- og trafikkseksjonen
Med hilsen


Ole Jan Tønnesen
Seksjonssjef


Jonas Solheim

Kopi: Fylkesmannen, HER
Fylkeskommunen, HER
Rauma kommune, Vollan 8A, 6300 Rauma

Postadresse
Statens vegvesen
Region midt
Fylkeshuset
6404 Molde

Telefon: 02030
Telefaks: 71 27 41 01
firmapost-midt@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Bjørnstjerne Bjørnsons veg 6
6412 MOLDE

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Landsdekkende regnskap

9815 Vadsø
Telefon: 78 94 15 50
Telefaks: 78 95 33 52