



312  
Noerhte-Trøndelagen båatsoe-burriej reereme  
Reindrifftsforvaltningen Nord-Trøndelag

KSK/KIMA

200800696 - 44  
200801473 - 41  
200804433 - 33

Norges vassdrags- og energidirektorat  
Postboks 5091, Majorstuen  
0031 OSLO

Dij.buerkiest./Deres ref.:

Mij.buerkiest./Vår ref.:  
2010/3155 / 455/2012/ SB/ 482

Biejje/Dato:  
6.1.2012

**Meråker Kraft AS/Fjellkraft AS - Søknader om tillatelse til å bygge  
Sagelva, Reinåa og Gudåa kraftverk i Meråker og Stjørdal kommuner,  
Nord-Trøndelag — endringsmeldinger**

Viser til deres brev av 16.desember 2011.

Denne uttalelsen er felles for Reindrifftsforvaltningen i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag/Hedmark reinbeiteområder.

Vi har følgende kommentarer til endringene:

Reinåa kraftverk

Ligger i Gaasken-Laante sijte (Feren reinbeitedistrikt) i Nord-Trøndelag reinbeiteområde. Reindrifftsforvaltningen deltok på befaringen 30.9.11 da området for kraftstasjon og antatt plassering av tunnelpåhogg ble besiktiget. Dette er deler av utbyggingen som har liten innvirkning på reindriften i området (plassert nede i dalen). Inntaket ble ikke befart på grunn av værforholdene, og Reindrifftsforvaltningen hadde ikke anledning til å stille da ny befaring ble foretatt 13.10.11. Endringsmeldingen innebærer videre tunnel fra påhugget like ovenfor kraftstasjonen til inntaket på kote 440. Dette i stedet for nedgravd rørgate. Det blir heller ikke anlagt anleggsvei opp til inntaket som tidligere planlagt. Materiell og mannskap blir i stedet fraktet opp til inntaket med helikopter.

Konsekvensene av endringene i søknaden vil medføre mindre aktivitet i anleggsperioden oppe ved inntaket og i tilknytning til vannveien oppe på fjellplatået og dermed gi mindre forstyrrelser på reinen. Man unngår også at rørgata og anleggsvei vil fungere som ledevei for reinen ned til innmark og jernbane langs Stjørdalselva. Potensialet for økt allmenn ferdsel i området som følge av utbyggingen forsvinner også når det ikke blir anlagt vei opp til inntaket.

Endringene i konsesjonssøknadene vil redusere de negative konsekvensene av tiltaket på reindriften.

Gudåa kraftverk

Ligger i Saanti sijte (Essand reinbeitedistrikt) i Sør-Trøndelag/Hedmark reinbeiteområde. Reindrifftsforvaltningen deltok på befaringen av kraftstasjon, rørgate og inntak den 30.9.11. Opprinnelig var det planlagt en 1950 lang rørgate fra inntaket på kote 455 til kraftstasjonen på kote 95. Øvre del av rørgata erstattes nå med en 1300 meter lang tunnel/sjakt. Fra ca. kote 220 blir det nedgravd rørgate til kraftstasjonen på kote 105 (flyttes 10 høydemeter opp ved endret plassering). Med tunnel vil det kun bli anleggsvei opp til tunnelpåhugget. Materiell og mannskap blir fraktet opp til inntaket med helikopter.

---

Adresse - Adresse

7760 Snåsa

Tellefovne - Telefon

74138050

[www.reindrift.no](http://www.reindrift.no)

Telefakse - Telefaks

74138051

Som for Reinåa vil endringene medføre mindre aktivitet i anleggsperioden oppe ved inntaket og langs store deler av vannveien. Anleggsveien vil gå etter allerede eksisterende veier (innebærer opprusting). Strekningen for nedgravd rørgate vil gå nede i skogkledt terreng og være mindre synlig enn på snaufjellet. Muligheten for at reinen bruker rørgata som ferdselsvei ned til dalbunnen er til stede, men dette kan ikke anses ~~å~~ <sup>som</sup> alvorlig da man allerede har eksisterende vei langs med rørgata opp til tunnelpåhugget.

Endringene i konsesjonssøknadene vil redusere de negative konsekvensene av tiltaket på reindriften.

#### Sagelva kraftverk

Kraftverket ligger i Saanti Sijte. Det er utarbeidet en tilleggsrapport for fugl og vilt, samt tilleggsundersøkelser ål og elvemusling. Dette er et forhold som ikke har betydning for reindriften.

Reindriftsforvaltningen har forstått det slik at Fjellkraft AS er i dialog med både Saanti sijte og Gaasken-Laante sijte angående avbøtende tiltak, blant annet egnet anleggsperiode for de ulike kraftverkene. Vi vil understreke viktigheten av at det opprettholdes en god dialog mellom utbygger og sijten for å minimere konsekvensene av tiltaket på reindriften.

For øvrig vises det til våre opprinnelige høringsuttalelser til konsesjonssøknadene.

Med hilsen



Kjell Kippe  
Reindriftsagronom



Svein Bjørk  
Rådgiver

Kopi til:

|                                          |                   |      |           |
|------------------------------------------|-------------------|------|-----------|
| Gaasken-Laante sijte v/Nils S. Danielsen | Møllenberg gt. 60 | 7014 | TRONDHEIM |
| Saanti sijte v/Aslak Brandsfjell         | Postboks 236      | 7361 | RØROS     |

Reindriftsagronom Helge Hansen

Reindriftsforvaltningen Sør.Tr./Hedmark