



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Adresseliste

Vår dato: **22 NOV 2010**
Vår ref.: NVE 200800899-5 ki/lami
Arkiv: 312/015.H6Z
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Lars Midttun
22 95 91 77

Gjuvsgrendi Kraftverk AS - Søknad om bygging av Gjuvsgrendi kraftverk i Nore og Uvdal kommune, Buskerud - høring

NVE har mottatt søknad fra Gjuvsgrendi Kraftverk AS, datert 12.10.2010, om tillatelse til å bygge Gjuvsgrendi kraftverk i Nore og Uvdal kommune.

Gjuvsgrendi kraftverk vil utnytte en brutto fallhøyde på 255 meter i elva Eidsåa med inntak på kote 780 og avløp fra kraftstasjonen på kote 525. Kraftverket er planlagt med en installert effekt på 2,85 MW og den årlige produksjonen er beregna til omtrent 7,5 GWh. Vannveien vil gå i en ca. 2600 meter lang nedgravd rørgate på nordsiden av elva. Søker foreslår at det slippes en minstevannføring forbi inntaket på 45 l/s i sommersesongen og 30 l/s i vintersesongen. Det må bygges en 200 meter lang adkomstvei til kraftstasjonen og en kort vei for adkomst til inntaket. Kraftverket er planlagt tilkoblet eksisterende nett via en 300 meter lang 22 kV jordkabel.

Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av Gjuvsgrendi kraftverk med tilhørende koplingsanlegg og kraftlinje.

Søknaden skal behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter vannressursloven § 8. Søknaden med vedlegg blir lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker, og den blir kunngjort av NVE. Kopi av kunngjøringen er vedlagt. Hvis høringspartene ønsker papirutgave av søknaden, kan dere kontakte Agnar Fosse på tlf. 911 32 998 eller e-post: af@bystol.no.

Vi ber Nore og Uvdal kommune om å legge to eksemplarer av søknaden ut til offentlig gjennomsyn på kommunehuset i Nore og Uvdal frem til **11.02.2011**. Det ene eksemplaret kan, om nødvendig, lånes ut for kortere tid (2-3 dager). Det andre må ikke fjernes fra utleggingsstedet.

Vi viser ellers til vedlagte informasjonsark som forklarer saksbehandlingen fra søknaden blir sendt på høring frem til endelig vedtak. Av dette går det fram hvilken tilbakemelding vi ønsker.

NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen **11.02.2011**. I tillegg kan uttalelser sendes per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

E-post: nve@nve.no, Internett: www.nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Telefaks: 22 95 90 00


Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971


Hovedkontor	Region Midt-Norge	Region Nord	Region Sør	Region Vest	Region Øst
Drammensveien 211	Vestre Rosten 81	Kongens gate 14-18	Anton Jenssensgate 7	Naustdalsvn. 1B	Vangsveien 73
Postboks 5091, Majorstuen	7075 TILLER	Postboks 394	Postboks 2124	Postboks 53	Postboks 4223
0301 OSLO	Telefon: 72 89 65 50	8505 NARVIK	3103 TØNSBERG	6801 FØRDE	2307 HAMAR
		Telefon: 76 92 33 50	Telefon: 33 37 23 00	Telefon: 57 83 36 50	Telefon: 62 53 63 50



Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.

Med hilsen


Øystein Grundt
seksjonssjef


Lars Midttun
rådgiver

Vedlegg: 4 Søknad til kommunen
 Kunngjøringstekst
 Informasjonsark
 Adresseliste

Adresseliste for: Bygging av Gjuvsgrendi kraftverk

Behandles etter: Vannressursloven

Kunngjøres av NVE ved CIA Media Marketing 1 gang i: Lågendalsposten

Antall søknader	Navn/adresse
3	Nore og Uvdal kommune, Sentrum 16, 3630 RØDBERG
	Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3007 DRAMMEN
	Buskerud fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 DRAMMEN
	Statens vegvesen, Region sør, Serviceboks 723, 4808 ARENDAL
	EB Nett AS, Postboks 7007, 3007 DRAMMEN
	Nore Energi AS, Sentrum 2, 3630 RØDBERG
	FNF Buskerud, Postboks 305, Bragernes, 3001 DRAMMEN
	Naturvernforbundet i Buskerud, Åssideveien, 3322 DARBU
	Naturvernforbundet i Buskerud, v/Tov Sandnæs, 3630 RØDBERG
	NJFF Buskerud, Foss Gård, 3400 LIER
	Kongsberg og Omegns Turistforening, Postboks 891, 3606 KONGSBERG
	Norges padleforbund, Serviceboks 1 Ullevål stadion, 0840 OSLO
	Hardangervidda Villreinnemnd, 3630 RØDBERG
	Øvre Numedal Fjellstyre, Postboks 51, 3631 RØDBERG
	Bystøl AS, Tomtebu, 6893 VIK I SOGN
1	KM - kca
1	KD - kjm
1	ER - kest

- KUNNGJØRING -

Gjuvsgrendi Kraftverk AS – Søknad om tillatelse til å bygge Gjuvsgrendi kraftverk i Eidsåa i Nore og Uvdal kommune

NVE har mottatt søknad fra Gjuvsgrendi Kraftverk AS om tillatelse til å bygge Gjuvsgrendi kraftverk i Nore og Uvdal kommune.

Gjuvsgrendi kraftverk vil utnytte en brutto fallhøyde på 255 meter i elva Eidsåa med inntak på kote 780 og avløp fra kraftstasjonen på kote 525. Kraftverket er planlagt med en installert effekt på 2,85 MW og den årlige produksjonen er beregna til omtrent 7,5 GWh. Vannveien vil gå i en ca. 2600 meter lang nedgravd rørgate på nordsiden av elva. Søker foreslår at det slippes en minstevannføring forbi inntaket på 45 l/s i sommersesongen og 30 l/s i vintersesongen. Det må bygges en 200 meter lang adkomstvei til kraftstasjonen og en kort vei for adkomst til inntaket. Kraftverket er planlagt tilkoblet eksisterende nett via en 300 meter lang 22 kV jordkabel. Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av Gjuvsgrendi kraftverk med tilhørende koplingsanlegg og kraftlinje.

Søknaden behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven, og gjelder tillatelse etter § 8 i samme lov. Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn i kommunehuset i Nore og Uvdal og på NVEs nettsider www.nve.no/konsesjonssaker fram til høringsfristen går ut. Dersom du ønsker å få tilsendt papirutgave av søknaden, ta kontakt med Agnar Fosse på tlf.: 911 32 998 eller e-post: af@bystol.no.

NVE foretrekker at uttalelser sendes oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen **11.02.2011**. I tillegg er det mulig å sende uttalelser per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser blir referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.



Orientering til høringspartene

Generelt

NVE har hjemmel til å gi tillatelse i saker som gjelder utbygging av småkraftverk (inntil 10 MW), og andre vassdragstiltak. Tillatelse til større kraftutbygginger gis av Kongen i statsråd.

Fra 1. januar 2010 er fylkeskommunen delegert myndighet for kraftverk med installert effekt inntil 1 MW. Dette gjelder bl.a. ikke saker i vernede vassdrag.

Denne orienteringen gjelder saker der NVE kan gi tillatelse etter vannressursloven § 8.

Behandling av søknaden fram til endelig vedtak

NVE sender informasjon om høringen til berørte kommuner, fylkesmenn (FM), fylkeskommuner (FK), statlige forvaltningsorgan og interesseorganisasjoner. Høringsperioden er minst 6 uker. Saken blir kunngjort i minst én avis i distriktet, og kommunen legger søknaden ut til offentlig gjennomsyn, ev. utlån. I tillegg legges søknaden ut på www.nve.no/konsesjonssaker med adgang til å sende inn høringsuttalelse elektronisk.

Søker får anledning til å kommentere innkomne uttalelser, før NVE gjennomfører befaring i området.

I helhetsvurderingen står NVE fritt til å vurdere om tillatelse skal gis og i hvilken utstrekning, jf. vannressursloven § 25. Søknaden og innkomne uttalelser er viktige grunnlag for NVEs vurdering.

Dersom NVE gir tillatelse, kan det knyttes vilkår til denne, jf. vannressursloven § 26. Vilkårene kan omfatte byggefrister, vannslipping, naturforvaltning, fornminner og sanksjoner ved ev. brudd på vilkårene.

NVEs vedtak kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt underretning er kommet frem til parten.

Dersom det er søkt om tillatelse etter energiloven for elektriske anlegg i kraftverk/høyspent overføringsanlegg, vil NVE gi nødvendige konsesjoner samtidig med at vedtaket fattes. De fleste høyspentanlegg med linjer kan bygges innenfor lokal netteiers områdekonsesjon.

Hva forventes av høringsinstansene?

Kommunen bør gi begrunnede synspunkter på om planene bør gjennomføres, ev. valg av alternativ. Vi ber kommunen informere om hvorvidt kjente allmenne interesser (f.eks. landskap, friluftsliv, fisk og vilt) blir berørt av tiltaket, og ev. andre forhold som kan få betydning for gjennomføringen. NVE ønsker forslag til vilkår eller avbøtende tiltak som kan redusere ev. skader ved gjennomføring av planene. NVE forventer at kommunen omtaler forhold knyttet til kommuneplanen og andre kommunale planer.

FM bør vektlegge forhold omkring miljø, herunder fisk og biologisk mangfold, og vurdere tiltaket i forhold til sektorlovgivningen.

FK bør legge vekt på kulturminner og friluftsliv som særlige ansvarsområder. Det skal redegjøres for tiltakets status og antatte konfliktnivå i fylkesdelplan for småkraftverk, dersom slik plan er utarbeidet.

Innsigelses- og klagerett

I ny plan- og bygningslov er forholdet mellom konsesjonsbehandling og planbehandling av energianlegg endret for å sikre en mer effektiv saksbehandling. Det er ikke krav om reguleringsplan. For å ivareta innsigelsesadgangen som kommuner og statlige fagetater har hatt til reguleringsplaner, er det innført bestemmelser i energi- og vassdragslovgivningen om innsigelse og klagerett. NVE understreker at en ev. innsigelse må reises i høringsperioden. Vi viser til våre nettsider for mer informasjon: www.nve.no/konsesjonssaker.