



NVE - Konesjonsavdelingen

Postboks 5091 Majorstuen
0301 OSLO

Deres ref:
NVE 200800899-5
ki/lami

Vår ref:
2010/978

Saksbeh:
GRB - 31024024

Arkivkode:
S11

Dato:
11.02.2011

Høringsuttalelse - søknad om konsesjon for bygging av Gjuvsgrendi kraftverk

Viser til høringsbrev datert 22.11.2010 der Gjuvsgrendi kraftverk AS søker om tillatelse til å bygge Gjuvsgrendi kraftverk. Gjuvsgrendi kraftverk vil utnytte fallhøyden på 255 meter i Eidsåa. Kraftverket vil utnytte et fall på 255 meter med inntak på kote 780 og avløp fra kraftstasjonen på kote 525. Årlig produksjon er beregnet til 7,5 GWh. Søknaden skal behandles etter kap. 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter vannressursloven § 8 (konsesjonsplikt)

Kommunens uttalelse knyttes i hovedsak til forholdet til kommuneplan og forholdet til allmenne interesser.

Størsteparten av området ligger i godkjent kommuneplan som landbruk-, natur- og friluftsområde (LNF) der det ikke er tillatt med annen bebyggelse enn den som er knyttet til stedbunden næring. Deler ligger som LNF-område med spredt boligbygging.

Prosjektet krever en søknad om dispensasjon fra arealdelen av kommuneplan.

Kommunedelplan for Nore og Uvdal Vest har vært ute til 1. gangs høring. 2. gangs høring forventes våren 2011. Nore og Uvdal kommune har i denne sammenheng ikke gjennomført en vurdering av utbyggingspotensialet i kommunen. Heller ikke hvilke vassdrag som eventuelt bør bygges ut.

Området brukes i liten grad som turområde av allmennheten. Veien gjennom området er tilførselsveg til hyttefelt og utfartsområde i Breiset.

Nore og Uvdal kommune har tidligere gitt positive signal til utnytting av kraftpotensialet i kommunen. Dette er viktig som tilleggsnæring i landbruket, for å opprettholde bosetting og som et bidrag til fornybar energi. Vi vil også her signalisere at vi er positive til gjennomføring av tiltaket.

Det må settes krav til arbeidet som gjør at inngrepene blir minst mulig synlige i landskapet både under byggefasen og ved avslutning av byggearbeidene. Det må settes krav til avbøtende tiltak som ivaretar de store verdiene knyttet til biologisk mangfold og verneverdier.

I søknaden nevnes en rekke forslag til avbøtende tiltak som det er viktig at følges opp gjennom den videre prosessen. I tillegg til foreslåtte tiltak, vil det være viktig at arbeid som berører/ stenger veien inn mot Breiset gjøres tidsbegrenset, unngår utfartstider og varsles i god tid.

Med vennlig hilsen



Grete Blørstad
kommuneplanlegger

Kopi: Gjuvsgrendi kraftverk, v/ Jens Jacob Jensen, Ramsrud, 3629 Nore