



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Fjernvarmekonsesjon

I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50

Meddelt:

Bio Varme Akershus AS

Organisasjonsnummer: 988 264 113

Dato: 05 JUL 2010

Varighet: 01.09.2038

Ref: NVE 200801048-50

Kommune: Ullensaker

Fylke: Akershus

I medhold av lov 29.06.1990 nr.50 (energiloven) § 5-1 og fullmakt gitt av Olje- og energidepartementet 14.12.2001, gir Norges vassdrags- og energidirektorat under henvisning til søknad av 11.02.2008 og notatet *Bakgrunn for vedtak* av 29.09.2008

Bio Varme Akershus AS

tillatelse til i Ullensaker kommune i Akershus fylke å bygge og drive fjernvarmeanlegg:

A. Innen det området som går frem av kart merket "Kløfta konsesjonsområde – Bio Varme Akershus AS", revidert 09.09.2008, vedlagt konsesjonsdokumentet.

B. Med følgende varmesentral og installasjoner, plassert som vist på ovennevnte kart:

Varmesentral på Ullersmo:

- 1 stk. bioenergikjel med samlet installert effekt på 1,5 MW
- 1 stk. bioenergikjel med samlet installert effekt på 2,5 MW
- 1 stk. olje/gasskjel med samlet installert effekt på 2,0 MW
- 1 stk. olje/gasskjel med samlet installert effekt på 4 MW
- 1 stk. elektrokjel med samlet installert effekt på 1 MW

C. Med hovedrørsystem i det vesentligste som vist på ovennevnte kart.

Fjernvarmekonsesjon meddelt Bio Varme Akershus AS 02.10.2008 (NVE ref.: 200801048-27) bortfaller herved.

7. Kryssing av veier

Dersom fjernvarmerørene vil krysse veier, skal konsesjonær avklare dette med aktuelle veimyndigheter før anleggsarbeidene starter.

8. Sikring og tilbakeføring av fjernvarmegrøfter

Konsesjonær plikter å påse at fjernvarmegrøftene er forsvarlig sikret under anleggsarbeidet. Fjernvarmegrøftene skal tilbakeføres i takt med anleggsarbeidet, og området skal istandsettes så raskt som mulig etter at anleggsarbeidet er avsluttet.

9. Støy


Støy fra varmesentralen ved nærmeste bebyggelse skal ikke overskride anbefalte grenseverdier fra Klima- og forurensningsdirektoratet.

10. Utslipp til vann og luft

Konsesjonær plikter å ta kontakt med Fylkesmannen for å avklare om det er nødvendig med utslippstillatelse etter forurensningsloven § 11.



Rune Flatby
avdelingsdirektør



Jørgen Kochbach Bølling
prosjektleder fjernvarme

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt underretningen er kommet frem til partene, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes inn til NVE. NVE foretrekker elektronisk oversendelse til den sentrale e-postadressen nve@nve.no.

I tillegg til de til enhver tid gjeldene vilkår fastsatt i eller i medhold av energiloven, fastsettes med hjemmel i energiloven § 5-2 følgende spesielle vilkår:

1. Konsesjonens varighet

Tillatelsen gjelder inntil 01.09.2038.

2. Frist for idriftsettelse og ferdigstilling av anlegget

Fjernvarmeanlegget skal være idriftsatt innen 08.07.2012.

Fjernvarmeanlegget skal være ferdig bygget i henhold til konsesjonen innen 08.07.2015.

Dersom NVE finner at prosjektets fremdrift ikke er i samsvar med søknaden og eventuelle tilleggsopplysninger, kan NVE vurdere ny avgrensning av konsesjonsområdet.

3. Rapporteringsplikt

Konsesjonær plikter å rapportere til NVE straks fjernvarmeanlegget er satt i drift. Konsesjonær skal da informere om dato for idriftsettelse av anlegget og installert effekt i alle kjeler ved tidspunktet for idriftsettelsen. Rapporten skal dokumentere anleggets energiproduksjon ved idriftsettelse, fordelt på energibærerne i anlegget. Videre skal rapporten inneholde en plan for utbygging frem til ferdigstilling av anlegget, og angi kostnadene ved utbyggingen.

Konsesjonær plikter å rapportere til NVE straks fjernvarmeanlegget er ferdigstilt i henhold til konsesjonsbestemmelsene. Rapporten skal dokumentere anleggets totale energiproduksjon, fordelt på energibærerne i anlegget. Videre skal rapporten dokumentere totale investeringskostnader ved utbyggingen.

Konsesjonær skal, når NVE krever det, legge frem ytterligere opplysninger om tekniske og økonomiske forhold vedrørende bygging og drift av fjernvarmeanlegget.

4. Fornybar energiproduksjon

Konsesjonær skal, når NVE krever det, dokumentere fornybarandelen i fjernvarmeproduksjonen. Ved lav fornybarandel kan NVE, etter en konkret vurdering, pålegge tiltakshaver tiltak som øker fornybarandelen i fjernvarmeanlegget.

5. Krav til virksomheten

Konsesjonæren skal ha egne ansatte til å forestå daglig drift av foretaket.

6. Kulturminner

Konsesjonær skal ta kontakt med kulturminnemyndighetene i god tid før anleggsarbeidene starter, for å avklare eventuelle forhold til automatisk fredete kulturminner.