



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

N V E

Til adresseliste

Vår dato: **23 JUN 2010**

Vår ref.: NVE 200801350-5 ki/eibj

Arkiv: 312/128.E3Z

Deres dato:

Deres ref.:

Saksbehandler:

Eirik Bjørkhaug

22 95 98 31

Småkraft AS - Søknad om tillatelse til å bygge Mela kraftverk i Snåsa kommune, Nord-Trøndelag - høring

NVE har mottatt søknad fra Småkraft AS, datert 29.5.2010, om tillatelse til å bygge Mela kraftverk i Snåsa kommune.

Mela kraftverk er planlagt bygd i Mela i Snåsa kommune. Kraftverket vil ha en brutto fallhøyde på 259 m mellom inntak på kote 359 og utløp på kote 100. Det er også planlagt å regulere Movatnet mellom kote 359,50 og kote 360,49. Rørtraseen vil bli ca. 3200 m og vil bli nedgravd på hele strekningen. Det vil bli lagt ny permanent vei til inntaket som vil følge rørgatetraseen. Eksisterende vei til kraftstasjonen vil bli opprustet. Middelvannføringen i vassdraget er beregnet til 860 l/s og kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på 1730 l/s. Installert effekt vil være på ca. 3,7 MW og midlere produksjon vil være på ca. 13,6 GWh. Uten regulering av Movatnet vil midlere produksjon være på ca. 12,1 GWh. Søker legger opp til slipp av minstevannføring på 90 l/s i perioden 1. mai – 30. september.

Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av Mela kraftverk med tilhørende koplingsanlegg og kraftlinje.

Søknaden skal behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter vannressursloven § 8. Søknaden med vedlegg blir lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker, og den blir kunngjort av NVE. Kopi av kunngjøringen er vedlagt. Hvis høringspartene ønsker papirutgave av søknaden, kan dere kontakte Kari Seim på tlf. 55 12 73 24/ 95 22 47 07 eller e-post:

Kari.Seim@smaakraft.no.

Vi ber Snåsa kommune om å legge to eksemplarer av søknaden ut til offentlig gjennomsyn på rådhuset i Snåsa og på biblioteket i 1. etasje på Alfardstad frem til **3.9.2010**. Det ene eksemplaret kan, om nødvendig, lånes ut for kortere tid (2-3 dager). Det andre må ikke fjernes fra utleggingsstedet.

Vi viser ellers til vedlagte informasjonsark som forklarer saksbehandlingen fra søknaden blir sendt på høring frem til endelig vedtak. Av dette går det fram hvilken tilbakemelding vi ønsker.

E-post: nve@nve.no, Internett: www.nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Telefaks: 22 95 90 00

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Drammensveien 211
0212 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER
Telefon: 72 89 65 50

Region Nord
Kongens gate 14-18
Postboks 394
8505 NARVIK
Telefon: 76 92 33 50

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG
Telefon: 33 37 23 00

Region Vest
Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE
Telefon: 57 83 36 50


Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR
Telefon: 62 53 63 50




NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen **3.9.2010**. I tillegg kan uttalelser sendes per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.

Med hilsen


Øystein Grøndt
Seksjonssjef


Eirik Bjørkhaug
avdelingsingeniør

Vedlegg: 4 Søknad til kommunen
Kunngjøringstekst
Informasjonsark
Adresseliste

Adresseliste for: Bygging av Mela kraftverk

Behandles etter: Vannressursloven

Kunngjøres av NVE ved CIA Media Marketing 1 gang i: Trønder-Avisa og Snåsningen

Antall søknader	Navn/adresse
5	Snåsa kommune, Sentrum, 7760 SNÅSA
	Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Postboks 2600, 7734 STEINKJER
	Nord-Trøndelag fylkeskommune, Postboks 2560 , 7735 STEINKJER
	Statens vegvesen, Region midt, Fylkeshuset, 6404 MOLDE
	Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Karasjok/Karášjohka
	Reindriftsforvaltningen i Nord-Trøndelag, Samien Sijte, 7760 SNÅSA
	Luru/Låarte Sijte reinbeitedistrikt v/Kjell Jøran Jåma, Agle, 7760 SNÅSA
	Skjækerfjell/Skæhkere reinbeitedistrikt v/Hans Erik Sandvik, Hompen, 7760 SNÅSA
	Østre Namdal reinbeitedistrikt v/Algot Jåma, 7898 LIMINGEN
	Sørbygda Vassverk A/L v/Kåre Husås, 7760 SNÅSA
	Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag, Postboks 132, 7702 STEINKJER
	NJFF – Nord-Trøndelag, 7622 MARKABYGDA
	Nord-Trøndelag Turistforening, Postboks 232, 7501 STJØRDAL
	Småkraft AS v/Kari Seim, Postboks 7050, 5020 BERGEN
1	KM – Tore Olav Sandnes
1	KD - Dag Bachke
1	ER – Jan Slappgård

- KUNNGJØRING -

Småkraft AS – Søknad om tillatelse til å bygge Mela kraftverk i Mela i Snåsa kommune

NVE har mottatt søknad fra Småkraft AS om tillatelse til å bygge Mela kraftverk i Snåsa kommune.

Mela kraftverk er planlagt bygd i Mela i Snåsa kommune. Kraftverket vil ha en brutto fallhøyde på 259 m mellom inntak på kote 359 og utløp på kote 100. Det er også planlagt å regulere Movatnet mellom kote 359,50 og kote 360,49. Rørtraseen vil bli ca. 3200 m og vil bli nedgravd på hele strekningen. Det vil bli lagt ny permanent vei til inntaket som vil følge rørgatetraseen. Eksisterende vei til kraftstasjonen vil bli opprustet. Middelvannføringen i vassdraget er beregnet til 860 l/s og kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på 1730 l/s. Installert effekt vil være på ca. 3,7 MW og midlere produksjon vil være på ca. 13,6 GWh. Uten regulering av Movatnet vil midlere produksjon være på ca. 12,1 GWh. Søker legger opp til slipp av minstevannføring på 90 l/s i perioden 1. mai – 30. september.

Søknaden behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven, og gjelder tillatelse etter § 8 i samme lov. Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn på rådhuset i Snåsa og på biblioteket i 1. etasje på Alfarstad og på NVEs nettsider www.nve.no/konsesjonssaker fram til høringsfristen går ut. Dersom du ønsker å få tilsendt papirutgave av søknaden, ta kontakt med Kari Seim på tlf. 55 12 73 24/ 95 22 47 07 eller e-post: Kari.Seim@smaakraft.no.

NVE foretrekker at uttalelser sendes oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen **3.9.2010**. I tillegg er det mulig å sende uttalelser per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser blir referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.

Orientering til høringspartene

Generelt

NVE har hjemmel til å gi tillatelse i saker som gjelder utbygging av småkraftverk (inntil 10 MW), og andre vassdragstiltak. Tillatelse til større kraftutbygginger gis av Kongen i statsråd.

Fra 1. januar 2010 er fylkeskommunen delegert myndighet for kraftverk med installert effekt inntil 1 MW. Dette gjelder bl.a. ikke saker i vernede vassdrag.

Denne orienteringen gjelder saker der NVE kan gi tillatelse etter vannressursloven § 8.

Behandling av søknaden fram til endelig vedtak

NVE sender informasjon om høringen til berørte kommuner, fylkesmenn (FM), fylkeskommuner (FK), statlige forvaltningsorgan og interesseorganisasjoner. Høringsperioden er minst 6 uker. Saken blir kunngjort i minst én avis i distriktet, og kommunen legger søknaden ut til offentlig gjennomsyn, ev. utlån. I tillegg legges søknaden ut på www.nve.no/konsesjonssaker med adgang til å sende inn høringsuttalelse elektronisk.

Søker får anledning til å kommentere innkomne uttalelser, før NVE gjennomfører befarings i området.

I helhetsvurderingen står NVE fritt til å vurdere om tillatelse skal gis og i hvilken utstrekning, jf. vannressursloven § 25. Søknaden og innkomne uttalelser er viktige grunnlag for NVEs vurdering.

Dersom NVE gir tillatelse, kan det knyttes vilkår til denne, jf. vannressursloven § 26. Vilkårene kan omfatte byggefrister, vannslipping, naturforvaltning, fornminner og sanksjoner ved ev. brudd på vilkårene.

NVEs vedtak kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt underretning er kommet frem til parten.

Dersom det er søkt om tillatelse etter energiloven for elektriske anlegg i kraftverk/høyspent overføringsanlegg, vil NVE gi nødvendige konsesjoner samtidig med at vedtaket fattes. De fleste høyspentanlegg med linjer kan bygges innenfor lokal netteiers områdekonsesjon.

Hva forventes av høringsinstansene?

Kommunen bør gi begrunnede synspunkter på om planene bør gjennomføres, ev. valg av alternativ. Vi ber kommunen informere om hvorvidt kjente allmenne interesser (f.eks. landskap, friluftsliv, fisk og vilt) blir berørt av tiltaket, og ev. andre forhold som kan få betydning for gjennomføringen. NVE ønsker forslag til vilkår eller avbøtende tiltak som kan redusere ev. skader ved gjennomføring av planene. NVE forventer at kommunen omtaler forhold knyttet til kommuneplanen og andre kommunale planer.

FM bør vektlegge forhold omkring miljø, herunder fisk og biologisk mangfold, og vurdere tiltaket i forhold til sektorlovgivningen.

FK bør legge vekt på kulturminner og friluftsliv som særlige ansvarsområder. Det skal redegjøres for tiltakets status og antatte konfliktnivå i fylkesdelplan for småkraftverk, dersom slik plan er utarbeidet.

Innsigelses- og klagerett

I ny plan- og bygningslov er forholdet mellom konsesjonsbehandling og planbehandling av energianlegg endret for å sikre en mer effektiv saksbehandling. Det er ikke krav om reguleringsplan. For å ivareta innsigelsesadgangen som kommuner og statlige fagetater har hatt til reguleringsplaner, er det innført bestemmelser i energi- og vassdragslovgivningen om innsigelse og klagerett. NVE understreker at en ev. innsigelse må reises i høringsperioden. Vi viser til våre nettsider for mer informasjon: www.nve.no/konsesjonssaker.