



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Alle på adresselista

Vår dato: **13 SEPT 2010**

Vår ref.: NVE 200801473-8 ki/kima

Arkiv: 312 / 124.C4

Deres dato:

Deres ref.:

Saksbehandler:

Kirsten Marthinsen

22 95 92 34

Meraker Kraft AS (SUS) - Søknad om Reinåa kraftverk i Meråker kommune, Nord-Trøndelag - høring

NVE har mottatt søknad fra Meraker Kraft AS (SUS), datert 15.6.2010, om tillatelse til å bygge Reinåa kraftverk i Meråker kommune.

Reinåa kraftverk er planlagt bygget i Reinåa, ei sideelv til Stjørdalselva. Inntaket vil ligge på kote 440. Kraftverket vil få en brutto fallhøyde på 355 meter. Vannveien kan gå enten langs øst- eller vestsida av vassdraget, hovedalternativet er på østsida. Traseen vil gå hovedsakelig i skogsterreng. Røret vil bli nedgravd i en lengde på enten 2050 eller 1630 meter. Kraftstasjonen er planlagt på kote 85, like nord for E 14. Derfra er det behov for drøyt 100 meter jordkabel til tilknytning til eksisterende 22 kV linje mellom kraftstasjonen og veien. Reinåa kraftverk er planlagt med maksimal slukeevne på 1,8 m³/s og installert effekt på 5,4 MW. Det vil gi en årlig middelproduksjon på ca. 15 GWh. Søker planlegger slipp av minstevannføring på 20 l/s om sommeren og ingenting om vinteren. Stjørdalselva og anadrom strekning i sideelvene er nasjonalt laksevassdrag. Det er planlagt anleggsvei til inntaket. Veien vil bli oppgradert til permanent kjørevei etter anleggsfasen, og vil bli låst med bom.

Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av Reinåa kraftverk med tilhørende kopplingsanlegg og kraftlinje.

Søknaden skal behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter vannressursloven § 8. Søknaden med vedlegg blir lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker, og den blir kunngjort av NVE. Kopi av kunngjøringen er vedlagt. Hvis høringspartene ønsker papirutgave av søknaden, kan dere kontakte Atle Wahl på tlf. 23 35 45 50 eller e-post: atle.wahl@fjellkraft.no.

Vi ber Meråker kommune om å legge to eksemplarer av søknaden ut til offentlig gjennomsyn i ekspedisjonen på Meråker rådhus og host teknisk etat frem til **25.10.2010**. Det ene eksemplaret kan, om nødvendig, lånes ut for kortere tid (2-3 dager). Det andre må ikke fjernes fra utleggingsstedet.

Vi viser ellers til vedlagte informasjonsark som forklarer saksbehandlingen fra søknaden blir sendt på høring frem til endelig vedtak. Av dette går det fram hvilken tilbakemelding vi ønsker.

E-post: nve@nve.no, Internett: www.nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Telefaks: 22 95 90 00

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Drammensveien 211
0212 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER
Telefon: 72 89 65 50

Region Nord
Kongens gate 14-18
Postboks 394
8505 NARVIK
Telefon: 76 92 33 50

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG
Telefon: 33 37 23 00

Region Vest
Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE
Telefon: 57 83 36 50

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR
Telefon: 62 53 63 50

NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen **25.10.2010**. I tillegg kan uttalelser sendes per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.

Med hilsen



Øystein Grundt
seksjonssjef



Kirsten Marthinsen
Kirsten Marthinsen
avdelingsingeniør

Vedlegg: 4 Søknad til kommunen
Kunngjøringstekst
Informasjonsark
Adresseliste

Adresseliste for: Bygging av Reinåa kraftverk

Behandles etter: Vannressursloven

Kunngjøres av NVE ved CIA Media Marketing 1 gang i: Stjørdalens Blad og Meråkerposten

Antall søknader	Navn/adresse
5	Meråker kommune, 7530 MERÅKER
	Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Postboks 2600, 7734 STEINKJER
	Nord-Trøndelag fylkeskommune, Postboks 2560, 7735 STEINKJER
	Statens vegvesen, Region midt, Fylkeshuset, 6404 MOLDE
	Naturvernforbundet i Trøndelag, Sandgata 30, 7012 TRONDHEIM
	NJFF Nord-Trøndelag, 7622 MARKABYGDA
	Nord-Trøndelag Turistforening, Postboks 232, 7501 STJØRDAL
	Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Nett AS, 7736 STEINKJER
	Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 KARASJOK
	Færen/Gasken-Laante reinbeitedistrikt v/ Nils Sigvard Danielsen, Nedre Møllenberggt 60, 7014 TRONDHEIM
	Direktoratet for Naturforvaltning, Postboks 5672 Sluppen, 7485 TRONDHEIM
	Reindriftsforvaltningen i Nord-Trøndelag, Saemien Sijte, 7760 SNÅSA
1	KM - tos
1	KD - dab
1	ER - jsl

- KUNNGJØRING -

Meråker Kraft AS – Søknad om tillatelse til å bygge Reinåa kraftverk i Reinåa i Meråker kommune

NVE har mottatt søknad fra Meråker Kraft AS om tillatelse til å bygge Reinåa kraftverk i Meråker kommune.

Reinåa kraftverk er planlagt bygget i Reinåa, ei sideelv til Stjørdalselva. Inntaket vil ligge på kote 440. Kraftverket vil få en brutto fallhøyde på 355 meter. Vannveien kan gå enten langs øst- eller vestsida av vassdraget, hovedalternativet er på østsida. Traseen vil gå hovedsakelig i skogsterreng. Røret vil bli nedgravd i en lengde på enten 2050 eller 1630 meter. Kraftstasjonen er planlagt på kote 85, like nord for E 14. Derfra er det behov for drøyt 100 meter jordkabel til tilknytning til eksisterende 22 kV linje mellom kraftstasjonen og veien. Reinåa kraftverk er planlagt med maksimal slukeevne på 1,8 m³/s og installert effekt på 5,4 MW. Det vil gi en årlig middelproduksjon på ca. 15 GWh. Søker planlegger slipp av minstevannføring på 20 l/s om sommeren og ingenting om vinteren. Stjørdalselva og anadrom strekning i sideelvene er nasjonalt laksevassdrag. Det er planlagt anleggsvei til inntaket. Veien vil bli oppgradert til permanent kjørevei etter anleggsfasen, og vil bli låst med bom.

Søknaden behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven, og gjelder tillatelse etter § 8 i samme lov. Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn i ekspedisjonen på Meråker rådhus, og hos teknisk etat, samt på NVEs nettsider www.nve.no/konsesjonssaker fram til høringsfristen går ut. Dersom du ønsker å få tilsendt papirutgave av søknaden, ta kontakt med Atle Wahl på tlf.: 23 35 45 50 eller e-post: atle.wahl@fjellkraft.no.

NVE foretrekker at uttalelser sendes oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen **25.10.2010**. I tillegg er det mulig å sende uttalelser per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser blir referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.