

NVE

Innsendt dato: 01.09.2015

Referansenummer: FTNQWN

Innsending av høringsuttalelse

Saksopplysninger	
NVEs saksnr.:	200801536
Sakstittel	Røfsdalselva småkraftverk
Høringsuttalelse fra:	Firma/organisasjon

Firma/organisasjon	
Organisasjonsnummer *	912631532
Firma	MØRENETT AS
Adresse	Langemyra 6
Postnummer	6160
Poststed	HOVDEBYGDA
Telefon	Ikke angitt
e-post	firmapost@morenett.no
Kontaktperson	Thore Gagnat
Kontakt telefon	95041605
Kontakt e-post	tg@morenett.no
Kontakt adresse	Langmyra 6
Kontakt postnummer	6160
Kontakt poststed	Hovdebygda

Høringsuttalelse	
Høringsuttalelse	<p>Normalt vil dette kraftverket mate inn i Åheim Transformator stasjon. Denne transformatorstasjonen mater videre inn i SFE sitt regionalnett i Sogn og Fjordane. SFE sitt nett mater videre inn i Sentralnettet. På grunn av kapasiteten i Sentralnettet er det tilknytningsstopp for nye kraftverk i området. Ut fra prognose fra Statnett vil tilknytningsstoppen antakelig bli opphevet i begynnelsen av 2016.</p> <p>I regionalnettet har vi planer om å bygge om for å få plass til mer innmating i området. Prognose for ferdigstillelse for dette arbeidet er mars 2016.</p> <p>Når det gjelder distribusjonsnettet har vi i dag kapasitet til de som har konsesjon. Vi kan ikke garantere plass i dagens nett uten at det blir foretatt dynamiske beregninger.</p> <p>Dersom det er nødvendig med nyinvesteringer i distribusjonsnettet praktiserer vi reglene for anleggsbidrag, se http://www.morenett.no/tekniske-tenester/bygge-og-grave/anleggsbidrag/</p>
Høringsuttalelse som vedlegg	Ikke angitt
Annen relevant informasjon	Ikke angitt
Vedlegg av bilder og kart	