



Adresseliste

Vår dato: **- 2 SEPT 2011**

Vår ref.: NVE 200801551-6 ki/dkj

Arkiv: 312/026.Y.316

Deres dato:

Deres ref.:

Saksbehandler:

Kristine Naas

22 95 97 66

Skeie Småkraft - Søknad om Breilobekken kraftverk i Sirdal kommune, Rogaland - høring

NVE har mottatt søknad fra Skeie Småkraft, datert 08.07.2011, om tillatelse til å bygge Breilobekken kraftverk i Sirdal kommune.

Skeie Småkraft ønsker å utnytte et fall på 233 m i Breilobekken, med inntak på kote 483 og kraftstasjon på kote 250. Det søkes også om å regulere tjernet Paulan 2 m, med LRV på kote 483 og HRV på kote 485. Kraftverket vil utnytte avløpet i et 5,8 km² nedbørfelt. Forventet effekt og årsproduksjon er henholdsvis 1,3 MW og 4,2 GWh. Fra inntaket er det planlagt ca. 150 m fullprofilboret minitunnel og 750 m nedgravd rørgate. Inntaket blir i sin helhet dykket. Eksisterende skogsvei forlenges med ca. 400 m. Det er planlagt å slippe minstevannføring lik alminnelig lavvannføring på 20 l/s hele året. Tiltaksområdet vil berøre et leveområde og hekkeområde for kongeørn. Det legges derfor ikke opp til anleggsarbeider i perioden 01. mars – 15. april.

Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av Breilobekken kraftverk med tilhørende koplingsanlegg og kraftlinje.

Søknaden skal behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter vannressursloven § 8. Søknaden med vedlegg er lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker, og den blir kunngjort av NVE. Kopi av kunngjøringen er vedlagt. Hvis høringspartene ønsker papirutgave av søknaden, kan dere kontakte Jan Kåre Kvinlaug i Sira-Kvina kraftselskap på tlf. 38 37 81 38 eller e-post: jkk.kvinlaug@sirakvina.no.

Vi ber Sirdal kommune om å legge to eksemplarer av søknaden ut til offentlig gjennomsyn på kommunens Servicetorg frem til **01.11.2011**. Det ene eksemplaret kan, om nødvendig, lånes ut for kortere tid (2-3 dager). Det andre må ikke fjernes fra utleggingsstedet.

Vi viser ellers til vedlagte informasjonsark som forklarer saksbehandlingen fra søknaden blir sendt på høring frem til endelig vedtak. Av dette går det fram hvilken tilbakemelding vi ønsker.



NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen **01.11.2011**. I tillegg kan uttalelser sendes per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.

Med hilsen

Ar *Anders Thom Bråden*
Øystein Grundt
seksjonssjef

Kristine Naas
Kristine Naas
avdelingsingeniør

Vedlegg: 4 Søknad til kommunen
Kunngjøringstekst
Informasjonsark
Adresseliste

- KUNNGJØRING -

Skeie Småkraft – Søknad om tillatelse til Breilobekken kraftverk i Breilobekken i Sirdal kommune

NVE har mottatt søknad fra Skeie Småkraft om tillatelse til å bygge Breilobekken kraftverk i Sirdal kommune.

Skeie Småkraft ønsker å utnytte et fall på 233 m i Breilobekken, med inntak på kote 483 og kraftstasjon på kote 250. Det søkes også om å regulere tjernet Paulan 2 m, med LRV på kote 483 og HRV på kote 485. Kraftverket vil utnytte avløpet i et 5,8 km² nedbørfelt. Forventet effekt og årsproduksjon er henholdsvis 1,3 MW og 4,2 GWh. Fra inntaket er det planlagt ca. 150 m fullprofilboret minitunnel og 750 m nedgravd rørgate. Inntaket blir i sin helhet dykket. Eksisterende skogsvei forlenges med ca. 400 m. Det er planlagt å slippe minstevannføring lik alminnelig lavvannføring på 20 l/s hele året. Tiltaksområdet vil berøre et leveområde og hekkeområde for kongeørn. Det legges derfor ikke opp til anleggsarbeider i perioden 01. mars – 15. april.

Søknaden behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven, og gjelder tillatelse etter § 8 i samme lov. Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn på Sirdal kommunes Servicetorg og på NVEs nettsider www.nve.no/konsesjonssaker fram til høringsfristen går ut. Dersom du ønsker å få tilsendt papirutgave av søknaden, ta kontakt med Jan Kåre Kvinlaug i Sira-Kvina kraftselskap på tlf.: 38 37 81 38 eller e-post: jkk.kvinlaug@sirakvina.no.

NVE foretrekker at uttalelser sendes oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen **01.11.2011**. I tillegg er det mulig å sende uttalelser per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser blir referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.

Orientering til høringspartene

Generelt

NVE har hjemmel til å gi tillatelse i saker som gjelder utbygging av småkraftverk (inntil 10 MW), og andre vassdragstiltak. Tillatelse til større kraftutbygginger gis av Kongen i statsråd.

Fra 1. januar 2010 er fylkeskommunen delegert myndighet for kraftverk med installert effekt inntil 1 MW. Dette gjelder bl.a. ikke saker i verne- og vassdrag.

Denne orienteringen gjelder saker der NVE kan gi tillatelse etter vannressursloven § 8.

Behandling av søknaden fram til endelig vedtak

NVE sender informasjon om høringen til berørte kommuner, fylkesmenn (FM), fylkeskommuner (FK), statlige forvaltningsorgan og interesseorganisasjoner. Høringsperioden er minst 6 uker. Saken blir kunngjort i minst én avis i distriktet, og kommunen legger søknaden ut til offentlig gjennomsyn, ev. utlån. I tillegg legges søknaden ut på www.nve.no/konsesjonssaker med adgang til å sende inn høringsuttalelse elektronisk.

Søker får anledning til å kommentere innkomne uttalelser, før NVE gjennomfører befaring i området.

I helhetsvurderingen står NVE fritt til å vurdere om tillatelse skal gis og i hvilken utstrekning, jf. vannressursloven § 25. Søknaden og innkomne uttalelser er viktige grunnlag for NVEs vurdering.

Dersom NVE gir tillatelse, kan det knyttes vilkår til denne, jf. vannressursloven § 26. Vilkårene kan omfatte byggefrister, vannslipping, naturforvaltning, fornminner og sanksjoner ved ev. brudd på vilkårene.

NVEs vedtak kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt underretning er kommet frem til parten.

Dersom det er søkt om tillatelse etter energiloven for elektriske anlegg i kraftverk/høyspent overføringsanlegg, vil NVE gi nødvendige konsesjoner samtidig med at vedtaket fattes. De fleste høyspentanlegg med linjer kan bygges innenfor lokal netteiers områdekonsesjon.

Hva forventes av høringsinstansene?

Kommunen bør gi begrunnede synspunkter på om planene bør gjennomføres, ev. valg av alternativ. Vi ber kommunen informere om hvorvidt kjente allmenne interesser (f.eks. landskap, friluftsliv, fisk og vilt) blir berørt av tiltaket, og ev. andre forhold som kan få betydning for gjennomføringen. NVE ønsker forslag til vilkår eller avbøtende tiltak som kan redusere ev. skader ved gjennomføring av planene. NVE forventer at kommunen omtaler forhold knyttet til kommuneplanen og andre kommunale planer.

FM bør vektlegge forhold omkring miljø, herunder fisk og biologisk mangfold, og vurdere tiltaket i forhold til sektorlovgivningen.

FK bør legge vekt på kulturminner og friluftsliv som særlige ansvarsområder. Det skal redegjøres for tiltakets status og antatte konfliktnivå i fylkesdelplan for småkraftverk, dersom slik plan er utarbeidet.

Innsigelses- og klagerett

I ny plan- og bygningslov er forholdet mellom konsesjonsbehandling og planbehandling av energianlegg endret for å sikre en mer effektiv saksbehandling. Det er ikke krav om reguleringsplan. For å ivareta innsigelsesadgangen som kommuner og statlige fagetater har hatt til reguleringsplaner, er det innført bestemmelser i energi- og vassdragslovgivningen om innsigelse og klagerett. NVE understreker at en ev. innsigelse må reises i høringsperioden. Vi viser til våre nettsider for mer informasjon: www.nve.no/konsesjonssaker.

Adresseliste for: Bygging av Breilobekken kraftverk

Behandles etter: Vannressursloven og energiloven

Kunngjøres av NVE ved CIA Media Marketing 1 gang i: Sirdølen og Avisen Agder

Antall søknader	Navn/adresse
3	Sirdal kommune, Rådhuset, 4440 TONSTAD
	Fylkesmannen i Vest-Agder, postboks 513, 4605 KRISTIANSAND
	Vest-Agder fylkeskommune, postboks 517 Lund, 4605 KRISTIANSAND
	Statens vegvesen, Region sør, Serviceboks 634, 4808 ARENDAL
	Agder Energi Nett AS, Serviceboks 634, 4809 ARENDAL
	Agder Energi Produksjon AS, Serviceboks 603, 4606 KRISTIANSAND
	Naturvernforbundet i Vest-Agder, v/Torbjørn Fredriksen, Grøngjelvn. 33, 4514 Mandal
	NJFF Vest-Agder, Skippergt. 21, 4611 KRISTIANSAND
	Flekkefjord og Oplands Turistforening, postboks 190, 4401 FLEKKEFJORD
	Stavanger Turistforening, postboks 239, 4001 STAVANGER
	Norsk ornitologisk forening Vest-Agder v/ Morten Helberg: lfuscus@yahoo.com
1	KM – Kjell Carm
1	KD – Hanne Marthe Østvold
1	ER – Kjell Erik Stensby

Kopi: Skeie Småkraft v/Jostein Bjordal, Sølvbekken, 4440 Tonstad