

Til adresseliste

Vår dato: **21 FEB 2011**

Vår ref.: NVE 200801769-6 ki/kha

Arkiv: 312/033.2D

Dykkar dato:

Dykkar ref.:

Sakshandsamar:

Kristin Haugen

22 95 94 23

Bøen Kraft AS – Søknad om løyve til Bøen Kraft II i Hjelmeland kommune, Rogaland – høyring

NVE har motteke ein søknad frå Bøen Kraft AS, datert 07.02.2011, om løyve til Bøen Kraft II i Hjelmeland kommune.

Bøen Kraft II vil nytte fallet i Bønaråna mellom kote 375 og 115. Måbekken og Hålandsbekken er planlagt overført til inntaket i Bønaråna. Til saman vil det bli 2,85 km rørtrasé. Det er planlagt nytta eksisterande veger for åtkomst til kraftstasjon og inntak. Produksjonen er berekna til 8,68 GWh for eit midlare år og det er planlagt slipp av minstevassføring frå alle inntaka berre om sommaren.

Det er òg søkt om løyve etter energilova for bygging og drift av Bøen Kraft II med tilhøyrande koplingsanlegg og kraftline.

Søknaden skal handsamast etter reglane i kapittel 3 i vassressurslova og gjeld løyve etter vassressurslova § 8. Søknaden med vedlegg vert lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker, og den vert kunngjort av NVE. Kopi av kunngjeringa ligg ved. Viss de ønskjer papirutgåve av søknaden, kan de kontakte Karstein Sie på tlf.: 982 45 534 eller e-post: karstein@hesbynett.no.

NVE ber Hjelmeland kommune leggje to eksemplar av søknaden ut til offentleg ettersyn på kommunehuset i Hjelmeland fram til **13.05.2011**. Det eine eksemplaret kan, om naudsynt, lånast ut for kortare tid (2-3 dagar). Det andre må ikkje fjernast frå utleggingsstaden.

Vi syner elles til vedlagde informasjonsark som forklarar sakshandsaminga frå saka vert sendt på høyring til endeleg vedtak. Av dette går det fram kva for tilbakemelding vi ønskjer.

E-post: nve@nve.no, Internett: www.nve.no, Postboks 5091, Møjrstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Telefaks: 22 95 90 00

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor

Drammensveien 211
Postboks 5091, Møjrstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge

Vestre Rosten 81
7075 TILLER
Telefon: 72 89 65 50

Region Nord

Kongens gate 14-18
8514 NARVIK
Telefon: 76 92 33 50

Region Sør

Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG
Telefon: 33 37 23 00

Region Vest

Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE
Telefon: 57 83 36 50

Region Øst


Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR
Telefon: 62 53 63 50



NVE føretrekkjer at fråsegner sendast oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonsaker så snart som mogeleg og seinast innan **13.05.2011**. I tillegg kan ein sende fråsegner per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konesjonsavdelinga, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Fråsegner eller delar av fråsegna vert referert i eit endeleg vedtak. Om fråsegna er lang, er det difor ein fordel om det utarbeidas eit samandrag som kan brukast til dette.

Med helsing


Øystein Grundt
seksjonssjef


Kristin Haugen
overingeniør

Vedlegg: Søknad til kommunen
 Kunngjeringstekst
 Informasjonsark
 Adresseliste

Adresseliste for: Bygging av Bøen Kraft II

Handsamast etter: Vassressurslova

Vert kunngjort av NVE ved CIA Media Marketing 1 gong i: Strandbuen og Stavanger Aftenblad

Tal på søknadar	Namn/adresse
3	Hjelmeland kommune, Kommunehuset, 4130 HJELMELAND
	Fylkesmannen i Rogaland, Postboks 59, 4001 STAVANGER
	Rogaland fylkeskommune, Postboks 130, 4001 STAVANGER
	Statens vegvesen Region vest, Askedalen 4, 6863 LEIKANGER
	Lyse Elnett AS, Postboks 8124, 4069 STAVANGER
	Stavanger Turistforening, Postboks 239, 4001 STAVANGER
	NJFF – Rogaland, Postboks 313, 4291 KOPERVIK
	Hjelmeland Jakt og Fiskelag v/Torborg Kleppa, 4139 FISTER
	Naturvernforbundet i Rogaland, Postboks 441, 4002 STAVANGER
	Ryfylke Friluftsråd, Gamle Jåttåvågen 67, 4020 STAVANGER
	Norges Padleforbund, Serviceboks 1 Ullevål stadion, 0840 OSLO
1	KM -KCA
1	KD - KMS
1	ER - KEST

- KUNNGJERING -

Bøen Kraft AS – Søknad om løyve til Bøen Kraft II i Bønaråna i Hjelmeland kommune

NVE har motteke ein søknad frå Bøen Kraft AS om løyve til Bøen Kraft II i Hjelmeland kommune.

Bøen Kraft II vil nytte fallet i Bønaråna mellom kote 375 og 115. Måbekken og Hålandsbekken er planlagt overført til inntaket i Bønaråna. Til saman vil det bli 2,85 km rørtrasé. Det er planlagt nytta eksisterande veger for åtkomst til kraftstasjon og inntak. Produksjonen er berekna til 8,68 GWh for eit middels år og det er planlagt slipp av minstevassføring frå inntaka berre om sommaren.

Søknaden vert handsama av NVE etter reglane i kap. 3 i vassressurslova, og gjeld løyve etter § 8 i same lov. Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentleg ettersyn på kommunehuset i Hjelmeland og på NVE sine nettsider www.nve.no/konsesjonssaker fram til høyringsfristen går ut. Om du ønskjer papirutgåve av søknaden, ta kontakt med Karstein Sie på tlf.: 982 45 534 eller e-post: karstein@hesbynett.no.

NVE føretrekkjer at fråsegner sendast oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mogeleg og seinast innan **13.05.2011**. I tillegg kan ein sende fråsegner per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelinga, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Fråsegner eller delar av fråsegna vert referert i eit endeleg vedtak. Dersom fråsegna er lang, er det difor ein fordel om det utarbeidast eit samandrag som kan nyttast til dette.

Orientering til høyringspartane

Generelt

NVE har heimel til å gje løyve i saker som gjeld utbygging av småkraftverk (inntil 10 MW), og andre vassdragstiltak. Løyve til større kraftutbyggingar blir gjevne av Kongen i statsråd.

Frå 1. januar 2010 har fylkeskommunen heimel til å gje løyve i saker som gjeld utbygging av kraftverk med installert effekt inntil 1 MW. Dette gjeld m.a. ikkje saker i verna vassdrag.

Denne orienteringa gjeld saker der NVE kan gje løyve etter § 8 i vassressurslova.

Handsaming av søknaden fram til endeleg avgjerd

NVE sender informasjon om høyringa til kommunar, fylkesmenn (FM), fylkeskommunar (FK), statlege forvaltingsorgan og interesseorganisasjonar som saka vedkjem. Høyringsperioden er minst 6 veker. Saka vert kunngjort i minst ei avis i distriktet og kommunen legg søknaden ut til offentleg gjennomsyn, ev. utlån. Søknaden vert òg lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker med tilgang til å sende inn fråsegn elektronisk.

Søklar får høve til å kommentere innkomne fråsegner før NVE gjennomfører synfaring i området.

I heilskapsvurderinga står NVE fritt til å vurdere om løyve bør gjevast og i kva omfang, jf. vassressurslova § 25. Søknaden og innkomne høyringsfråsegner er viktige grunnlag for NVE si vurdering.

Dersom NVE gjev løyve, kan det bli knytt vilkår til dette, jf. vassressurslova § 26. Vilkåra kan omfatte byggjefristar, vasslepping, naturforvaltning, fornminne og sanksjonar ved ev. brot på vilkåra.

NVE si avgjerd kan påklagast til Olje- og energidepartementet innan 3 veker frå det tidspunkt underretning er kome fram til parten.

Om det er søkt løyve etter energilova for elektriske anlegg i kraftverk/ høgspenst overføringsanlegg, vil NVE gje naudsynt energikonsesjon samstundes med løyve til bygging av kraftverket. Dei fleste høgspenstanlegg med linjer kan byggast innanfor lokal netteigar sin områdekonsesjon.

Kva vert forventat av høyringsinstansane?

Kommunen bør gje grunnleggjende synspunkt på om planane bør gjennomførast, ev. val av alternativ. Vi ber kommunen informere om kjende allmenne interesser (t.d. landskap, friluftsliv, fisk og vilt) som tiltaket kan få følgjer for, og ev. andre tilhøve som kan få innverknad på gjennomføringa. NVE ønskjer forslag til vilkår eller avbøtande tiltak som kan redusere ev. skader ved gjennomføring av planane. NVE ventar at kommunen omtalar tilhøve til kommuneplanen og andre kommunale planar.

FM bør leggje vekt på tilhøva omkring miljø, medrekna fisk og biologisk mangfald, og vurdere tiltaket i høve til sektorlovgivinga.

FK bør leggje vekt på kulturminne og friluftsliv som er særlege ansvarsområde. Det skal gjerast greie for tiltaket sin status og moglege konfliktnivå i fylkesdelplan for småkraftverk, om det er utarbeidd ein slik plan.

Motsegn og klagerett

I ny plan- og bygningslov er tilhøvet mellom konsesjonshandsaming og handsaming av planar for energianlegg endra for å sikre ei meir effektiv sakshandsaming. Det er ikkje krav om reguleringsplan. For å ta hand om retten til å fremja motsegn som kommunar og statlege fagetatar har hatt til reguleringsplanar, er det teke inn reglar i energi- og vassdragslovgivinga om motsegn og klagerett. NVE understrekar at ei ev. motsegn må fremjast i høyringsperioden. NVE syner til våre nettsider for meir informasjon: www.nve.no/konsesjonssaker.