

Forslag til
Manøvreringsreglement
for reguleringer og overføringer i Adamselva og Frierfjordelva
(Erstatter reglement fastsatt ved kgl. resolusjon av 14. august 1970)

1. Reguleringer og overføringer

Magasin	Naturlig vannst. kote	<u>Reguleringsgrenser</u>		Oppd. m	Senkn. m	Reg. høyde m
		Øvre kote	Nedre kote			
Store Måsevatn	195,6	207,0	175,0			32,0
Lille Måsevatn.....	178	178,25	177,75	0,25	0,25	0,5
Offervatn	208,4	212,1	208,0			4,7
Gabbavatn	209,5	212,8	208,4			4,4
Muoratisvatn	201,8	213,0	209,6			3,0
Krokvatn	198,0	213,0	209,6			3,4

For de 5 sistnevnte magasiners vedkommende skal vasstanden i tiden fra vårflommens kulminasjon og til 1. oktober ikke være lavere enn 0,5 m under øvre reguleringsgrense

Reguleringsgrensene skal markeres med faste og tydelige vannstandsmerker som det offentlige godkjenner.

Høydene refererer seg til Staten kartverks høydesystem (NN 1954).

Overføringer:

Avløpet fra følgende nedbørsfelter overføres via tunneler og kanaler til Gabbatvatn i Måsevatnfeltet:

Vazzejokka (133 km²)
Gaissavuolesjokka (149 km²)
Dærdnoelv (12 km²)
Tranelv ved Krokvatn (252 km²)

Tilsiget til Lille Måsevatn pumpes til Store Måsevatn (26,5 km²).

Pierlametjavrit borehull tas inn på tilløpstunnelen til Adamselv kraftverk (3,6 km²)

Stålugaisá tas inn på eksisterende overføringstunnel mellom Vazžjohka og Gáisavuolesjohka (3,7 km²)

2.

Det skal slippes en minstevannføring på 72 l/s i Valljohka fra sperredammen i Lille Måsevatn i perioden 1. mai til 31. desember.

I perioden 1. januar – 30. april, skal det ikke pumpes vann fra Lille Måsevatn til Store

Måsevatn.

Dersom tilsiget er mindre enn 72 l/s slippes tilsiget.

Ved manøvreringen skal det tas for øyet at vassdragets naturlige flomvannføring nedenfor magasinet og overføringsstedene såvidt mulig ikke økes.

3.

Det skal påses at flomløp og tappeløp ikke hindres av is eller lignende og at reguleringsanleggene til enhver tid er i god stand. Det føres protokoll over manøvreringen og avleste vannstander. Dersom det forlanges, skal også nedbørmengder, temperaturer, snødybde m.v. observeres og noteres. NVE kan forlange å få tilsendt utskrift av protokollen som regulanten plikter å oppbevare for hele reguleringsstiden.

4.

Viser det seg at slippingen etter dette reglementet medfører skadelige virkninger av omfang for allmenne interesser, kan Kongen uten erstatning til konsesjonæren, men med plikt for denne til å erstatte mulige skadevirkninger for tredjemann, fastsette de endringer i reglementet som finnes nødvendige.

Forandringer i reglementet kan bare foretas av Kongen etter at de interesserte har hatt anledning til å uttale seg.

Mulig tvist om forståelsen av dette reglementet avgjøres av Olje- og energidepartementet.