



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Adresseliste

Vår dato: **12 JUL 2010**

Vår ref.: NVE 200801988-5 ki/vhst

Arkiv: 312 /121.AZ

Deres dato:

Deres ref.:

Saksbehandler:

Vegard Hotvedt Strømsvåg

22 95 94 85

OK-Kraft AS - Søknad om tillatelse til bygging av OK-Kraftverk i Meldal og Orkdal kommuner, Sør-Trøndelag - Høring

NVE har mottatt søknad fra OK-Kraft AS, datert 7.7.2010, om tillatelse til å bygge OK-Kraftverk i Meldal og Orkdal kommuner.

OK-Kraftverk er planlagt bygget i Svorka i Orkdal og Meldal Kommuner. Vassdraget ble vernet i suppleringsplan for vassdrag i 2005. Kraftverket vil ha en brutto fallhøyde på 49 m mellom inntak på kote 179 og utløp på kote 130 og vil berøre en elvestrekning på 2100 m. Vannveien vil være nedgravd og vil få en lengde på 1600 m. Fra eksisterende veier må det anlegges 300 m ny vei frem til kraftstasjonen og 15 m ny vei frem til inntaket. I tillegg må 150 m av eksisterende vei frem mot kraftstasjonen oppgraderes. Kraftstasjonen vil tilknyttes eksisterende nett via en 400 lang jordkabel. Middelvannføringen i vassdraget er på 7930 l/s og kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på 2720 l/s. Installert effekt vil være 999 kW og årlig produksjon er estimert til 6,5 GWh. Søker planlegger slipp av minstevannføring på 1830 l/s i tidsrommet 1. mai til 30. september og slipp av 700 l/s resten av året.

Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av OK-Kraftverk med tilhørende koplingsanlegg og kraftlinje.

Søknaden skal behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter vannressursloven § 8. Søknaden med vedlegg blir lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker, og den blir kunngjort av NVE. Kopi av kunngjøringen er vedlagt. Hvis høringspartene ønsker papirutgave av søknaden, kan dere kontakte Rovas AS v/ Torill Storholmen på tlf. 922 78 007 eller e-post: torill@rovas.no.

Vi ber Orkdal og Meldal kommuner om å legge to eksemplarer av søknaden ut til offentlig gjennomsyn på Servicekontoret i kommunene frem til **1.10.2010**. Det ene eksemplaret kan, om nødvendig, lånes ut for kortere tid (2-3 dager). Det andre må ikke fjernes fra utleggingsstedet.

Vi viser ellers til vedlagte informasjonsark som forklarer saksbehandlingen fra søknaden blir sendt på høring frem til endelig vedtak. Av dette går det fram hvilken tilbakemelding vi ønsker.

E-post: nve@nve.no, Internett: www.nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Telefaks: 22 95 90 00

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Drammensveien 211
0212 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER
Telefon: 72 89 65 50

Region Nord
Kongens gate 14-18
Postboks 394
8505 NARVIK
Telefon: 76 92 33 50

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG
Telefon: 33 37 23 00

Region Vest
Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE
Telefon: 57 83 36 50

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR
Telefon: 62 53 63 50

NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen **1.10.2010**. I tillegg kan uttalelser sendes per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.

Med hilsen

Fol 
Øystein Grundt
seksjonssjef


Vegard Hotvedt Strømsvåg
Avdelingsingeniør

Vedlegg: 4 Søknad til kommunen
Kunngjøringstekst
Informasjonsark
Adresseliste

- KUNNGJØRING -

OK-Kraft AS – Søknad om tillatelse til bygging av OK-Kraftverk i Svorka i Orkdal og Meldal kommuner

NVE har mottatt søknad fra OK-Kraft AS om tillatelse til å bygge OK-Kraftverk i Orkdal og Meldal kommuner.

OK-Kraftverk er planlagt bygget i Svorka i Orkdal og Meldal Kommuner. Vassdraget ble vernet i supplering av Verneplan for vassdrag i 2005. Kraftverket vil ha en brutto fallhøyde på 49 m mellom inntak på kote 179 og utløp på kote 130 og vil berøre en elvestrekning på 2100 m. Vannveien vil være nedgravd og vil få en lengde på 1600 m. Fra eksisterende veier må det anlegges 300 m ny vei frem til kraftstasjonen og 15 m ny vei frem til inntaket. I tillegg må 150 m av eksisterende vei frem mot kraftstasjonen oppgraderes. Kraftstasjonen vil tilknyttes eksisterende nett via en 400 lang jordkabel. Middelvannføringen i vassdraget er på 7930 l/s og kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på 2720 l/s. Installert effekt vil være 999 kW og årlig produksjon er estimert til 6,5 GWh. Søker planlegger slipp av minstevannføring på 1830 l/s i tidsrommet 1. mai til 30. september og slipp av 700 l/s resten av året.

Søknaden behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven, og gjelder tillatelse etter § 8 i samme lov. Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn på Servicekontorene i Orkdal og Meldal kommuner og på NVEs nettsider www.nve.no/konsesjonssaker fram til høringsfristen går ut. Dersom du ønsker å få tilsendt papirutgave av søknaden, ta kontakt med Rovas AS v/Torill Storholmen på tlf.: 922 78 007 eller e-post: torill@rovas.no.

NVE foretrekker at uttalelser sendes oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen **1.10.2010**. I tillegg er det mulig å sende uttalelser per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser blir referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.



Orientering til høringspartene

Generelt

NVE har hjemmel til å gi tillatelse i saker som gjelder utbygging av småkraftverk (inntil 10 MW), og andre vassdragstiltak. Tillatelse til større kraftutbygginger gis av Kongen i statsråd.

Fra 1. januar 2010 er fylkeskommunen delegert myndighet for kraftverk med installert effekt inntil 1 MW. Dette gjelder bl.a. ikke saker i vernede vassdrag.

Denne orienteringen gjelder saker der NVE kan gi tillatelse etter vannressursloven § 8.

Behandling av søknaden fram til endelig vedtak

NVE sender informasjon om høringen til berørte kommuner, fylkesmenn (FM), fylkeskommuner (FK), statlige forvaltningsorgan og interesseorganisasjoner.

Høringsperioden er minst 6 uker. Saken blir kunngjort i minst én avis i distriktet, og kommunen legger søknaden ut til offentlig gjennomsyn, ev. utlån. I tillegg legges søknaden ut på www.nve.no/konsesjonssaker med adgang til å sende inn høringsuttalelse elektronisk.

Søker får anledning til å kommentere innkomne uttalelser, før NVE gjennomfører befarung i området.

I helhetsvurderingen står NVE fritt til å vurdere om tillatelse skal gis og i hvilken utstrekning, jf. vannressursloven § 25. Søknaden og innkomne uttalelser er viktige grunnlag for NVEs vurdering.

Dersom NVE gir tillatelse, kan det knyttes vilkår til denne, jf. vannressursloven § 26. Vilkårene kan omfatte byggefrister, vannslipping, naturforvaltning, fornminner og sanksjoner ved ev. brudd på vilkårene.

NVEs vedtak kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt underretning er kommet frem til parten.

Dersom det er søkt om tillatelse etter energiloven for elektriske anlegg i kraftverk/høyspent overføringsanlegg, vil NVE gi nødvendige konsesjoner samtidig med at vedtaket fattes. De fleste høyspentanlegg med linjer kan bygges innenfor lokal netteiers områdekonsesjon.

Hva forventes av høringsinstansene?

Kommunen bør gi begrunnede synspunkter på om planene bør gjennomføres, ev. valg av alternativ. Vi ber kommunen informere om hvorvidt kjente allmenne interesser (f.eks. landskap, friluftsliv, fisk og vilt) blir berørt av tiltaket, og ev. andre forhold som kan få betydning for gjennomføringen. NVE ønsker forslag til vilkår eller avbøtende tiltak som kan redusere ev. skader ved gjennomføring av planene. NVE forventer at kommunen omtaler forhold knyttet til kommuneplanen og andre kommunale planer.

FM bør vektlegge forhold omkring miljø, herunder fisk og biologisk mangfold, og vurdere tiltaket i forhold til sektorlovgivningen.

FK bør legge vekt på kulturminner og friluftsliv som særlige ansvarsområder. Det skal redegjøres for tiltakets status og antatte konfliktnivå i fylkesdelplan for småkraftverk, dersom slik plan er utarbeidet.

Innsigelses- og klagerett

I ny plan- og bygningslov er forholdet mellom konsesjonsbehandling og planbehandling av energianlegg endret for å sikre en mer effektiv saksbehandling. Det er ikke krav om reguleringsplan. For å ivareta innsigelsesadgangen som kommuner og statlige fagetater har hatt til reguleringsplaner, er det innført bestemmelser i energi- og vassdragslovgivningen om innsigelse og klagerett. NVE understreker at en ev. innsigelse må reises i høringsperioden. Vi viser til våre nettsider for mer informasjon: www.nve.no/konsesjonssaker.

Adresseliste for: Bygging av OK-Kraftverk

Behandles etter: Vannressursloven

Kunngjøres av NVE ved CIA Media Marketing 1 gang i: Avisa Sør-Trøndelag og Adresseavisen

Antall søknader	Navn/adresse
2	Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 MELDAL
2	Orkdal kommune, 7301 Orkanger
	Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Postboks 4710 Sluppen, 7468 TRONDHEIM
	Sør-Trøndelag fylkeskommune, Postboks 2350 Sluppen, 7004 TRONDHEIM
	Statens vegvesen, Region midt, Fylkeshuset, 6404 MOLDE
	Norges Naturvernforbund Sør-Trøndelag, Sandgata 30, 7012 TRONDHEIM
	NJFF-Sør-Trøndelag, Haakon VII's gt. 23C, 7041 TRONDHEIM
	Trondhjems Turistforening, Sandgata 30, 7012 TRONDHEIM
	Norges padleforbund, Serviceboks 1 Ullevål stadion, 0840 OSLO
	Forum for natur og friluftsliv v/Staffan Dovärn, Sandgata 30, 7012 TRONDHEIM
	Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Karasjok/Karášjohka
	Reindriftsforvaltningen i Sør-Trøndelag og Hedmark, Øra 28, 7374 RØROS
	Trollheimen Reinbeitedistrikt v/Maja Britt Renander, Nerskogen, 7393 RENNEBU
	Direktoratet for naturforvaltning, 7485 TRONDHEIM
	Norsk ornitologisk forening Sør-Trøndelag, Boks 139, 7401 TRONDHEIM
	Trønderenergi Nett AS, 7496 TRONDHEIM
	Orkdal Energi AS, Megardsveien 1., 7320 FANNREM
1	KM/TOS
1	KD/DAB
1	ER/JSL
1	SVA/SSM