



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Adresseliste

Vår dato: **22 JUL 2011**

Vår ref.: NVE 200801991-12 ki/ingu

Arkiv: 312 / 048.EO

Deres dato:

Deres ref.:

Saksbehandler:

Ingri Guren

22 95 91 59

Ola Espeland - Søknad om tillatelse til bygging av Espeland kraftverk i Odda kommune, Hordaland - høring

NVE har mottatt søknad fra Ola Espeland, datert 4.7.2011, om tillatelse til å bygge Espeland kraftverk i Odda kommune.

Espelandselva hører til vassdraget Opo m/Låtfoss, som ble vernet i 1973. Det omsøkte kraftverket vil utnytte et fall på 138 m mellom kote 422 og 284 og er planlagt med en installert effekt på 948 kW. Dette gir en forventet årlig produksjon på om lag 4,9 GWh. Rørgata vil bli ca. 706 m lang. Det vil bli nødvendig å oppgradere eksisterende gårdsveg og traktorveg, og for adkomst til kraftstasjonen må det bygges 70 m ny veg. Kraftstasjonen er planlagt like ovenfor Espelandsfossen.

Middelvannføringa i Espelandselva er beregnet til 1,5 m³/s. Espelandselva Kraftverk er omsøkt med en maksimal slukeevne på 0,95 m³/s, noe som tilsvarer 63 % av middelvannføringen. Det blir i søknaden foreslått slipp av minstevannføring på 110 l/s forbi inntaket hele året.

Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av Espeland Kraftverk med tilhørende koplingsanlegg og kraftlinje.

Søknaden skal behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter vannressursloven § 8. Søknaden med vedlegg blir lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker, og den blir kunngjort av NVE. Kopi av kunngjøringen er vedlagt. Hvis høringspartene ønsker papirutgave av søknaden, kan dere kontakte Leif Bystøl på tlf. 907 32 675 eller e-post: bys-voss@online.no.

Vi ber Odda kommune om å legge to eksemplarer av søknaden ut til offentlig gjennomsyn på hhv. Skarsmoen handelslag og tjenestetorget i Odda frem til **20.9.2011**. Det ene eksemplaret kan, om nødvendig, lånes ut for kortere tid (2-3 dager). Det andre må ikke fjernes fra utleggingsstedet.

Vi viser ellers til vedlagte informasjonsark som forklarer saksbehandlingen fra søknaden blir sendt på høring frem til endelig vedtak. Av dette går det fram hvilken tilbakemelding vi ønsker.

NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen **20.9.2011**. I tillegg kan uttalelser sendes per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR



Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.

Med hilsen

For *Frank Grundt*
Øystein Grundt
seksjonssjef

Ingri Guren
Ingri Guren
avdelingsingeniør

Vedlegg: 4 Adresseliste
 Kunngjøringstekst
 Informasjonsark
 Søknad til kommunen

Adresseliste for: Bygging av Espeland kraftverk

Behandles etter: Vannressursloven

Kunngjøres av NVE ved CIA Media Marketing 1 gang i: Hardanger folkeblad og Haugesunds Avis

Antall søknader	Navn/adresse
5	Odda kommune, Opheimsgata 31, 5750 ODDA
	Fylkesmannen i Hordaland, Postboks 7310, 5020 BERGEN
	Hordaland fylkeskommune, Postboks 7900, 5020 BERGEN
	Statens vegvesen, Region vest, Askedalen 4, 6863 LEIKANGER
	Direktoratet for mineralforvaltning, Postboks 1201 Lade, 7221 TRONDHEIM
	Naturvernforbundet i Hordaland, Postboks 1201, 5811 BERGEN
	NJFF-Hordaland, Tverrgaten 4/6, 5017 BERGEN
	Bergen Turlag, Tverrgaten 4/6, 5017 BERGEN
	Bergen og Omegn Friluftsråd, Hellebakken 45, 5039 BERGEN
	Norsk Ornitologisk Forening avd. Hordaland, Boks 280, 5771 ODDA
	Norges padleforbund, Service boks 1, Ullevål stadion, 0840 OSLO
	Villreinnemda for Hardangerviddaområdet v/Olav H.Opedal, 5781 LOFTHUS
	Odda Energi, Røldalsveien 74b, 5750 ODDA
1	KM – Ivar Sægrov
1	KD – Oddvar Indrebø
1	ER – Seming Skau
1	SVA – Sylvia Smith-Meyer

- KUNNGJØRING -

Ola Espeland – Søknad om tillatelse til bygging av Espeland Kraftverk i Espelandselva i Odda kommune

NVE har mottatt søknad fra Ola Espeland om tillatelse til å bygge Espeland Kraftverk i Odda kommune.

Espelandselva hører til vassdraget Opo m/Låtfoss, som ble vernet i 1973. Det omsøkte kraftverket vil utnytte et fall på 138 m mellom kote 422 og 284 og er planlagt med en installert effekt på 948 kW. Dette gir en forventet årlig produksjon på om lag 4,9 GWh. Rørgata vil bli ca. 706 m lang. Det vil bli nødvendig å oppgradere eksisterende gårdsveg og traktorveg, og for adkomst til kraftstasjonen må det bygges 70 m ny veg. Kraftstasjonen er planlagt like ovenfor Espelandsfossen.

Middelvannføringen i Espelandselva er beregnet til 1,5 m³/s. Espelandselva Kraftverk er omsøkt med en maksimal slukeevne på 0,95 m³/s, noe som tilsvarer 63 % av middelvannføringen. Det blir i søknaden foreslått slipp av minstevannføring på 110 l/s forbi inntaket hele året.

Søknaden behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven, og gjelder tillatelse etter § 8 i samme lov. Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn ved Skarsmoen handelslag, på tjenestetorget i Odda og på NVEs nettsider www.nve.no/konsesjonssaker fram til høringsfristen går ut. Dersom du ønsker å få tilsendt papirutgave av søknaden, ta kontakt med Leif Bystøl på tlf.: 907 32 675 eller e-post: bys-voss@online.no.

NVE foretrekker at uttalelser sendes oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen **20.9.2011**. I tillegg er det mulig å sende uttalelser per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser blir referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.



Orientering til høringspartene

Generelt

NVE har hjemmel til å gi tillatelse i saker som gjelder utbygging av småkraftverk (inntil 10 MW), og andre vassdragstiltak. Tillatelse til større kraftutbygginger gis av Kongen i statsråd.

Fra 1. januar 2010 er fylkeskommunen delegert myndighet for kraftverk med installert effekt inntil 1 MW. Dette gjelder bl.a. ikke saker i vernede vassdrag.

Denne orienteringen gjelder saker der NVE kan gi tillatelse etter vannressursloven § 8.

Behandling av søknaden fram til endelig vedtak

NVE sender informasjon om høringen til berørte kommuner, fylkesmenn (FM), fylkeskommuner (FK), statlige forvaltningsorgan og interesseorganisasjoner. Høringsperioden er minst 6 uker. Saken blir kunngjort i minst én avis i distriktet, og kommunen legger søknaden ut til offentlig gjennomsyn, ev. utlån. I tillegg legges søknaden ut på www.nve.no/konsesjonssaker med adgang til å sende inn høringsuttalelse elektronisk.

Søker får anledning til å kommentere innkomne uttalelser, før NVE gjennomfører befarung i området.

I helhetsvurderingen står NVE fritt til å vurdere om tillatelse skal gis og i hvilken utstrekning, jf. vannressursloven § 25. Søknaden og innkomne uttalelser er viktige grunnlag for NVEs vurdering.

Dersom NVE gir tillatelse, kan det knyttes vilkår til denne, jf. vannressursloven § 26. Vilkårene kan omfatte byggefrister, vannslipping, naturforvaltning, fornminner og sanksjoner ved ev. brudd på vilkårene.

NVEs vedtak kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt underretning er kommet frem til parten.

Dersom det er søkt om tillatelse etter energiloven for elektriske anlegg i kraftverk/høyspent overføringsanlegg, vil NVE gi nødvendige konsesjoner samtidig med at vedtaket fattes. De fleste høyspentanlegg med linjer kan bygges innenfor lokal netteiers områdekonsesjon.

Hva forventes av høringsinstansene?

Kommunen bør gi begrunnede synspunkter på om planene bør gjennomføres, ev. valg av alternativ. Vi ber kommunen informere om hvorvidt kjente allmenne interesser (f.eks. landskap, friluftsliv, fisk og vilt) blir berørt av tiltaket, og ev. andre forhold som kan få betydning for gjennomføringen. NVE ønsker forslag til vilkår eller avbøtende tiltak som kan redusere ev. skader ved gjennomføring av planene. NVE forventer at kommunen omtaler forhold knyttet til kommuneplanen og andre kommunale planer.

FM bør vektlegge forhold omkring miljø, herunder fisk og biologisk mangfold, og vurdere tiltaket i forhold til sektorlovgivningen.

FK bør legge vekt på kulturminner og friluftsliv som særlige ansvarsområder. Det skal redegjøres for tiltakets status og antatte konfliktnivå i fylkesdelplan for småkraftverk, dersom slik plan er utarbeidet.

Innsigelses- og klagerett

I ny plan- og bygningslov er forholdet mellom konsesjonsbehandling og planbehandling av energianlegg endret for å sikre en mer effektiv saksbehandling. Det er ikke krav om reguleringsplan. For å ivareta innsigelsesadgangen som kommuner og statlige fagetater har hatt til reguleringsplaner, er det innført bestemmelser i energi- og vassdragslovgivningen om innsigelse og klagerett. NVE understreker at en ev. innsigelse må reises i høringsperioden. Vi viser til våre nettsider for mer informasjon: www.nve.no/konsesjonssaker.