



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

OPO Elvalag
v/ Leif Lutro
5781 LOFTHUS

Vår dato: **23 APR 2010**
Vår ref.: NVE 200802092-5 ki/thse
Arkiv: 312 /049.4Z
Deres dato: 26.3.2008
Deres ref.:

Saksbehandler:
Tale Helen Seldal
22 95 94 51

Avslag på konsesjonssøknad - OPO Kraftverk - Ullensvang herad, Hordaland

Viser til konsesjonssøknad av 26. mars 2008 om bygging av kraftverk med installert effekt på 4,4 MW i elven Opo. Opo er gjennom Verneplan 1(1973) vernet mot kraftutbygging.

Som det fremgår av Stortingsvedtak av 18. februar 2005 Nr. 240 kan det gis tillatelse til kraftverk med installert effekt under 1 MW i vernede vassdrag (med unntak av Bjerkreimsvassdraget hvor grensen er på 3 MW). NVE finner derfor ikke at det er grunnlag for å ta søknaden til behandling.

Søknaden inneholder ikke andre reelle utbyggingsalternativer under 1 MW. NVE avslår dermed søknaden uten videre saksbehandling, jf. vannressurslovens § 24 bokstav c.

NVE avslår søknad om tillatelse til bygging av Opo Kraftverk med henvisning til Stortingets vedtak av 18.02.2005.

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt underretningen er kommet frem til partene, jf. forvaltningsloven kap. VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes gjennom NVE.

Med hilsen


Rune Flatby
avdelingsdirektør


Øystein Grundt
seksjonssjef

Kopi: Bystøl AS, Tomtebu, 6893 VIK I SOGN

E-post: nve@nve.no, Internett: www.nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Telefaks: 22 95 90 00

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Drammensveien 211
0212 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER
Telefon: 72 89 65 50

Region Nord
Kongens gate 14-18
Postboks 394
8505 NARVIK
Telefon: 76 92 33 50

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG
Telefon: 33 37 23 00

Region Vest
Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE
Telefon: 57 83 36 50

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR
Telefon: 62 53 63 50