



BARDU KOMMUNE

Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091 Majorstuen
0301 OSLO

Vår ref.
Saksnr.-løpenr.
13/1113-14/1714-10
Oppgis ved alle henv.

Vår dato
06.03.2014

Arkivkode
S10

Avd/Saksb
TEKNISK/PÅH

Deres ref.

Svar - Kobbryggelva kraftverk

Viser til oversendt søknad fra Statskog SF. Kommunestyret behandlet saken den 19. februar og vedtok følgende uttalelse fra Bardu kommune:

Bardu kommune synes det er beklagelig at denne søknaden er tatt ut av pakken over omsøkte tiltak i Bardu og blir undergitt særskilt behandling. Bardu kommune har lest de andre innsendte søknadene som ligger i oversikten til NVE, og vurdert at Kobbryggelva vil være et av de minst konfliktfylte prosjektene mht naturmiljø, kulturinteresser og næringsinteresser (landbruk og reindrift).

Av stor samfunnsmessig betydning er det viktig for Bardu kommune at forsvarsrets interesser ikke blir skadelidende, og viser i den sammenheng til uttalelsen fra Forsvarsbygg. Bardu kommunes tilslutning til prosjektet forutsetter at de krav Forsvarsbygg stiller i sin uttalelse blir oppfylt. Hvilke konsekvenser dette måtte få for alternative vannveier og stasjonsplassering må avklares mellom Forsvarsbygg og tiltakshaver. Dersom alternativet med boret tunnel velges, vil dette gi store deponier av stein, og kommunen forutsetter at dette ikke blir permanente deponier. I så fall må dette planlegges i detalj og undergis en grundig vurdering.

Ut i fra erfaringene med rørgatetraseen til Dittielva kraftverk mener kommunen at det bør kreves grunnundersøkelser i rørgatetraseen for å avklare evt behov for større permanente deponier av utskiftet masse.

Når det gjelder naturmangfold, er rapporten om biologisk mangfold fra Miljøfaglig utredning grundig mht naturtyper og botaniske rødlistearter, og en slutter seg til rapportens konklusjon i pkt 5.4. Rapporten er imidlertid ikke dekkende for fisk og bunnfauna, og en mener at konsekvensene for fisk og bunndyr er for dårlig dokumentert og krever at dette undersøkes nærmere.

Når det gjelder minstevannføring har vi vurdert krav til dette i forhold til andre gitte konsesjoner og sammenliknbare typer nedbørfelt som Krogstadelva og Dittielva. I søknaden er det foreslått minstevannføring kun om sommeren på 65 l/sek. Dette er alt for lavt, og det må også kreves minstevannføring i perioden høst/vinter.

Kommunen setter følgende minimumskrav til minstevannføring:

- 1. mai – 30. sept: t 300 l/s
- øvrige deler av året: 50 l/s

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn minstevannføringen skal hele tilsiget slippes forbi inntaket.


Enhet tekniske tjenester

Bardu kommune, postboks 401, 9365 Bardu
Altevannsveien 16, 9360 Bardu
Org.nr. NO 864 993 982
Telefon: 77 18 52 00 (sentralbord)
Telefaks: 77 18 52 01
www.bardu.kommune.no
E-post: postmottak@bardu.kommune.no
Bankgiro: 4770 07 00131 Konto for skatt 6345 0619223

Siden stasjonsbygningen ikke skal behandles etter plan- og bygningsloven er kommunen tilsidesatt mht krav om utforming (estetisk tilpasning). I søknadens pkt 2.5.1 står det at utforming skal skje i samarbeid mellom tiltakshaver og Forsvarsbygg. Endelig godkjenning gis av NVE, og Bardu kommune forutsetter at kommunen blir forelagt tegninger og materialbeskrivelser for å kunne uttale seg før disse forhold blir avgjort. Dette kan evt gjøres i forbindelse med høring av miljøplanen hvor utforming av bygg blir tatt med.

Bardu kommune anser dette som en foreløpig uttalelse, og forbeholder seg retten til å komme med korrigeringer eller tillegg når befaringen er foretatt.

Johanne Sollid 
enhetsleder tekniske tjenester


Per Ake Heimdal
leder avd. plan og utvikling

Kopi til: Statskog SF

Saksdokumentene kan leses på kommunens hjemmeside under følgende link:
<https://innsyn.bardu.kommune.no/motedag?offmoteid=51243> sak 003/14.