



Noregs
vassdrags- og
energidirektorat

Til Adresseliste

Vår dato: **22 JUN 2011**

Vår ref.: NVE 200802127-11 ki/krm

Arkiv: 312 /037.6B

Dykkar dato:

Dykkar ref.:

Sakshandsamar:

Kristine Naas

22 95 97 66

Olai Sildelid – Søknad om løyve til Gryte 2 kraftverk i Suldal kommune, Rogaland – høyring

NVE har motteke ein søknad frå Olai Sildelid, datert 04.05.2011, om løyve til Gryte 2 kraftverk i Suldal kommune.

Gryte 2 kraftverk vil nytte eit brutto fall på 187 m i Grytebekken med inntak på kote 557 og avlaup frå kraftstasjon på kote 370 ved inntaket til eksisterande kraftstasjon, Gryte kraftverk. Det er og søkt om å regulere Krokavtn med 2 m, med HRV på kote 559 og LRV på kote 557. Kraftverket er planlagt med ein installert effekt på 0,49 MW, og den årlege produksjonen er berekna til om lag 2,20 GWh.

Vassvegen er planlagt som røyr, dels i dagen i øvre delar av traseen og nedgrave i den nedre delen. Det blir tilrettelagt for køyring i røyrгатetraseen i anleggsfasen. Søkar foreslår slepp av minstevassføring på 14 l/s heile året.

Det er òg søkt om løyve etter energilova for bygging og drift av Gryte 2 kraftverk med tilhøyrande koplingsanlegg og kraftline.

Søknaden skal handsamast etter reglane i kap. 3 i vassressurslova og gjeld løyve etter vassressurslova § 8. Søknaden med vedlegg vert lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker, og den vert kunngjort av NVE. Kopi av kunngjeringa ligg ved. Viss de ønskjer papirutgåve av søknaden, kan de kontakte Olai Sildelid på tlf. 95 05 45 08 eller e-post: olai-sil@online.no, eller Per Torbjørn Espedal i Ryfylke Energi på tlf: 51 97 78 50 eller e-post: te@ryfylkeenergi.no.

NVE ber Suldal kommune leggje to eksemplar av søknaden ut til offentleg ettersyn på Kommunehuset og 2 eksemplar på Garaneset fram til **28.10.2011**. Det eine eksemplaret kan, om naudsynt, lånast ut for kortare tid (2-3 dagar). Det andre må ikkje fjernast frå utleggingsstaden.

Vi syner elles til vedlagde informasjonsark som forklarar sakshandsaminga frå saka vert sendt på høyring til endeleg vedtak. Av dette går det fram kva for tilbakemelding vi ønskjer.

NVE føretrekkjer at fråsegner sendast oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mogeleg og seinast innan **28.10.2011**. I tillegg kan ein sende fråsegner per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelinga, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

E-post: nve@nve.no, Internett: www.nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Telefaks: 22 95 90 00

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Drammensveien 211
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER
Telefon: 72 89 65 50

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK
Telefon: 76 92 33 50

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG
Telefon: 33 37 23 00

Region Vest
Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE
Telefon: 57 83 36 50


Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR
Telefon: 62 53 63 50



Fråsegner eller delar av fråsegna vert referert i eit endeleg vedtak. Om fråsegna er lang, er det difor ein fordel om det utarbeidas eit samandrag som kan brukast til dette.

Med helsing


Øystein Grundt
seksjonssjef


for
Kristine Naas
avdelingsingeniør

Vedlegg: 4 Søknad til kommunen
Kunngjeringstekst
Informasjonsark
Adresseliste

Adresseliste for: Bygging av Gryte 2 kraftverk

Handsamast etter: Vassressurslova

Vert kunngjort av NVE ved CIA Media Marketing 1 gong i: Stavanger Aftenblad, Haugesunds Avis og Suldalsposten

Tal på søknadar	Namn/adresse
5	Suldal kommune, Eidsvegen 7, 4230 SAND
	Fylkesmannen i Rogaland, pb. 59, 4001 STAVANGER
	Rogaland fylkeskommune, pb. 130, 4001 STAVANGER
	Naturvernforbundet i Rogaland, pb. 441 sentrum, 4002 STAVANGER
	NJFF Rogaland, pb. 313, 4291 KOPERVIK
	Lyse Elnett, pb. 8124, 4069 STAVANGER
	Suldal Elverk, pb. 134, 4239 SAND
	Ryfylke Friluftsråd, Gamle Jåttåvågen 67, 4020 STAVANGER
	Stavanger Turistforening, pb. 239, 4001 STAVANGER
	Norsk ornitologisk forening Rogaland, pb. 2101 Hillevåg, 4095 STAVANGER
1	KM/kca
1	KD/kms
1	ER/kest

Kopi: Olai Sildelid, Gryte, 4235 Hebnes

- KUNNGJERING -

Olai Sildelid – Søknad om løyve til Gryte 2 kraftverk i Gryteelva i Suldal kommune

NVE har motteke ein søknad frå Olai Sildelid om løyve til Gryte 2 kraftverk i Suldal kommune.

Gryte 2 kraftverk vil nytte eit brutto fall på 187 m i Grytebekken med inntak på kote 557 og avlaup frå kraftstasjon på kote 370 ved inntaket til eksisterande kraftstasjon, Gryte kraftverk. Det er også søkt om å regulere Krokavatn med 2 m, med HRV på kote 559 og LRV på kote 557. Kraftverket er planlagt med ein installert effekt på 0,49 MW, og den årlege produksjonen er berekna til om lag 2,20 GWh.

Vassvegen er planlagd som røyr, delvis i dagen i øvre delar av traseen og nedgrave i den nedste delen. Det blir tilrettelagt for køyring i røyrгатetraseen i anleggsfasen. Søker foreslår slepp av minstevassføring på 14 l/s hele året.

Søknaden vert handsama av NVE etter reglane i kap. 3 i vassressurslova, og gjeld løyve etter § 8 i same lov. Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentleg ettersyn på kommunehuset og Garaneset, og på NVE sine nettsider www.nve.no/konsesjonssaker fram til høyringsfristen går ut. Om du ønskjer papirutgåve av søknaden, ta kontakt med Olai Sildelid på tlf. 95 05 45 08 eller e-post: olai-sil@online.no, eller Per Torbjørn Espedal i Ryfylke Energi på tlf: 51 97 78 50 eller e-post: te@ryfylkeenergi.no.

NVE føretrekkjer at fråsegner sendast oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mogeleg og seinast innan **28.10.2011**. I tillegg kan ein sende fråsegner per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelinga, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Fråsegner eller delar av fråsegna vert referert i eit endeleg vedtak. Dersom fråsegna er lang, er det difor ein fordel om det utarbeidast eit samandrag som kan nyttast til dette.



Orientering til høyringspartane

Generelt

Frå 1. januar 2010 har fylkeskommunen heimel til å gje løyve i saker som gjeld utbygging av kraftverk med installert effekt inntil 1 MW. Dette gjeld m.a. ikkje saker i verna vassdrag. Løyve til større kraftutbyggingar blir gjeve av NVE eller Kongen i statsråd.

Denne orienteringa gjeld saker der fylkeskommunen kan gje løyve etter § 8 i vassressurslova.

Handsaming av søknaden fram til innstilling blir gjeve til fylkeskommunen

NVE sender informasjon om høyringa til kommunar, fylkesmenn (FM), fylkeskommunar (FK), statlege forvaltingsorgan og interesseorganisasjonar som saka vedkjem. Høyringsperioden er minst 6 veker. Saka vert kunngjort i minst ei avis i distriktet og kommunen legg søknaden ut til offentliggjennomsyn, ev. utlån. Søknaden vert òg lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker med tilgang til å sende inn fråsegn elektronisk.

Søkjar får høve til å kommentere innkomne fråsegner før NVE gjennomfører synfaring i området.

I heilskapsvurderinga står NVE fritt til å vurdere om løyve bør gjevast og i kva omfang, jf. vassressurslova § 25. Søknaden og innkomne høyringsfråsegner er viktige grunnlag for NVE si vurdering.

Dersom FK gjev løyve, kan det bli knytt vilkår til dette, jf. vassressurslova § 26. Vilkåra kan omfatte byggefristar, vasslepping, godkjenning av planar med omsyn til miljø og tryggleik, naturforvaltning, fornminne og sanksjonar ved ev. brot på vilkåra.

FK si avgjerd kan påklagast til Olje- og energidepartementet innan 3 veker frå det tidspunkt underretning er kome fram til parten.

Om det er søkt løyve etter energilova for elektriske anlegg i kraftverk/høgspenst overføringsanlegg, vil NVE gi naudsynte konsesjonar etter at vedtaket er fatta av FK. Dei fleste høgspenstanlegg med linjer kan byggast innanfor lokal netteigar sin områdekonsesjon.

Kva vert forventa av høyringsinstansane?

Kommunen bør gje grunnleggjende synspunkt på om planane bør gjennomførast, ev. val av alternativ. Vi ber kommunen informere om kjende allmenne interesser (t.d. landskap, friluftsliv, fisk og vilt) som tiltaket kan få følgjer for, og ev. andre faktiske tilhøve som kan få innverknad på gjennomføringa. NVE ønskjer forslag til vilkår eller avbøtande tiltak som kan redusere ev. skader ved gjennomføring av planane. NVE ventar at kommunen omtalar tilhøve til kommuneplanen og andre kommunale planar.

FM bør leggja vekt på tilhøva omkring miljø, medrekna fisk og biologisk mangfald, og vurdere tiltaket i høve til sektorlovgevinga.

FK skal bidra med fagleg informasjon innafor eige ansvarsområde, men er ikkje høyringspart i NVE si forberedande sakshandsaming.

Motsegn og klagerett

I ny plan- og bygningslov er tilhøvet mellom konsesjonshandsaming og handsaming av planar for energianlegg endra for å sikre ei meir effektiv sakshandsaming. Det er ikkje krav om reguleringsplan. For å ta hand om retten til å fremja motsegn som kommunar og statlege fagetatar har hatt til reguleringsplanar, er det teke inn reglar i energi- og vassdragslovgevinga om motsegn og klagerett. NVE understrekar at ei ev. motsegn må fremjast i høyringsperioden. NVE syner til våre nettsider for meir informasjon: www.nve.no/konsesjonssaker.