

Norges vassdrags- og energidirektorat

Postboks 5091 Majorstuen
0301 OSLO

Saksbeh./tlf.nr.: Torkel Bugten/23903708

Deres ref./Deres dato: NVE 200802132-31 kv/rast/
21.09.2011

Vår ref.: 11/01924-2

Vår dato: 06.01.2012

Svar på høring av søknad om vannkraftutbygging i Rullestad og Skromme

Vi viser til brev fra NVE av 21.09.2011 vedrørende høring av søknad om vannkraftutbygging i Rullestad og Skromme. Statnett har ingen konkrete merknader til saken.

Generelt om tilknytning av nye regional- og sentralnettsanlegg


En viktig forutsetning for vår uttalelse er at konsesjonær følger krav i forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (FoS) og forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet (FoL).

Vi ber NVE gjøre konsesjonssøker spesielt oppmerksom på at Statnett legger til grunn at FoS § 14 og veileder for funksjonskrav i kraftsystemet (FIKS) følges og at konsesjonær uten ugrunnet opphold søker/informerer systemansvarlig om anlegget etter at konsesjon er gitt.

Med vennlig hilsen



Anders Grønstedt
Avdelingsleder



Torkel Bugten
Plansjef Vestlandet