



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Til adresseliste

Vår dato: 14 APR 2011

Vår ref.: NVE 200802136-5 ki/dkj

Arkiv: 312

Deres dato:

Deres ref.:

Saksbehandler:

Dag Kjellekvold

22 95 94 56

Kraftfjell AS - Søknad om bygging av Jonsbekken kraftverk i Sirdal kommune, Vest-Agder - høring

NVE har mottatt søknad fra Kraftfjell AS, datert 19.01.2011, om tillatelse til å bygge Jonsbekken kraftverk i Sirdal kommune.

Kraftfjell AS vil utnytte vannfallet i Jonsbekken. Jonsbekken kraftverk har et øvre og nedre inntak med separate vannveier i felles grøft ned til en felles kraftstasjon i dagen, heretter omtalt som henholdsvis Øvre og Nedre Jonsbekken.

Øvre Jonsbekken vil utnytte avløpet fra et nedbørfelt på ca. 5,0 km². I forbindelse med Øvre Jonsbekken er det planlagt å regulere Vestre Melraktjørn mellom kote 903,5 (HRV) og 900 (LRV). Brutto midlere fallhøyde blir 273,5 m. Fra inntaket til Øvre Jonsbekken er det planlagt tunnel og nedgravde rør ned mot kraftstasjonen. Forventet effekt og årsproduksjon er henholdsvis 1,6 MW og 6,2 GWh/år.

Nedre Jonsbekken vil utnytte avløpet fra et nedbørfelt på ca. 3,2 km² i et 117 m høyt fall i Jonsbekken, mellom kote 745 og 628. Det er ikke planlagt magasin for Nedre Jonsbekken, kun en inntakskulp. Fra inntaket er det planlagt nedgravde rør ned til kraftstasjonen. Forventet effekt og årsproduksjon er henholdsvis 0,4 MW og 1,2 GWh/år.

Det går en kraftlinje gjennom prosjektområdet, og det kan derfor ikke defineres som inngrepsfritt naturområde (INON). Tiltaket vil føre til et marginalet bortfall av INON.

Fra Flatstøveien bygges en permanent grusvei til kraftstasjon på ca. 40 m. Vannveien etableres uten at det bygges permanent vei. Det forutsettes at rørtraseen benyttes som midlertidig atkomstvei. Inntak og dam bygges veiløst. Det er forutsatt å benytte tilflyging av betong og utstyr.

Middelvannføringen i elva er på ca 500 l/s. Det planlegges slipp av minstevannføring i elva på 10/20 l/s i vinterperioden og 20/30 l/s i sommerperioden i henholdsvis øvre og nedre inntak.

Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av Jonsbekken kraftverk med tilhørende koplingsanlegg og kraftlinjer som beskrevet i søknaden.

E-post: nve@nve.no, Internett: www.nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Telefaks: 22 95 90 00

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Drammensveien 211
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER
Telefon: 72 89 65 50

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK
Telefon: 76 92 33 50

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG
Telefon: 33 37 23 00

Region Vest
Naustdalsvn. 18
Postboks 53
6801 FØRDE
Telefon: 57 83 36 50

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR
Telefon: 62 53 63 50

Søknaden skal behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter vannressursloven § 8. Søknaden med vedlegg blir lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker, og den blir kunngjort av NVE. Kopi av kunngjøringen er vedlagt. Hvis høringspartene ønsker papirutgave av søknaden, kan dere kontakte Arild Braut på tlf. 915 66 882 eller e-post: arild.braut@lyse.net


Vi ber Sirdal kommune om å legge to eksemplarer av søknaden ut til offentlig gjennomsyn på Servicetorget frem til **03.06.2011**. Det ene eksemplaret kan, om nødvendig, lånes ut for kortere tid (2-3 dager). Det andre må ikke fjernes fra utleggingsstedet.

Vi viser ellers til vedlagte informasjonsark som forklarer saksbehandlingen fra søknaden blir sendt på høring frem til endelig vedtak. Av dette går det fram hvilken tilbakemelding vi ønsker.

NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen **03.06.2011**. I tillegg kan uttalelser sendes per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.

Med hilsen



Øystein Grundt
seksjonssjef



Dag Kjellevoll
rådgiver

Vedlegg: 4 Søknad til kommunen
Kunngjøringstekst
Informasjonsark
Adresseliste

II

Adresseliste for: Offentlig høring av søknad om bygging av Jonsbekken kraftverk

Behandles etter: Vannressursloven og energiloven

Kunngjøres av NVE ved CIA Media Marketing 1 gang i: Sirdølen og Avisen Agder

Antall søknader	Navn/adresse
3	Sirdal kommune, rådhuset, 4440 TONSTAD
	Fylkesmannen i Vest-Agder, postboks 513, 4605 KRISTIANSAND
	Vest-Agder fylkeskommune, postboks 517 Lund, 4605 KRISTIANSAND
	Statens vegvesen, Region sør, Serviceboks 634, 4808 ARENDAL
	Agder Energi Nett AS, Serviceboks 634, 4809 ARENDAL
	Agder Energi Produksjon AS, Serviceboks 603, 4606 KRISTIANSAND
	Naturvernforbundet i Vest-Agder, v/Torbjørn Fredriksen, Grøngjelvn. 33, 4514 MANDAL,
	NJFF – Vest-Agder, Skippergt. 21, 4611 KRISTIANSAND
	Flekkefjord og Oplands Turistforening, postboks 190, 4401 FLEKKEFJORD
	Kraftfjell AS v/Arild Braut, Rådyrveien 11, 4323 Sandnes
1	KM: Kjell Carm
1	KD: Hanne Marthe Østvold
1	ER: Kjell Erik Stensby

- KUNNGJØRING -

Kraftfjell AS – Søknad om tillatelse til bygging av Jonsbekken kraftverk i vassdraget Flatstølåmi/Sira i Sirdal kommune

NVE har mottatt søknad fra Kraftfjell AS om tillatelse til å bygge Jonsbekken kraftverk i Sirdal kommune.

Kraftfjell AS vil utnytte vannfallet i Jonsbekken. Jonsbekken kraftverk har et øvre og nedre inntak med separate vannveier i felles grøft ned til en felles kraftstasjon i dagen, heretter omtalt som henholdsvis Øvre og Nedre Jonsbekken.

Øvre Jonsbekken vil utnytte avløpet fra et nedbørfelt på ca. 5,0 km². I forbindelse med Øvre Jonsbekken er det planlagt å regulere Vestre Melraktjørn mellom kote 903,5 (HRV) og 900 (LRV). Brutto midlere fallhøyde blir 273,5 m. Fra inntaket til Øvre Jonsbekken er det planlagt tunnel og nedgravde rør ned mot kraftstasjonen. Forventet effekt og årsproduksjon er henholdsvis 1,6 MW og 6,2 GWh/år.

Nedre Jonsbekken vil utnytte avløpet fra et nedbørfelt på ca. 3,2 km² i et 117 m høyt fall i Jonsbekken, mellom kote 745 og 628. Det er ikke planlagt magasin for Nedre Jonsbekken, kun en inntakskulp. Fra inntaket er det planlagt nedgravde rør ned til kraftstasjonen. Forventet effekt og årsproduksjon er henholdsvis 0,4 MW og 1,2 GWh/år.

Det går en kraftlinje gjennom prosjektområdet, og det kan derfor ikke defineres som inngrepsfritt naturområde (INON). Tiltaket vil føre til et marginalt bortfall av INON.

Fra Flatstølveien bygges en permanent grusvei til kraftstasjon på ca. 40 m. Vannveien etableres uten at det bygges permanent vei. Det forutsettes at rørtraseen benyttes som midlertidig atkomstvei. Inntak og dam bygges veiløst. Det er forutsatt å benytte tilflyging av betong og utstyr.

Middelvannføringen i elva er på ca 500 l/s. Det planlegges slipp av minstevannføring i elva på 10/20 l/s i vinterperioden og 20/30 l/s i sommerperioden i henholdsvis øvre og nedre inntak.

Søknaden behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven, og gjelder tillatelse etter § 8 i samme lov. Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn ved Servicetorget i kommunen og på NVEs nettsider www.nve.no/konsesjonssaker fram til høringsfristen går ut. Dersom du ønsker å få tilsendt papirutgave av søknaden, ta kontakt med Arild Braut på tlf.: 915 66 882 eller e-post: arild.braut@lyse.net

NVE foretrekker at uttalelser sendes oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen **03.06.2011**. I tillegg er det mulig å sende uttalelser per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser blir referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.



Orientering til høringspartene

Generelt

NVE har hjemmel til å gi tillatelse i saker som gjelder utbygging av småkraftverk (inntil 10 MW), og andre vassdragstiltak. Tillatelse til større kraftutbygginger gis av Kongen i statsråd.

Fra 1. januar 2010 er fylkeskommunen delegert myndighet for kraftverk med installert effekt inntil 1 MW. Dette gjelder bl.a. ikke saker i vernede vassdrag.

Denne orienteringen gjelder saker der NVE kan gi tillatelse etter vannressursloven § 8.

Behandling av søknaden fram til endelig vedtak

NVE sender informasjon om høringen til berørte kommuner, fylkesmenn (FM), fylkeskommuner (FK), statlige forvaltningsorgan og interesseorganisasjoner. Høringsperioden er minst 6 uker. Saken blir kunngjort i minst én avis i distriktet, og kommunen legger søknaden ut til offentlig gjennomsyn, ev. utlån. I tillegg legges søknaden ut på www.nve.no/konsesjonssaker med adgang til å sende inn høringsuttalelse elektronisk.

Søker får anledning til å kommentere innkomne uttalelser, før NVE gjennomfører befarings i området.

I helhetsvurderingen står NVE fritt til å vurdere om tillatelse skal gis og i hvilken utstrekning, jf. vannressursloven § 25. Søknaden og innkomne uttalelser er viktige grunnlag for NVEs vurdering.

Dersom NVE gir tillatelse, kan det knyttes vilkår til denne, jf. vannressursloven § 26. Vilkårene kan omfatte byggefrister, vannslipping, naturforvaltning, fornminner og sanksjoner ved ev. brudd på vilkårene.

NVEs vedtak kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt underretning er kommet frem til parten.

Dersom det er søkt om tillatelse etter energiloven for elektriske anlegg i kraftverk/høyspent overføringsanlegg, vil NVE gi nødvendige konsesjoner samtidig med at vedtaket fattes. De fleste høyspentanlegg med linjer kan bygges innenfor lokal netteiers områdekonsesjon.

Hva forventes av høringsinstansene?

Kommunen bør gi begrunnede synspunkter på om planene bør gjennomføres, ev. valg av alternativ. Vi ber kommunen informere om hvorvidt kjente allmenne interesser (f.eks. landskap, friluftsliv, fisk og vilt) blir berørt av tiltaket, og ev. andre forhold som kan få betydning for gjennomføringen. NVE ønsker forslag til vilkår eller avbøtende tiltak som kan redusere ev. skader ved gjennomføring av planene. NVE forventer at kommunen omtaler forhold knyttet til kommuneplanen og andre kommunale planer.

FM bør vektlegge forhold omkring miljø, herunder fisk og biologisk mangfold, og vurdere tiltaket i forhold til sektorlovgivningen.

FK bør legge vekt på kulturminner og friluftsliv som særlige ansvarsområder. Det skal redegjøres for tiltakets status og antatte konfliktnivå i fylkesdelplan for småkraftverk, dersom slik plan er utarbeidet.

Innsigelses- og klagerett

I ny plan- og bygningslov er forholdet mellom konsesjonsbehandling og planbehandling av energianlegg endret for å sikre en mer effektiv saksbehandling. Det er ikke krav om reguleringsplan. For å ivareta innsigelsesadgangen som kommuner og statlige fagetater har hatt til reguleringsplaner, er det innført bestemmelser i energi- og vassdragslovgivningen om innsigelse og klagerett. NVE understreker at en ev. innsigelse må reises i høringsperioden. Vi viser til våre nettsider for mer informasjon: www.nve.no/konsesjonssaker.