



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

NVE

Middelthuns gate 29

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Telefon: 22 95 95 95
Telefaks: 22 95 90 00
E-post: nve@nve.no
Internett: www.nve.no

Org.nr.:
NO 970 205 039 MVA
Bankkonto:
7694 05 08971

Fjernvarmekonsesjon

I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50

Meddelt:

Ringdalskogen Fjernvarme AS

Organisasjonsnummer: 986 585 001

Dato: **16 DES 2008**

Varighet: 01.12.2038

Ref: NVE 200802290-19

Kommune: Larvik

Fylke: Vestfold

I medhold av lov 29.06.1990 nr.50 (energiloven) og fullmakt gitt av Olje- og energidepartementet 14.12.2001, gir Norges vassdrags- og energidirektorat under henvisning til søknad av 15.04.2008 og vedlagt notat *Bakgrunn for vedtak* av i dag

Ringdalskogen Fjernvarme AS

tillatelse til i Larvik kommune i Vestfold fylke å bygge og drive fjernvarmeanlegg:

A. Innen det området som går fram av kart merket "Vedlegg 2 Konsesjonsområdets yttergrense og fjernvarmenett inntegnet", vedlagt konsesjonsdokumentet.

B. Med følgende varmesentral og installasjoner:

Varmesentral på Ringdalskogen:

- En biokjel med installert effekt på 5,5 MW
- En biokjel med installert effekt på 2 MW
- En gasskjel med installert effekt på 2 MW
- En gasskjel med installert effekt på 5 MW

C. Med hovedrørsystem i det vesentligste som vist på ovennevnte kart.

I tillegg til de til enhver tid gjeldene vilkår fastsatt i eller i medhold av energiloven, fastsettes med hjemmel i energiloven § 5-2 følgende spesielle vilkår:

1. Konsesjonens varighet

Tillatelsen gjelder inntil 01.12.2038.

2. Frist for ferdigstillelse og idriftsettelse av fjernvarmeanlegget

Fjernvarmeanlegget skal være påbegynt innen to år etter at vedtaket er endelig. Første byggetrinn skal være ferdigstilt og idriftsatt innen 01.12.2011 og andre byggetrinn skal være ferdigstilt og idriftsatt innen 01.12.2016.

Konsesjonær plikter å orientere NVE om status og videre fremdriftsplan for fjernvarmeanlegget innen den 01.12.2011. Dersom NVE finner at prosjektets fremdrift ikke er i samsvar med søknaden og tilleggsopplysninger fra tiltakshaver, kan NVE vurdere ny avgrensning av konsesjonsområdet.

Konsesjonær plikter å sende melding til NVE straks fjernvarmeanlegget er satt i drift. Meldingen skal inneholde dato for idriftsettelse av anlegget og total installert effekt i varmesentralen(e).

3. Krav til virksomheten

Konsesjonæren skal ha egne ansatte til å forestå daglig drift av foretaket.

4. Kulturminner

Konsesjonær skal ta kontakt med kulturminnemyndighetene i god tid før anleggsarbeidene starter, for å avklare eventuelle forhold til automatisk fredete kulturminner.

5. Kryssing av veier

Dersom fjernvarmerørene vil krysse veier, skal konsesjonær avklare dette med aktuelle veimyndigheter før anleggsarbeidene starter.

6. Støy

Støy fra varmesentralen ved nærmeste bebyggelse skal ikke overskride anbefalte grenseverdier fra Statens forurensningstilsyn (SFT).

7. Utslipp til vann og luft


Konsesjonær plikter å ta kontakt med Fylkesmannen for å avklare om det er nødvendig med utslippstillatelse etter forurensningsloven § 11.

8. Lokalisering og utforming av varmesentral

Konsesjonæren plikter å sørge for at området, der varmesentralen skal lokaliseres, reguleres til spesialområde jf. plan og bygningsloven § 25-6. Endelig utforming av varmesentralen skal avklares gjennom byggesaksbehandling i kommunen.

9. Detaljutforming av trasé for hovedrørnett

Konsesjonær plikter ved detaljutforming av traseen for hovedrørnettet å etablere samarbeid med områdekonsesjonær og eventuelt andre relevante instanser. NVE og Moss kommune skal orienteres om de samordningsgevinster som oppnås.



Rune Flatby
avdelingsdirektør



Arne Olsen
seksjonssjef

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt underretningen er kommet fram til partene, jf forvaltningslovens kap VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes inn til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

