



Noregs
vassdrags- og
energidirektorat

Til adresseliste

Vår dato: 28 FEB 2011

Vår ref.: 200802600-8 ki/eibj

Arkiv: 312/062.BA0

Dykkar dato:

Dykkar ref.:

Sakshandsamar:

Eirik Bjørkhaug

22 95 98 31

BKK Produksjon AS – Søknad om løyve til bygging av Tverrgjuvlo kraftverk i Voss kommune, Hordaland – høyring

NVE har motteke ein søknad frå BKK Produksjon AS, datert 9.2.2011, om løyve til bygging av Tverrgjuvlo kraftverk i Voss kommune.

Tverrgjuvlo kraftverk vil nytte ei brutto fallhøgde på 380 meter i Tverrgjuvlo med inntak på kote 470 og kraftstasjon på kote 90, like ovanfor samlaupet med Teigdalselva. Tverrgjuvlo er ei sideelv til Teigdalselva og inngår som del av det nasjonale laksevassdraget, Vossavassdraget. Kraftverket er planlagt med ein installert effekt på 7,0 MW og den årlege produksjonen er berekna til om lag 18,1 GWh. Middelvassføringa i vassdraget er berekna til 910 l/s og kraftverket er planlagt med ei maksimal slukeevne på 2190 l/s. Vassvegen vil gå på sørsida av elva, som tunnel i øvre del og som nedgraven røyrgate om lag 190 meter ned til kraftstasjonen. Søkjer legg opp til slepp av minstevassføring på 150 l/s i perioden 1. mai til 30. september og 50 l/s resten av året.

Det er òg søkt om løyve etter energilova for bygging og drift av Tverrgjuvlo kraftverk med tilhøyrande koplingsanlegg og kraftline.

Søknaden skal handsamast etter reglane i kap. 3 i vassressurslova og gjeld løyve etter vassressurslova § 8. Søknaden med vedlegg vert lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker, og den vert kunngjort av NVE. Kopi av kunngjeringa ligg ved. Viss de ønskjer papirutgåve av søknaden, kan de kontakte Torbjørn Kirkhorn på tlf. 55 12 90 16/91 31 75 89 eller e-post: torbjorn.kirkhorn@bkk.no.

NVE ber Voss kommune leggje to eksemplar av søknaden ut til offentleg ettersyn på servicekontoret i tinghuset på Voss fram til **13.5.2011**. Det eine eksemplaret kan, om naudsynt, lånast ut for kortare tid (2-3 dagar). Det andre må ikkje fjernast frå utleggingsstaden.

Vi syner elles til vedlagde informasjonsark som forklarar sakshandsaminga frå saka vert sendt på høyring til endeleg vedtak. Av dette går det fram kva for tilbakemelding vi ønskjer.

NVE føretrekkjer at fråsegner sendast oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mogeleg og seinast innan **13.5.2011**. I tillegg kan ein sende fråsegner per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelinga, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

E-post: nve@nve.no, Internett: www.nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Telefaks: 22 95 90 00

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor

Drammensveien 211
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge

Vestre Rosten 81
7075 TILLER
Telefon: 72 89 65 50

Region Nord

Kongens gate 14-18
8514 NARVIK
Telefon: 76 92 33 50

Region Sør

Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG
Telefon: 33 37 23 00

Region Vest

Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE
Telefon: 57 83 36 50

Region Øst


Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR
Telefon: 62 53 63 50



Fråsegner eller delar av fråsegna vert referert i eit endeleg vedtak. Om fråsegna er lang, er det difor ein fordel om det utarbeidas eit samandrag som kan brukast til dette.

Med helsing


Øystein Grundt
seksjonssjef


Eirik Bjørkhaug
overingeniør

Vedlegg: 4 Søknad til kommunen
Kunngjeringstekst
Informasjonsark om sakshandsaming
Adresseliste

Adresseliste for: Bygging av Tverrgjuvlo kraftverk

Handsamast etter: Vassressurslova

Vert kunngjort av NVE ved CIA Media Marketing 1 gong i: Hordaland og Bergens Tidende

Antall søknader	Navn/adresse
4	Voss kommune, Utrågata 9, Boks 145, 5701 VOSS
	Fylkesmannen i Hordaland, Postboks 7310, 5020 BERGEN
	Hordaland fylkeskommune, Postboks 7900, 5020 BERGEN
	Statens vegvesen, Region vest, Askdalen 4, 6863 LEIKANGER
	Naturvernforbundet i Hordaland, Postboks 1201, 5811 BERGEN
	NJFF Hordaland, Tverrgaten 4/6, 5017 BERGEN
	FNF Hordaland, v/Bergen Turlag, Tverrgaten 4/6, 5017 BERGEN
	Voss Utderslag, Postboks 55, 5701 VOSS
	Stiftelsen Voss Klekkeri, Strandavegen 59, 5700 VOSS
	Villreinnemnda for Nordfjella og Fjellheimen v/Martin Lindal, Granv. 17, 3560 HEMSEDAL
	Direktoratet for naturforvaltning, Postboks 5672 Sluppen, 7485 TRONDHEIM
	Voss Energi, Postboks 205, 5702 VOSS
	BKK Nett AS, Postboks 7050, 5020 BERGEN
	BKK Produksjon AS, Postboks 7050, 5020 BERGEN
1	KM – Ivar Sægrov
1	KD – Egil Hyllestad
1	ER – Seming Skau

- KUNNGJERING -

BKK Produksjon AS – Søknad om løyve til bygging av Tverrgjuvlo kraftverk i Tverrgjuvlo i Voss kommune

NVE har motteke ein søknad frå BKK Produksjon AS om løyve til bygging av Tverrgjuvlo kraftverk i Voss kommune.

Tverrgjuvlo kraftverk vil nytte ei brutto fallhøgde på 380 meter i Tverrgjuvlo med inntak på kote 470 og kraftstasjon på kote 90, like ovanfor samlaupet med Teigdalselva. Tverrgjuvlo er ei sideelv til Teigdalselva og inngår som del av det nasjonale laksevassdraget, Vossavassdraget. Kraftverket er planlagd med ein installert effekt på 7,0 MW og den årlege produksjonen er berekna til om lag 18,1 GWh. Middelvassføringa i vassdraget er berekna til 910 l/s og kraftverket er planlagd med ei maksimal slukeevne på 2190 l/s. Vassvegen vil gå på sørsida av elva, som tunnel i øvre del og som nedgraven røyrgate om lag 190 meter ned til kraftstasjonen. Søkjer legg opp til slepp av minstevassføring på 150 l/s i perioden 1. mai til 30. september og 50 l/s resten av året.

Det er òg søkt om løyve etter energilova for bygging og drift av Tverrgjuvlo kraftverk med tilhøyrande koplingsanlegg og kraftline.

Søknaden vert handsama av NVE etter reglane i kap. 3 i vassressurslova, og gjeld løyve etter § 8 i same lov. Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentleg ettersyn på servicekontoret i tinghuset på Voss og på NVE sine nettsider www.nve.no/konsesjonssaker fram til høyringsfristen går ut. Om du ønskjer papirutgåve av søknaden, ta kontakt med Torbjørn Kirkhorn på tlf.: 55 12 90 16/91 31 75 89 eller e-post: torbjorn.kirkhorn@bkk.no.

NVE føretrekkjer at fråsegner sendast oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mogeleg og seinast innan **13.5.2011**. I tillegg kan ein sende fråsegner per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelinga, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Fråsegner eller delar av fråsegna vert referert i eit endeleg vedtak. Dersom fråsegna er lang, er det difor ein fordel om det utarbeidast eit samandrag som kan nyttast til dette.

Orientering til høyringspartane

Generelt

NVE har heimel til å gje løyve i saker som gjeld utbygging av småkraftverk (inntil 10 MW), og andre vassdragstiltak. Løyve til større kraftutbyggingar blir gjeve av Kongen i statsråd.

Frå 1. januar 2010 har fylkeskommunen heimel til å gje løyve i saker som gjeld utbygging av kraftverk med installert effekt inntil 1 MW. Dette gjeld m.a. ikkje saker i verna vassdrag.

Denne orienteringa gjeld saker der NVE kan gje løyve etter § 8 i vassressurslova.

Handsaming av søknaden fram til endeleg avgjerd

NVE sender informasjon om høyringa til kommunar, fylkesmenn (FM), fylkeskommunar (FK), statlege forvaltingsorgan og interesseorganisasjonar som saka vedkjem. Høyringsperioden er minst 6 veker. Saka vert kunngjort i minst ei avis i distriktet og kommunen legg søknaden ut til offentleg gjennomsyn, ev. utlån. Søknaden vert òg lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker med tilgang til å sende inn fråsegn elektronisk.

Søkjar får høve til å kommentere innkomne fråsegner før NVE gjennomfører synfaring i området.

I heilskapsvurderinga står NVE fritt til å vurdere om løyve bør gjevast og i kva omfang, jf. vassressurslova § 25. Søknaden og innkomne høyringsfråsegner er viktige grunnlag for NVE si vurdering.

Dersom NVE gjev løyve, kan det bli knytt vilkår til dette, jf. vassressurslova § 26. Vilkåra kan omfatte byggjefristar, vasslepping, naturforvaltning, fornminne og sanksjonar ved ev. brot på vilkåra.

NVE si avgjerd kan påklagast til Olje- og energidepartementet innan 3 veker frå det tidspunkt underretning er kome fram til parten.

Om det er søkt løyve etter energilova for elektriske anlegg i kraftverk/ høgspenst overføringsanlegg, vil NVE gje naudsynt energikonsesjon samstundes med løyve til bygging av kraftverket. Dei fleste høgspentanlegg med linjer kan byggast innanfor lokal netteigar sin områdekonsesjon.

Kva vert forventet av høyringsinstansane?

Kommunen bør gje grunngevrne synspunkt på om planane bør gjennomførast, ev. val av alternativ. Vi ber kommunen informere om kjende allmenne interesser (t.d. landskap, friluftsliv, fisk og vilt) som tiltaket kan få følgjer for, og ev. andre tilhøve som kan få innverknad på gjennomføringa. NVE ønskjer forslag til vilkår eller avbøtande tiltak som kan redusere ev. skader ved gjennomføring av planane. NVE ventar at kommunen omtalar tilhøve til kommuneplanen og andre kommunale planar.

FM bør leggje vekt på tilhøva omkring miljø, medrekna fisk og biologisk mangfald, og vurdere tiltaket i høve til sektorlovgevinga.

FK bør leggje vekt på kulturminne og friluftsliv som er særlege ansvarsområde. Det skal gjerast greie for tiltaket sin status og mogeleg konfliktnivå i fylkesdelplan for småkraftverk, om det er utarbeidd ein slik plan.

Motsegn og klagerett

I ny plan- og bygningslov er tilhøvet mellom konsesjonshandsaming og handsaming av planar for energianlegg endra for å sikre ei meir effektiv sakshandsaming. Det er ikkje krav om reguleringsplan. For å ta hand om retten til å fremja motsegn som kommunar og statlege fagetatar har hatt til reguleringsplanar, er det teke inn reglar i energi- og vassdragslovgevinga om motsegn og klagerett. NVE understrekar at ei ev. motsegn må fremjast i høyringsperioden. NVE syner til våre nettsider for meir informasjon: www.nve.no/konsesjonssaker.