



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Adresseliste

Vår dato: **09 JUN 2010**

Vår ref.: NVE 200802602-5 ki/dkj

Arkiv: 312

Deres dato:

Deres ref.:

Saksbehandler:

Dag Kjellevoid

22 95 94 56

Bjunes kraft - Søknad om bygging av Bjunes kraftverk i Sirdal kommune, Vest-Agder - høring

NVE har mottatt søknad fra Dalane kraft AS, datert 01.06.2010, om tillatelse til å bygge Bjunes kraftverk i Sirdal kommune.

Dalane kraft AS vil utnytte vannfallet i Haugåna. Ytelsen er beregnet til 1,3 MW, og midlere produksjon til 5,45 GWh/år, med inntak ved kote 402 og kraftstasjon ved kote 120, et fall på 282 meter.

Haugevatnet blir regulert med 0,7 meter. Vannveien vil bestå av 400 meter nedgravd rørgate og ca. 800 meter profilboret tunnel. Rørgata blir stort sett gravd ned i eksisterende landbruksvei.

Middelvannføringen i elva er på 319 l/s. Det planlegges slipp av minstevannføring i elva på 15 l/s i vinterhalvåret og 30 l/s i sommerhalvåret.

Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av Bjunes kraft med tilhørende koplingsanlegg og kraftlinje.

Søknaden skal behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter vannressursloven § 8. Søknaden med vedlegg blir lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker, og den blir kunngjort av NVE i Sirdølen og Avisen Agder. Kopi av kunngjøringen er vedlagt. Hvis høringspartene ønsker papirutgave av søknaden, kan dere kontakte Rolf Ollestad i Dalane Energi på tlf. 51 46 25 00 / 957 87 504 eller e-post: rolf.ollestad@dalane-energi.no.

Vi ber Sirdal kommune om å legge to eksemplarer av søknaden ut til offentlig gjennomsyn på Service-torget i kommunen frem til **30.08.2010**. Det ene eksemplaret kan, om nødvendig, lånes ut for kortere tid (2-3 dager). Det andre må ikke fjernes fra utleggingsstedet.

Vi viser ellers til vedlagte informasjonsark som forklarer saksbehandlingen fra søknaden blir sendt på høring frem til endelig vedtak. Av dette går det fram hvilken tilbakemelding vi ønsker.

E-post: nve@nve.no, Internett: www.nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Telefaks: 22 95 90 00

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Drammensveien 211
0212 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER
Telefon: 72 89 65 50

Region Nord
Kongens gate 14-18
Postboks 394
8505 NARVIK
Telefon: 76 92 33 50

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG
Telefon: 33 37 23 00

Region Vest
Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE
Telefon: 57 83 36 50

Region Øst
Vangsvæien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR
Telefon: 62 53 63 50



NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen **30.08.2010**. I tillegg kan uttalelser sendes per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.

Med hilsen

for Gry Berg
Øystein Grøndt
seksjonssjef

Dag Kjelleuold
Dag Kjelleuold
overingeniør

Vedlegg: Kunngjøringstekst
Informasjonsark
Adresseliste

[OBS: Listen må fylles ut ved hjelp av "Forsendelsesliste" som finnes på KS-håndboka for KI på intranett]

Adresseliste for: Offentlig høring av søknad om bygging av Bjunes kraftverk

Behandles etter: Vannressursloven og energiloven

Kunngjøres av NVE ved CIA Media Marketing 1 gang i: Sirdølen og Avisen Agder

Antall søknader	Navn/adresse
3	Sirdal kommune, rådhuset, 4440 TONSTAD
	Fylkesmannen i Vest-Agder, postboks 513, 4605 KRISTIANSAND
	Vest-Agder fylkeskommune, postboks 517 Lund, 4605 KRISTIANSAND
	Statens vegvesen, Region sør, Serviceboks 634, 4808 ARENDAL
	Agder Energi Nett AS, Serviceboks 634, 4809 ARENDAL
	Agder Energi Produksjon AS, Serviceboks 603, 4606 KRISTIANSAND
	Naturvernforbundet i Vest-Agder, v/Torbjørn Fredriksen, Grøngjelvn. 33, 4514 MANDAL,
	NJFF – Vest-Agder, Skippergt. 21, 4611 KRISTIANSAND
	Flekkefjord og Oplands Turistforening, postboks 190, 4401 FLEKKEFJORD
1	KM: Kjell Carm
1	KD: Hanne Marthe Østvold
1	ER: Kjell Erik Stensby

- KUNNGJØRING -

Dalane kraft AS – Søknad om tillatelse til bygging av Bjunes kraftverk i Haugåna i Sirdal kommune

NVE har mottatt søknad fra Dalane kraft AS om tillatelse til å bygge Bjunes kraftverk i Sirdal kommune.

Dalane kraft AS vil utnytte vannfallet i Haugåna. Ytelsen er beregnet til 1,3 MW, og midlere produksjon til 5,45 GWh/år, med inntak ved kote 402 og kraftstasjon ved kote 120, et fall på 282 meter. Haugevatnet blir regulert med 0,7 m. Vannveien vil bestå av 400 m. nedgravd rørgate og ca. 800 m. profilboret tunnel. Rørgata blir stort sett gravd ned i eksisterende landbruksvei. Middelvannføringen i elva er på 319 l/s. Det planlegges slipp av minstevannføring i elva på 15 l/s i vinterhalvåret og 30 l/s i sommerhalvåret.

Søknaden behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven, og gjelder tillatelse etter § 8 i samme lov. Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn på Servicetorget til Sirdal kommune og på NVEs nettsider www.nve.no/konsesjonssaker fram til høringsfristen går ut. Dersom du ønsker å få tilsendt papirutgave av søknaden, ta kontakt med Rolf Ollestad på tlf.: 51 46 25 00/957 87 504 eller e-post: rolf.ollestad@dalane-energi.no.

NVE foretrekker at uttalelser sendes oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen **30.08.2010**. I tillegg er det mulig å sende uttalelser per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser blir referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.



Orientering til høringspartene

Generelt

NVE har hjemmel til å gi tillatelse i saker som gjelder utbygging av småkraftverk (inntil 10 MW), og andre vassdragstiltak. Tillatelse til større kraftutbygginger gis av Kongen i statsråd.

Fra 1. januar 2010 er fylkeskommunen delegert myndighet for kraftverk med installert effekt inntil 1 MW. Dette gjelder bl.a. ikke saker i vernede vassdrag.

Denne orienteringen gjelder saker der NVE kan gi tillatelse etter vannressursloven § 8.

Behandling av søknaden fram til endelig vedtak

NVE sender informasjon om høringen til berørte kommuner, fylkesmenn (FM), fylkeskommuner (FK), statlige forvaltningsorgan og interesseorganisasjoner. Høringsperioden er minst 6 uker. Saken blir kunngjort i minst én avis i distriktet, og kommunen legger søknaden ut til offentlig gjennomsyn, ev. utlån. I tillegg legges søknaden ut på www.nve.no/konsesjonssaker med adgang til å sende inn høringsuttalelse elektronisk.

Søker får anledning til å kommentere innkomne uttalelser, før NVE gjennomfører befarung i området.

I helhetsvurderingen står NVE fritt til å vurdere om tillatelse skal gis og i hvilken utstrekning, jf. vannressursloven § 25. Søknaden og innkomne uttalelser er viktige grunnlag for NVEs vurdering.

Dersom NVE gir tillatelse, kan det knyttes vilkår til denne, jf. vannressursloven § 26. Vilkårene kan omfatte byggefrister, vannslipping, naturforvaltning, fornminner og sanksjoner ved ev. brudd på vilkårene.

NVEs vedtak kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt underretning er kommet frem til parten.

Dersom det er søkt om tillatelse etter energiloven for elektriske anlegg i kraftverk/høyspent overføringsanlegg, vil NVE gi nødvendige konsesjoner samtidig med at vedtaket fattes. De fleste høyspentanlegg med linjer kan bygges innenfor lokal netteiers områdekonsesjon.

Hva forventes av høringsinstansene?

Kommunen bør gi begrunnede synspunkter på om planene bør gjennomføres, ev. valg av alternativ. Vi ber kommunen informere om hvorvidt kjente allmenne interesser (f.eks. landskap, friluftsliv, fisk og vilt) blir berørt av tiltaket, og ev. andre forhold som kan få betydning for gjennomføringen. NVE ønsker forslag til vilkår eller avbøtende tiltak som kan redusere ev. skader ved gjennomføring av planene. NVE forventer at kommunen omtaler forhold knyttet til kommuneplanen og andre kommunale planer.

FM bør vektlegge forhold omkring miljø, herunder fisk og biologisk mangfold, og vurdere tiltaket i forhold til sektorlovgivningen.

FK bør legge vekt på kulturminner og friluftsliv som særlige ansvarsområder. Det skal redegjøres for tiltakets status og antatte konfliktnivå i fylkesdelplan for småkraftverk, dersom slik plan er utarbeidet.

Innsigelses- og klagerett

I ny plan- og bygningslov er forholdet mellom konsesjonsbehandling og planbehandling av energianlegg endret for å sikre en mer effektiv saksbehandling. Det er ikke krav om reguleringsplan. For å ivareta innsigelsesadgangen som kommuner og statlige fagetater har hatt til reguleringsplaner, er det innført bestemmelser i energi- og vassdragslovgivningen om innsigelse og klagerett. NVE understreker at en ev. innsigelse må reises i høringsperioden. Vi viser til våre nettsider for mer informasjon: www.nve.no/konsesjonssaker.